

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Время создания отчёта: 20.05.2024 в 14:05

Потребитель: ул. Советская, д. 48
 Адрес: ул. Советская, д. 48
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 357039

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	931.348	66074.961	66522.336	-447.375	2614.7
19.05.2024 00:00	1068.943	80907.688	81467.188	-559.500	3331.9
Итого:	137.595	14832.727	14944.852	-112.125	717.2

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	6.897	635.31	640.31	-4.99	8.8	68.1	57.2	10.80	5.99	4.84	24.000	—	
20.04.2024	6.924	632.54	637.45	-4.91	6.3	67.9	57.0	10.90	5.99	4.85	24.000	—	
21.04.2024	7.015	639.65	644.30	-4.65	11.3	68.5	57.5	10.90	6.01	4.86	24.000	—	
22.04.2024	6.664	640.02	645.06	-5.04	12.0	67.5	57.1	10.40	6.00	4.84	24.000	—	
23.04.2024	6.826	641.09	646.06	-4.97	8.6	67.8	57.2	10.60	5.99	4.83	24.000	—	
24.04.2024	6.884	644.02	649.06	-5.05	8.1	68.4	57.7	10.70	6.00	4.83	24.000	—	
25.04.2024	5.211	543.81	548.02	-4.22	13.8	69.9	60.3	9.60	6.01	4.52	24.000	—	
26.04.2024	2.095	288.97	291.23	-2.27	16.0	70.1	62.9	7.20	5.63	3.95	24.000	—	
27.04.2024	2.170	299.38	301.67	-2.30	13.9	70.3	63.1	7.20	5.75	3.97	24.000	—	
28.04.2024	2.135	302.11	304.39	-2.28	11.1	69.7	62.7	7.00	5.81	3.99	24.000	—	
29.04.2024	2.187	303.70	306.06	-2.36	12.3	70.1	62.9	7.20	5.83	3.99	24.000	—	
30.04.2024	2.142	306.67	309.06	-2.38	14.9	70.5	63.6	6.90	5.86	3.99	24.000	—	
01.05.2024	2.194	307.11	309.56	-2.45	14.4	68.8	61.7	7.10	5.86	3.98	24.000	—	
02.05.2024	2.274	306.88	309.38	-2.50	9.3	69.0	61.6	7.40	5.85	3.98	24.000	—	
03.05.2024	2.190	303.03	305.52	-2.49	5.5	67.8	60.6	7.20	5.82	3.98	24.000	—	
04.05.2024	2.331	303.80	306.27	-2.47	6.4	67.8	60.2	7.60	5.84	3.99	24.000	—	
05.05.2024	2.109	305.59	307.88	-2.28	9.2	67.1	60.2	6.90	5.86	3.99	24.000	—	
06.05.2024	2.117	300.09	302.37	-2.27	5.2	66.7	59.7	7.00	5.80	3.99	24.000	—	
07.05.2024	2.143	284.02	286.02	-2.01	4.5	66.8	59.3	7.50	5.65	4.00	24.000	—	
08.05.2024	3.919	407.29	409.08	-1.79	3.0	67.6	58.1	9.60	6.04	4.25	24.000	—	
09.05.2024	8.334	767.07	772.09	-5.02	1.2	70.2	59.3	10.80	6.23	4.61	24.000	—	
10.05.2024	7.700	757.50	762.67	-5.17	6.1	68.5	58.3	10.10	6.27	4.69	24.000	—	
11.05.2024	7.472	761.72	767.03	-5.31	7.3	69.4	59.6	9.80	6.27	4.68	24.000	—	
12.05.2024	7.487	748.11	753.37	-5.26	2.9	68.4	58.4	10.00	6.22	4.68	24.000	—	
13.05.2024	7.476	741.88	747.26	-5.38	4.8	69.0	58.9	10.10	6.19	4.67	24.000	—	
14.05.2024	7.161	738.76	744.57	-5.81	7.1	68.1	58.4	9.70	6.17	4.66	24.000	—	
15.05.2024	6.297	654.89	660.01	-5.12	10.1	68.7	59.2	9.60	6.01	4.49	21.300	—	
16.05.2024	5.072	589.35	594.40	-5.05	12.2	67.2	58.7	8.60	5.85	4.14	24.000	—	
17.05.2024	1.975	334.84	338.02	-3.18	15.2	67.5	61.6	5.90	6.27	4.07	24.000	—	
18.05.2024	2.194	343.54	346.70	-3.16	12.7	68.2	61.8	6.30	6.38	4.07	24.000	—	
Итого:	137.595	14832.73	14944.85	-112.13	—	—	—	—	—	—	717.300	—	—
Средние:	4.587	494.42	498.16	-3.74	9.1	68.5	59.8	8.70	5.98	4.35	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 717.3 ч Суммарное время отказа: _____
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.753 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

