

Организация: ООО УК "ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 357039

Адрес дома: ул Советская 48

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.04.2022 по 15.05.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмас, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,04	7,093872	554,207	4,785	549,422	0	0	69,3	56,5	12,8	24	
17,04	7,315308	544,992	4,559	540,434	0	0	69,8	56,4	13,4	24	
18,04	7,463745	542,969	4,53	538,439	0	0	68,8	55,1	13,7	24	
19,04	7,026733	547,379	4,908	542,471	0	0	69,3	56,5	12,8	24	
20,04	7,10791	550,195	4,873	545,322	0	0	69,2	56,3	12,9	24	
21,04	6,910461	553,539	4,82	548,719	0	0	68,8	56,3	12,5	24	
22,04	7,144897	557,844	4,734	553,109	0	0	69,2	56,4	12,8	24	
23,04	6,908142	561,195	4,798	556,397	0	0	69	56,7	12,3	24	
24,04	6,887268	566,395	5,04	561,355	0	0	69,8	57,7	12,1	24	
25,04	6,777832	563,582	5,186	558,396	0	0	69	57	12	24	
26,04	6,490967	542,422	4,96	537,462	0	0	68,9	56,9	12	24	
27,04	6,679077	539,434	5,078	534,355	0	0	69,1	56,7	12,4	24	
28,04	6,768555	528,359	4,97	523,389	0	0	69,1	56,3	12,8	24	
29,04	6,710022	529,797	4,759	525,038	0	0	69	56,3	12,7	24	
30,04	6,984924	543,148	4,897	538,252	0	0	69,3	56,5	12,9	24	
1,05	6,915344	539,453	4,916	534,537	0	0	69,2	56,4	12,8	24	
2,05	6,765259	541,613	5,114	536,499	0	0	69,2	56,7	12,5	24	
3,05	6,541992	544,617	5,171	539,446	0	0	68,7	56,7	12	24	
4,05	6,601135	544,367	5,225	539,142	0	0	68,8	56,7	12,1	23,99	У
5,05	6,782043	534,859	5,14	529,72	0	0	69,1	56,4	12,7	24	
6,05	7,011414	560,105	5,517	554,589	0	0	69,4	56,9	12,5	24	
7,05	6,593872	573,207	5,801	567,406	0	0	68,8	57,3	11,5	24	
8,05	6,52301	580,324	5,96	574,364	0	0	68,6	57,4	11,2	24	
9,05	6,506104	579,711	5,885	573,825	0	0	68,5	57,3	11,2	24	
10,05	6,736816	586,523	5,746	580,777	0	0	68,7	57,3	11,5	24	
11,05	6,864868	584,641	5,735	578,906	0	0	68,3	56,6	11,7	24	
12,05	2,326294	296,125	0,366	295,759	0	0	69,2	61,4	7,8	24	
13,05	2,066772	310,93	0,052	310,878	0	0	67,3	60,7	6,6	24	
14,05	2,089172	283,344	0	283,343	0	0	68,4	61	7,3	24	
15,05	2,059998	288,93	0	288,93	0	0	68,6	61,5	7,1	24	
Итого	186,6538	15574,21	133,52	15440,68	0	0	69	56,7	12,3	719,99	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
15.04.2022	24:00	833,04822	52763,98	163,16	0	2519,99
15.05.2022	24:00	1019,70203	68338,19	296,68	0	3239,98
Итого		186,654	15574,21	133,52	0	719,99

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- У - отключение питания

Точ = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.

720 719,99 0,01 0 0 0 0 0



Представитель
теплоснабжающе
й организации

