

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

время создания отчёта: 23.01.2024 в 11:30

Потребитель: ул. Советская, д. 48
 Адрес: ул. Советская, д. 48
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 357039

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.12.2023 00:00	1439.286	113216.539	37265.223	75951.316	4698.5
22.01.2024 00:00	216.538	12130.165	12204.161	-73.996	504.0
Итого:	-1222.748	-101086.374	-25061.062	-76025.312	-4194.5

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
23.12.2023	8.091	623.66	628.32	-4.67	-0.7	71.6	58.6	13.00	6.38	5.28	24.000	—		
24.12.2023	8.236	620.37	624.64	-4.27	-4.1	71.9	58.6	13.30	6.37	5.27	24.000	—		
25.12.2023	8.175	610.34	614.54	-4.20	-5.2	71.9	58.6	13.40	6.31	5.24	24.000	—		
26.12.2023	8.247	610.98	614.97	-3.99	0.0	72.8	59.3	13.50	6.31	5.24	24.000	—		
27.12.2023	8.195	607.10	611.02	-3.91	-1.9	72.5	59.0	13.50	6.30	5.24	24.000	—		
28.12.2023	8.525	607.95	611.81	-3.86		73.9	59.9	14.00	6.32	5.26	24.000	—		
29.12.2023	8.399	609.99	613.86	-3.87	-0.1	73.2	59.4	13.80	6.34	5.27	24.000	—		
30.12.2023	8.252	622.85	626.84	-3.98	1.1	72.2	59.0	13.20	6.41	5.31	24.000	—		
31.12.2023	8.527	615.79	619.68	-3.89	-0.6	72.1	58.3	13.80	6.39	5.30	24.000	—		
01.01.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	-9.6	80.3	63.9	16.40	6.27	5.25	0.000	—		
02.01.2024	10.399	567.46	570.90	-3.45	-15.2	83.7	65.4	18.30	6.16	5.20	24.000	—		
03.01.2024	10.576	531.99	535.27	-3.28	-18.0	83.3	63.4	19.80	6.03	5.13	24.000	—		
04.01.2024	10.674	519.14	522.34	-3.20	-19.8	82.5	62.0	20.50	5.99	5.12	24.000	—		
05.01.2024	12.128	539.55	543.13	-3.57		89.3	66.8	22.40	6.09	5.17	24.000	—		
06.01.2024	11.706	581.59	584.80	-3.21		87.5	67.4	20.10	6.30	5.28	24.000	—		
07.01.2024	11.780	581.12	584.27	-3.15		88.6	68.4	20.20	6.32	5.30	24.000	—		
08.01.2024	11.665	557.00	560.08	-3.08		87.7	66.8	20.90	6.26	5.30	24.000	—		
09.01.2024	10.074	580.34	583.90	-3.55	-8.3	79.7	62.3	17.30	6.33	5.32	24.000	—		
10.01.2024	9.243	588.87	592.55	-3.67	-6.7	76.0	60.3	15.70	6.38	5.35	24.000	—		
11.01.2024	9.258	602.81	606.74	-3.92	-5.4	76.3	61.0	15.30	6.47	5.40	24.000	—		
12.01.2024	10.568	584.88	588.66	-3.78	-10.8	84.0	66.0	18.00	6.39	5.38	24.000	—		
13.01.2024	11.697	564.93	568.19	-3.26		89.7	69.0	20.70	6.26	5.29	24.000	—		
14.01.2024	11.162	565.81	569.15	-3.34	-16.4	85.5	65.8	19.70	6.32	5.33	24.000	—		
15.01.2024	8.788	598.80	602.66	-3.86		74.1	59.5	14.70	6.46	5.40	24.000	—		
16.01.2024	8.427	605.56	609.41	-3.85	-2.9	72.4	58.5	13.90	6.50	5.43	24.000	—		
17.01.2024	9.927	588.88	592.60	-3.71	-9.0	80.4	63.6	16.80	6.42	5.39	24.000	—		
18.01.2024	10.332	586.45	590.15	-3.70	-13.0	82.5	64.9	17.60	6.40	5.38	24.000	—		
19.01.2024	8.677	600.87	604.67	-3.80	-4.5	74.1	59.7	14.40	6.46	5.41	24.000	—		
20.01.2024	9.534	595.67	599.10	-3.43	-11.8	78.5	62.5	16.00	6.46	5.42	24.000	—		
21.01.2024	10.193	595.76	599.31	-3.55	-17.4	81.0	63.9	17.10	6.46	5.42	24.000	—		
Итого:	281.455	17066.51	17173.51	-107.00	—	—	—	—	—	—	696.000	—	—	
Средние:	9.382	568.88	572.45	-3.57	-7.8	79.0	62.4	16.60	6.33	5.30	23.200	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 696 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.625 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 291,16 Гкал