

Организация: ООО УК "ЛиЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 357039

Адрес дома: ул Советская 48

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19,10	7,159058	562,344	5,523	556,82	0	0	68,8	56,1	12,7	24	
20,10	7,235474	557,055	5,379	551,676	0	0	68,9	56	13	24	
21,10	7,302002	564,117	5,461	558,656	0	0	69,5	56,6	12,9	24	
22,10	6,982788	570,07	5,797	564,273	0	0	69,2	57	12,2	24	
23,10	7,075439	567,438	5,566	561,871	0	0	69,4	56,9	12,5	24	
24,10	7,197388	561,969	5,512	556,457	0	0	68,9	56,1	12,8	24	
25,10	7,345825	549,141	5,176	543,965	0	0	69,5	56,1	13,4	24	
26,10	7,272217	544,859	4,977	539,883	0	0	69	55,7	13,3	24	
27,10	7,235107	525,609	4,723	520,887	0	0	69	55,2	13,8	24	
28,10	7,098267	515,281	4,652	510,629	0	0	69,1	55,3	13,8	24	
29,10	6,997314	508,594	4,754	503,84	0	0	69,1	55,4	13,8	24	
30,10	6,938721	508,75	4,734	504,016	0	0	69,5	55,9	13,6	24	
31,10	6,960938	502,172	4,609	497,563	0	0	69,3	55,4	13,9	23,95	U
1,11	6,922852	499,188	4,535	494,652	0	0	68,8	54,9	13,9	24	
2,11	7,120361	493,234	4,516	488,719	0	0	70	55,6	14,4	24	
3,11	6,666382	474	4,258	469,742	0	0	69,1	55,1	14,1	22,76	U
4,11	6,741455	486,094	4,32	481,773	0	0	68,6	54,8	13,9	23,18	U
5,11	7,020264	504,219	4,57	499,648	0	0	69,5	55,5	13,9	24	
6,11	6,958496	507,406	4,617	502,789	0	0	69,5	55,8	13,7	24	
7,11	7,049805	507,078	4,527	502,551	0	0	69,2	55,3	13,9	24	
8,11	6,980347	508,766	4,559	504,207	0	0	68,8	55,1	13,7	24	
9,11	6,944214	503,703	4,367	499,336	0	0	68,8	55	13,8	24	
10,11	7,647705	515,938	4,359	511,578	0	0	71,9	57,1	14,8	24	
11,11	7,562256	520,953	4,27	516,684	0	0	70,4	55,9	14,5	24	
12,11	7,078491	523,422	4,355	519,066	0	0	69,1	55,5	13,5	24	
13,11	7,279785	531,766	4,367	527,398	0	0	68,7	55	13,7	24	
14,11	7,508423	531,953	4,484	527,469	0	0	70	55,9	14,1	24	
15,11	7,382935	523,844	4,313	519,531	0	0	69,1	55,1	14,1	24	
Итого	199,6643	14668,96	133,28	14535,68	0	0	69,3	55,7	13,6	669,88	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
18.10.2021	24:00	1533,68005	128954,51	34487,07	0	6610,47
15.11.2021	24:00	1733,34436	143623,47	34620,35	0	7280,35
Итого		199,664	14668,96	133,28	0	669,88

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + TG>max + То.д.
672 669,88 2,12 0 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й



Q_{доп.} = 200,296 т/мес