

ООО УК Мисл

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 357039

Адрес дома: ул Советская 48

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.09.2021 по 17.10.2021

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Тр	Клас-сиф. ош.
	Q	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
17.09	7.052	0.000	687.367	7.367	701.844	7.480	68.0	57.7			6.2	4.9	24.00	
18.09	7.739	0.000	682.234	7.305	697.070	7.422	69.2	57.8			6.1	4.9	24.00	
19.09	7.540	0.000	676.375	7.215	690.922	7.324	68.7	57.6			6.1	4.9	24.00	
20.09	7.648	0.000	653.195	6.914	667.188	7.020	68.5	56.9			6.0	4.9	24.00	
21.09	7.164	0.000	579.914	6.059	592.281	6.152	68.4	56.0			5.7	4.8	24.00	
22.09	7.031	0.000	540.195	5.914	551.648	5.996	68.2	55.2			5.6	4.8	24.00	
23.09	7.211	0.000	594.063	6.523	606.789	6.625	68.6	56.5			6.1	5.1	24.00	
24.09	7.035	0.000	605.055	6.566	617.844	6.660	68.2	56.5			6.2	5.2	24.00	
25.09	7.033	0.000	605.492	6.633	619.523	6.727	68.7	57.1			6.2	5.2	24.00	
25.09	7.023	0.000	601.766	6.633	614.766	6.742	68.9	57.2			6.2	5.2	24.00	
27.09	7.029	0.000	599.352	6.539	612.320	6.633	68.9	57.2			6.2	5.2	24.00	
28.09	7.090	0.000	595.922	6.570	608.727	6.672	68.6	56.7			6.1	5.2	24.00	
29.09	7.251	0.000	590.008	6.320	602.789	6.410	69.0	56.7			6.1	5.2	24.00	
30.09	7.179	0.000	591.031	6.234	603.813	6.328	68.9	56.8			6.1	5.2	24.00	
01.10	7.291	0.000	594.367	6.184	607.297	6.273	69.1	56.9			6.1	5.2	24.00	
02.10	7.275	0.000	590.133	6.148	602.859	6.242	68.9	56.5			6.2	5.2	24.00	
03.10	7.305	0.000	586.172	6.063	598.805	6.156	68.8	56.3			6.2	5.2	24.00	
04.10	7.306	0.000	583.727	6.055	596.188	6.148	68.4	55.9			6.2	5.2	24.00	
05.10	7.284	0.000	586.266	6.012	599.016	6.105	69.2	56.7			6.2	5.2	24.00	
06.10	7.213	0.000	585.930	6.043	598.602	6.137	69.0	56.7			6.2	5.2	24.00	
07.10	7.149	0.000	579.656	5.934	592.203	6.027	69.0	56.6			6.1	5.2	24.00	
08.10	7.231	0.000	572.141	5.762	584.445	5.844	68.6	56.0			6.1	5.2	24.00	
09.10	7.204	0.000	566.602	5.664	578.914	5.746	69.0	56.3			6.1	5.2	24.00	
10.10	7.258	0.000	566.430	5.582	578.852	5.672	69.5	56.7			6.1	5.2	24.00	
11.10	7.149	0.000	564.570	5.480	576.641	5.563	68.6	55.9			6.1	5.2	24.00	
12.10	7.012	0.000	578.742	5.824	591.055	5.914	68.4	56.3			6.1	5.2	24.00	
13.10	6.972	0.000	581.922	6.066	594.523	6.160	69.0	57.0			6.1	5.1	24.00	
14.10	7.028	0.000	580.586	6.191	593.297	6.289	69.4	57.3			6.1	5.1	24.00	
15.10	7.055	0.000	574.625	5.906	586.875	5.996	68.4	56.2			6.1	5.1	24.00	
16.10	7.199	0.000	573.898	5.859	586.453	5.945	69.3	56.8			6.1	5.1	24.00	
17.10	7.237	0.000	572.023	5.887	584.555	5.969	69.4	56.7			6.1	5.1	24.00	
Итого	223.247	0.000	18440.758	193.453	18838.102	196.379	68.8	56.7	0.0	0.0	6.1	5.1	743.99	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
16.09.2021	24:00	1303.3191	0.000	109945.109	34287.898	112474.586	34857.695	5842.47
17.10.2021	24:00	1526.5660	0.000	128385.867	34481.352	131312.688	35054.074	6586.47
Итого		223.246948	0.000	18440.758	193.453	18838.102	196.379	743.99

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
744.00 = 743.99 + 0.00 + 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Классификация ошибок:

- U - отключение питания
- E - функциональный отказ
- D - отключение по T1-T2<min
- g - отключение по G<min
- G - отключение по G>max

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

