

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:26

Потребитель: ул. Фрунзе, д.7/1  
 Адрес: ул. Фрунзе, д.7/1  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 376406

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	1219.517	70939.680	70642.188	297.492	9569.0
19.04.2024 00:00	1345.554	78886.422	78593.055	293.367	10310.8
<b>Итого:</b>	<b>126.037</b>	<b>7946.742</b>	<b>7950.867</b>	<b>-4.125</b>	<b>741.8</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	4.626	296.41	296.64	-0.23	1.1	63.0	47.4	15.60	5.77	3.68	24.000	—	T
20.03.2024	4.549	295.20	295.41	-0.20	-2.1	62.5	47.1	15.40	5.77	3.67	24.000	—	T
21.03.2024	4.625	297.33	297.50	-0.17	-1.9	63.0	47.5	15.50	5.78	3.66	24.000	—	T
22.03.2024	4.634	297.87	298.05	-0.18	-2.0	63.2	47.6	15.50	5.77	3.66	24.000	—	T
23.03.2024	4.594	303.70	303.86	-0.16	1.4	62.7	47.6	15.10	5.80	3.64	24.000	—	T
24.03.2024	4.492	305.71	305.94	-0.23		62.4	47.7	14.70	5.83	3.65	24.000	—	T
25.03.2024	4.557	305.38	305.58	-0.20	3.2	62.8	47.9	14.90	5.83	3.64	24.000	—	T
26.03.2024	4.584	308.68	308.88	-0.20	0.7	63.1	48.3	14.80	5.86	3.64	24.000	—	T
27.03.2024	4.517	306.50	306.69	-0.19	0.1	62.8	48.1	14.70	5.85	3.65	24.000	—	T
28.03.2024	4.501	307.88	308.12	-0.23		62.6	48.0	14.60	5.86	3.64	24.000	—	T
29.03.2024	4.455	313.19	313.41	-0.22	4.3	62.5	48.3	14.20	5.79	3.52	24.000	—	#T
30.03.2024	4.435	314.72	314.91	-0.20	7.3	62.5	48.5	14.10	5.89	3.58	24.000	—	T
31.03.2024	4.060	266.48	266.60	-0.12	10.2	62.9	47.7	15.20	5.72	3.59	24.000	—	T
01.04.2024	3.661	223.07	223.13	-0.06	14.3	62.1	45.7	16.40	5.55	3.59	24.000	—	T
02.04.2024	3.507	225.50	225.59	-0.09	15.4	61.6	46.1	15.50	5.58	3.57	24.000	—	T
03.04.2024	3.574	221.59	221.66	-0.08	12.1	61.3	45.2	16.10	5.54	3.58	24.000	—	T
04.04.2024	3.823	217.63	217.70	-0.08	5.3	62.3	44.7	17.50	5.53	3.63	24.000	—	T
05.04.2024	3.928	211.37	211.41	-0.04	1.2	62.7	44.1	18.60	5.50	3.66	24.000	—	T
06.04.2024	3.983	216.86	216.96	-0.10	2.3	62.9	44.5	18.30	5.53	3.64	24.000	—	T
07.04.2024	3.942	220.90	221.00	-0.10	7.5	62.7	44.9	17.80	5.54	3.61	24.000	—	T
08.04.2024	3.842	224.20	224.28	-0.08	12.0	62.4	45.3	17.10	5.56	3.60	24.000	—	T
09.04.2024	3.680	227.37	227.47	-0.10	14.8	62.5	46.4	16.20	5.60	3.60	24.000	—	T
10.04.2024	3.550	229.02	229.16	-0.13	16.2	62.2	46.8	15.50	5.61	3.60	24.000	—	T
11.04.2024	3.624	230.54	230.65	-0.11	15.3	62.5	46.8	15.70	5.63	3.62	24.000	—	T
12.04.2024	3.738	229.66	229.75	-0.09	10.8	62.2	46.0	16.30	5.62	3.60	24.000	—	T
13.04.2024	3.618	229.10	229.21	-0.11	10.5	61.5	45.7	15.80	5.63	3.62	24.000	—	T
14.04.2024	3.772	229.27	229.35	-0.08	10.1	62.5	46.1	16.40	5.63	3.61	24.000	—	T
15.04.2024	3.918	227.33	227.42	-0.09	8.7	62.6	45.4	17.20	5.60	3.61	24.000	—	T
16.04.2024	3.479	207.92	207.99	-0.07	8.6	62.2	45.5	16.70	5.63	3.62	21.900	—	#T
17.04.2024	3.830	228.40	228.51	-0.11	9.3	62.5	45.7	16.70	5.63	3.63	24.000	—	
18.04.2024	3.936	227.97	228.06	-0.09	7.9	62.7	45.5	17.20	5.61	3.62	24.000	—	
<b>Итого:</b>	<b>126.034</b>	<b>7946.74</b>	<b>7950.87</b>	<b>-4.13</b>	—	—	—	—	—	—	<b>741.900</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>4.066</b>	<b>256.35</b>	<b>256.48</b>	<b>-0.13</b>	<b>7.1</b>	<b>62.5</b>	<b>46.5</b>	<b>16.00</b>	<b>5.68</b>	<b>3.62</b>	<b>23.900</b>	—	—

**Диагностика**

Отчетный период: 744 ч    Время норм. работы: 741.9 ч    Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.052 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 126,391 Ткал*