

Организация: ООО УК "ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Рател" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369390

Адрес дома: ул. Комсомольская 2/9 корп. 4 под

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.04.2022 по 15.05.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,04	8,254639	833,227	836,742	0	3,516	0	63,7	53,8	9,9	24	
17,04	9,095459	851,711	855,344	0	3,633	0	64,1	53,4	10,7	24	
18,04	7,446411	802,57	805,719	0	3,148	0	63,9	54,6	9,3	24	
19,04	6,677124	782,008	784,797	0	2,789	0	63,4	54,9	8,5	24	
20,04	6,424438	777,844	780,102	0	2,258	0	63,9	55,7	8,2	24	
21,04	7,219116	793,469	796,617	0	3,148	0	64	54,9	9,1	24	
22,04	6,437378	783,172	786,75	0	3,578	0	64,1	55,9	8,2	24	
23,04	6,083252	771	774,586	0	3,586	0	63,9	56	7,9	24	
24,04	6,153931	776,172	779,539	0	3,367	0	63,5	55,6	7,9	24	
25,04	5,716797	768,906	772,133	0	3,227	0	63,5	56,1	7,4	24	
26,04	5,752808	770,734	774,023	0	3,289	0	63,8	56,4	7,4	24	
27,04	6,417725	791,852	795,328	0	3,477	0	63,9	55,8	8,1	24	
28,04	6,702026	809,797	813,281	0	3,484	0	63,6	55,3	8,3	24	
29,04	6,758789	807,023	810,516	0	3,492	0	63,7	55,4	8,4	24	
30,04	7,322998	827,18	831,008	0	3,828	0	63,8	54,9	8,8	24	
1,05	6,462769	799,422	803,047	0	3,625	0	64	55,9	8,1	24	
2,05	5,748779	778,344	781,953	0	3,609	0	63,8	56,4	7,4	24	
3,05	5,572998	747,75	751,203	0	3,453	0	63,1	55,7	7,4	24	
4,05	6,488159	799,398	803,117	0	3,719	0	63,2	55,1	8,1	24	
5,05	6,392456	801,086	804,688	0	3,602	0	63,6	55,7	8	24	
6,05	5,713257	797,898	801,398	0	3,5	0	63,4	56,2	7,1	24	
7,05	5,245117	801,094	804,688	0	3,594	0	63,3	56,8	6,5	24	
8,05	5,284912	803,977	807,5	0	3,523	0	63,8	57,2	6,5	24	
9,05	6,362427	836,641	840,5	0	3,859	0	63,5	56	7,6	24	
10,05	6,583862	832,773	836,727	0	3,953	0	63,4	55,5	7,9	24	
11,05	3,796509	553,492	556,102	0	2,609	0	63,3	56,3	7	23,08	D
12,05	3,216431	459,422	461,719	0	2,297	0	65	58	7	24	
13,05	3,144409	564,305	567,203	0	2,898	0	64,7	59,1	5,6	24	
14,05	3,192627	574,008	576,969	0	2,961	0	65,2	59,6	5,5	24	
15,05	3,649536	591,039	593,969	0	2,93	0	66	59,8	6,2	24	
Итого	179,3171	22687,31	22787,27	0	99,95	0	63,8	55,9	7,9	719,08	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
15.04.2022	24:00	1128,14465	99307,98	99789,82	0	2519,74
15.05.2022	24:00	1307,46179	121995,29	122577,09	0	3238,82
Итого		179,317	22687,31	22787,27	0	719,08

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тоб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.}$$

$$720 \quad 719,08 \quad 0 \quad 0 \quad 0,92 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$



Представитель
теплоснабжающе
й

Руч. = 179,547 Гкал