

Организация: ООО УК "Лия"

Номер абонента: ТС ОАО "Рател" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369390

Адрес дома: ул. Комсомольская 2/9 корп. 1 под.

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.01.2021 по 15.02.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,01	15,890366	1030,415	1036,819	0	6,404	0	74,6	59,2	15,4	24	
17,01	18,276428	1017,319	1023,564	0	6,245	0	79,7	61,8	17,9	24	
18,01	18,656616	1019,281	1025,662	0	6,381	0	83,3	65	18,3	24	
19,01	16,364594	1033,416	1039,945	0	6,529	0	76,5	60,7	15,8	24	
20,01	14,687027	1033,59	1040,203	0	6,613	0	70,1	55,9	14,2	24	
21,01	14,840363	1037,068	1043,375	0	6,307	0	71,1	56,8	14,3	24	
22,01	12,317169	1014,045	1020,467	0	6,422	0	64,6	52,4	12,1	24	
23,01	10,46933	906,277	911,768	0	5,49	0	64,2	52,7	11,5	24	
24,01	10,54776	883,18	888,705	0	5,525	0	64,6	52,7	11,9	24	
25,01	10,396881	899,238	904,748	0	5,51	0	64,4	52,8	11,6	24	
26,01	10,4935	907,121	912,797	0	5,676	0	64,5	53	11,6	24	
27,01	10,519104	902,965	908,295	0	5,33	0	64,4	52,8	11,6	24	
28,01	10,522766	918,906	924,523	0	5,617	0	64,4	52,9	11,4	24	
29,01	10,868042	946,863	953,072	0	6,209	0	64,4	53	11,5	24	
30,01	12,00882	1023,066	1029,436	0	6,369	0	64,5	52,7	11,7	24	
31,01	12,466431	1044,938	1051,826	0	6,889	0	64,2	52,3	11,9	24	
1,02	11,820282	986,902	993,166	0	6,264	0	64,6	52,7	12	24	
2,02	13,675568	1031,439	1037,168	0	5,729	0	68,4	55,1	13,3	24	
3,02	12,58728	1027,184	1031,92	0	4,736	0	66,1	53,9	12,2	24	
4,02	10,979004	939,941	945,133	0	5,191	0	64,3	52,6	11,7	24	
5,02	13,722107	1033,82	1040,234	0	6,414	0	68,3	55	13,3	24	
6,02	15,906311	1032,703	1039,211	0	6,508	0	74,7	59,3	15,4	24	
7,02	16,055267	1032,242	1038,727	0	6,484	0	74,8	59,2	15,5	24	
8,02	16,052948	1030,672	1037,016	0	6,344	0	75	59,5	15,6	24	
9,02	16,079498	1028,852	1035,469	0	6,617	0	75,2	59,5	15,6	24	
10,02	15,434387	1020,305	1026,539	0	6,234	0	73,5	58,4	15,1	24	
11,02	15,120483	1020,906	1027,074	0	6,168	0	72,4	57,6	14,8	24	
12,02	15,746399	1019,602	1026,188	0	6,586	0	73,9	58,5	15,4	24	
13,02	15,261963	1017,426	1023,691	0	6,266	0	72,3	57,3	15	24	
14,02	15,890991	1025,293	1031,66	0	6,367	0	73	57,5	15,5	24	
15,02	16,54425	1021,258	1027,566	0	6,309	0	76,2	60	16,2	24	
Итого	430,2019	30886,23	31075,97	0	189,73	0	70,2	56,3	13,9	744	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.01.2021	24:00	183,12839	14682,96	14772,3	0	360
15.02.2021	24:00	613,33032	45569,2	45848,27	0	1104
Итого		430,202	30886,23	31075,97	0	744

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.лит + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max + То.д.
 744 = 744 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й

(Handwritten signature)

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"