

УФ Мск

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:45

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 369390

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | M1-M2 | T раб., ч |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 22.11.2023 00:00 | 2167.427 | 205065.469 | 205923.234 | -857.766 | 7433.7 |
| 13.12.2023 00:00 | 2426.876 | 221236.766 | 222156.500 | -919.734 | 7937.7 |
| Итого: | 259.449 | 16171.297 | 16233.266 | -61.968 | 504.0 |

| Дата | Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, С° | | | | Давление | | Время, ч | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|
| | Q | M1 | M2 | M1-M2 | ta | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | ошибки |
| 22.11.2023 | 11.631 | 694.31 | 695.59 | -1.28 | -6.1 | 64.1 | 47.3 | 16.80 | 5.97 | 5.06 | 24.000 | — | #T |
| 23.11.2023 | 11.645 | 691.70 | 693.31 | -1.61 | -6.1 | 64.0 | 47.2 | 16.80 | 5.92 | 5.02 | 24.000 | — | #T |
| 24.11.2023 | 11.369 | 692.06 | 695.08 | -3.02 | -2.8 | 63.6 | 47.2 | 16.40 | 5.98 | 5.08 | 24.000 | — | #T |
| 25.11.2023 | 11.359 | 699.61 | 702.58 | -2.97 | -3.7 | 63.9 | 47.7 | 16.20 | 6.03 | 5.11 | 24.000 | — | #T |
| 26.11.2023 | 11.424 | 697.17 | 700.17 | -3.00 | -4.2 | 63.7 | 47.3 | 16.40 | 5.99 | 5.07 | 24.000 | — | #T |
| 27.11.2023 | 11.267 | 708.03 | 711.11 | -3.08 | -1.0 | 63.9 | 48.0 | 15.90 | 6.05 | 5.11 | 24.000 | — | #T |
| 28.11.2023 | 11.398 | 696.69 | 696.97 | -0.28 | -4.0 | 64.2 | 47.9 | 16.40 | 6.02 | 5.12 | 24.000 | — | #T |
| 29.11.2023 | 11.485 | 698.42 | 701.31 | -2.89 | -6.0 | 63.8 | 47.3 | 16.40 | 6.02 | 5.12 | 24.000 | — | #T |
| 30.11.2023 | 11.906 | 768.75 | 771.72 | -2.97 | -2.0 | 64.2 | 48.7 | 15.50 | 5.98 | 5.14 | 24.000 | — | #T |
| 01.12.2023 | 11.127 | 825.75 | 829.14 | -3.39 | -5.0 | 60.9 | 47.4 | 13.50 | 5.63 | 4.86 | 24.000 | — | #T |
| 02.12.2023 | 12.001 | 821.55 | 824.88 | -3.33 | -9.0 | 63.6 | 49.0 | 14.60 | 5.87 | 5.11 | 24.000 | — | #T |
| 03.12.2023 | 12.357 | 820.44 | 823.78 | -3.34 | -7.4 | 64.1 | 49.1 | 15.10 | 5.86 | 5.11 | 24.000 | — | #T |
| 04.12.2023 | 12.612 | 821.20 | 824.47 | -3.27 | -9.3 | 65.2 | 49.9 | 15.40 | 5.86 | 5.10 | 24.000 | — | #T |
| 05.12.2023 | 12.412 | 838.31 | 841.75 | -3.44 | -12.2 | 64.9 | 50.1 | 14.80 | 5.95 | 5.11 | 24.000 | — | #T |
| 06.12.2023 | 12.632 | 810.63 | 813.91 | -3.28 | -15.0 | 65.2 | 49.6 | 15.60 | 5.89 | 5.16 | 24.000 | — | #T |
| 07.12.2023 | 13.828 | 813.38 | 816.70 | -3.33 | -14.7 | 68.6 | 51.6 | 17.00 | 5.91 | 5.16 | 24.000 | — | #T |
| 08.12.2023 | 14.757 | 822.50 | 825.83 | -3.33 | -12.0 | 71.4 | 53.5 | 17.90 | 5.97 | 5.19 | 24.000 | — | #T |
| 09.12.2023 | 14.962 | 820.36 | 823.81 | -3.45 | -11.9 | 72.3 | 54.1 | 18.20 | 5.96 | 5.19 | 24.000 | — | #T |
| 10.12.2023 | 13.902 | 812.14 | 815.66 | -3.52 | -7.4 | 68.0 | 50.9 | 17.10 | 5.91 | 5.17 | 24.000 | — | #T |
| 11.12.2023 | 12.683 | 808.56 | 812.13 | -3.56 | -6.1 | 64.3 | 48.7 | 15.70 | 5.88 | 5.15 | 24.000 | — | #T |
| 12.12.2023 | 12.691 | 809.73 | 813.38 | -3.64 | -5.3 | 64.2 | 48.5 | 15.70 | 5.89 | 5.16 | 24.000 | — | #T |
| Итого: | 259.448 | 16171.30 | 16233.27 | -61.97 | — | — | — | — | — | — | 504.000 | — | — |
| Средние: | 12.355 | 770.06 | 773.01 | -2.95 | -7.2 | 65.1 | 49.1 | 16.10 | 5.93 | 5.11 | 24.000 | — | — |

но 22.12.23 Q = 382,995 Гкал

Диагностика

Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 504 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.382 %

Представитель Абонента

[Handwritten signature]

Представитель теплоснабжающей организации

