

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Ратеп" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369390

Адрес дома: ул Комсомольская 2/9 корп. 1 под

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора: (Февраль 9/2)

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 14.12.2021 по 15.01.2022**

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Тр	Классиф. ош.
	Q	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
14.12	11.460	0.000	1000.016	1005.109	1018.813	1018.156	63.9	52.5			6.2	5.2	24.00	
15.12	11.238	0.000	990.594	995.953	1009.438	1009.125	64.3	53.0			6.2	5.2	24.00	
16.12	10.334	0.000	938.125	942.672	956.047	955.422	64.7	53.6			6.2	5.2	24.00	
17.12	10.125	0.000	922.344	926.703	939.891	939.156	64.4	53.4			6.2	5.2	24.00	
18.12	10.804	0.000	973.313	978.031	991.703	991.000	64.1	53.0			6.2	5.2	24.00	
19.12	11.204	0.000	979.703	984.563	998.313	997.531	64.2	52.8			6.2	5.2	24.00	
20.12	12.489	0.000	1034.922	1039.594	1055.563	1053.859	65.9	53.9			6.1	5.3	24.00	
21.12	15.333	0.000	1035.625	1040.516	1061.766	1057.906	74.8	60.0			6.1	5.3	24.00	
22.12	17.327	0.000	1033.328	1038.391	1062.922	1057.594	80.1	63.4			6.0	5.2	24.00	
23.12	15.122	0.000	1036.938	1041.953	1062.344	1058.938	73.7	59.1			6.0	5.1	24.00	
24.12	14.474	0.000	1047.125	1052.469	1071.141	1068.500	71.0	57.2			6.0	5.1	24.00	
25.12	13.329	0.000	1037.938	1043.172	1059.281	1057.578	67.0	54.2			6.0	5.2	24.00	
26.12	13.353	0.000	1029.781	1035.375	1050.297	1049.031	65.9	52.9			6.0	5.2	24.00	
27.12	13.844	0.000	1035.875	1040.813	1058.313	1055.938	69.0	55.6			6.0	5.2	24.00	
28.12	12.457	0.000	1029.500	1034.750	1049.125	1048.156	64.5	52.4			6.0	5.2	24.00	
29.12	13.198	0.000	1029.406	1034.859	1050.203	1048.859	66.3	53.5			6.0	5.2	24.00	
30.12	12.880	0.000	1028.250	1033.719	1048.359	1047.266	65.3	52.8			6.0	5.2	24.00	
31.12	13.016	0.000	1026.359	1032.031	1046.109	1045.203	64.7	52.0			6.1	5.2	24.00	
01.01	11.171	0.000	986.708	991.818	1005.374	1004.883	64.2	52.9			6.1	5.2	24.00	
02.01	12.147	0.000	1029.745	1034.852	1049.381	1048.378	64.4	52.6			6.0	5.2	24.00	
03.01	12.271	0.000	1028.412	1033.604	1047.972	1047.008	64.4	52.4			6.1	5.2	24.00	
04.01	12.219	0.000	1022.214	1027.159	1041.481	1040.321	64.0	52.1			6.0	5.2	24.00	
05.01	12.324	0.000	1022.797	1027.871	1042.334	1041.211	64.5	52.5			6.0	5.2	24.00	
06.01	11.612	0.000	1005.232	1010.791	1024.009	1023.788	63.7	52.2			6.1	5.2	24.00	
07.01	11.782	0.000	1016.451	1021.762	1035.760	1035.157	64.3	52.7			6.1	5.2	24.00	
08.01	12.062	0.000	1020.798	1026.413	1040.271	1039.824	64.4	52.6			6.0	5.2	24.00	
09.01	12.527	0.000	1014.250	1019.567	1033.614	1032.653	64.5	52.1			6.0	5.2	24.00	
10.01	12.091	0.000	1013.063	1018.479	1032.342	1031.693	64.4	52.4			6.0	5.2	24.00	
11.01	13.255	0.000	1016.958	1022.263	1038.024	1036.438	67.3	54.3			6.0	5.2	24.00	
12.01	14.622	0.000	1020.058	1025.339	1043.888	1041.174	71.8	57.5			6.0	5.2	24.00	
13.01	14.382	0.000	1019.665	1024.670	1043.213	1040.359	71.3	57.2			5.9	5.1	24.00	
14.01	11.768	0.000	1004.224	1009.592	1023.266	1022.737	64.2	52.5			6.0	5.2	24.00	
15.01	11.577	0.000	968.891	974.300	987.364	986.965	64.4	52.5			6.0	5.2	24.00	
Итого	417.797	0.000	33398.606	33569.151	34077.918	34031.808	66.6	54.1	0.0	0.0	6.0	5.2	792.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
13.12.2021	24:00	2323.6765	0.000	233741.453	235211.391	238321.063	238600.125	7619.32
31.12.2021	24:00	2555.6628	0.000	251950.594	253512.063	256910.688	257159.344	8051.32
01.01.2022	00:00	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
15.01.2022	24:00	185.8106	0.000	15189.466	15268.479	15488.293	15472.589	360.00
<b>Итого</b>		<b>417.796951</b>	<b>0.000</b>	<b>33398.606</b>	<b>33569.151</b>	<b>34077.918</b>	<b>34031.808</b>	<b>792.00</b>

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + Тг<min + Тг>max + То.д.  
 792.00 = 792.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Классификация ошибок:

- U - отключение питания
- E - функциональный отказ
- D - отключение по T1-T2<min
- g - отключение по G<min
- G - отключение по G>max

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель тепло(водо)снабжающей организации \_\_\_\_\_