

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 17.01.2023 по 16.02.2023

время создания отчёта: 17.02.2023 в 14:18

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 369390,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.01.2023 00:00	220,021	13913,037	13975,318	-62,281	384,0
17.02.2023 00:00	589,316	40779,277	40940,355	-161,078	1128,0
Итого:	369,295	26866,240	26965,037	-98,797	744,0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.01.2023	12,192	866,86	870,16	-3,30	-0,9	64,0	49,9	14,10	5,80	5,22	24,000		
18.01.2023	12,231	869,02	870,64	-1,62	0,4	64,2	50,1	14,10	5,81	5,22	24,000		
19.01.2023	11,886	869,73	873,17	-3,44	1,6	63,7	50,0	13,70	5,81	5,23	24,000		
20.01.2023	12,022	872,96	876,91	-3,95	2,3	64,4	50,7	13,80	5,83	5,24	24,000		
21.01.2023	12,021	868,67	872,56	-3,89	-2,8	64,0	50,1	13,80	5,82	5,24	24,000		
22.01.2023	12,108	866,48	870,24	-3,76	-4,0	63,8	49,8	14,00	5,81	5,24	24,000		
23.01.2023	11,886	867,44	863,84	3,60	-4,7	64,1	50,4	13,70	5,79	5,21	24,000		
24.01.2023	11,935	866,21	869,85	-3,64	-5,1	63,9	50,1	13,80	5,81	5,24	24,000		
25.01.2023	11,971	865,70	869,16	-3,46	-3,3	64,1	50,3	13,80	5,81	5,23	24,000		
26.01.2023	11,872	865,36	868,82	-3,46	-3,7	64,1	50,4	13,70	5,80	5,23	24,000		
27.01.2023	11,820	864,77	868,20	-3,44	-4,5	63,9	50,2	13,70	5,80	5,23	24,000		
28.01.2023	11,911	866,65	870,21	-3,56	-3,5	64,3	50,6	13,70	5,81	5,24	24,000		
29.01.2023	12,114	865,87	869,32	-3,45	-4,4	64,0	50,0	14,00	5,82	5,24	24,000		
30.01.2023	11,858	866,01	869,49	-3,48	-3,6	63,9	50,2	13,70	5,81	5,24	24,000		
31.01.2023	11,851	867,22	870,70	-3,48	-1,9	64,3	50,6	13,70	5,81	5,23	24,000		
01.02.2023	11,762	867,46	870,93	-3,48	-1,6	63,9	50,4	13,60	5,81	5,23	24,000		
02.02.2023	11,786	868,00	871,45	-3,45	-2,2	64,3	50,7	13,60	5,81	5,24	24,000		
03.02.2023	11,656	868,17	871,59	-3,42	-0,8	64,2	50,7	13,40	5,81	5,24	24,000		
04.02.2023	11,542	867,50	870,89	-3,40	-2,3	64,1	50,8	13,30	5,81	5,24	24,000		
05.02.2023	11,999	867,69	870,99	-3,31	-3,1	64,5	50,6	13,80	5,82	5,24	24,000		
06.02.2023	11,760	865,81	869,18	-3,36	-6,3	64,2	50,6	13,60	5,81	5,24	24,000		
07.02.2023	11,968	864,62	868,00	-3,38	-8,6	64,6	50,7	13,80	5,81	5,25	24,000		
08.02.2023	12,160	863,95	867,42	-3,47	-8,4	64,6	50,5	14,10	5,80	5,24	24,000		
09.02.2023	11,830	869,69	873,18	-3,49	-3,2	64,0	50,4	13,60	5,81	5,23	24,000		
10.02.2023	11,913	864,74	868,14	-3,40	-4,3	64,1	50,3	13,80	5,80	5,23	24,000		
11.02.2023	11,844	864,57	867,94	-3,36	-3,0	63,8	50,0	13,70	5,80	5,24	24,000		
12.02.2023	12,180	863,65	867,09	-3,43	-4,4	63,9	49,8	14,10	5,81	5,24	24,000		
13.02.2023	11,840	866,38	869,70	-3,32	-4,2	64,1	50,4	13,70	5,81	5,24	24,000		
14.02.2023	11,643	866,73	870,26	-3,53	-0,3	64,1	50,7	13,40	5,81	5,24	24,000		
15.02.2023	11,847	865,20	868,60	-3,40	-4,0	63,9	50,2	13,70	5,81	5,24	24,000		
16.02.2023	11,888	863,12	866,42	-3,30	-7,1	64,2	50,4	13,80	5,80	5,25	24,000		
Итого:	369,296	26866,24	26965,04	-98,80	—	—	—	—	—	—	744,000	—	—
Средние:	11,913	866,65	869,84	-3,19	-3,3	64,1	50,3	13,80	5,81	5,24	24,000	—	—

Диагностика

Исчисленный период: 744 ч Время норм. работы: 744 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,367 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

