

Сид

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 17.02.2023 по 17.03.2023

время создания отчёта: 21.03.2023 в 10:45

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 369390,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.02.2023 00:00	589,316	40779,277	40940,355	-161,078	1128,0
18.03.2023 00:00	936,791	65908,211	66161,742	-253,531	1824,0
Итого:	347,475	25128,934	25221,387	-92,453	696,0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
		M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.02.2023	12,248	869,43	872,65	-3,22	-9,2	65,1	51,0	14,10	5,80	5,24	24,000		
18.02.2023	12,594	863,42	866,71	-3,29	-9,0	65,0	50,5	14,60	5,80	5,26	24,000		
19.02.2023	12,431	863,12	866,39	-3,27	-5,2	63,9	49,5	14,40	5,80	5,26	24,000		
20.02.2023	11,905	865,76	869,06	-3,30	-5,2	63,8	50,0	13,80	5,81	5,26	24,000		
21.02.2023	12,851	862,58	865,89	-3,31	-11,7	66,7	51,8	14,90	5,79	5,25	24,000		
22.02.2023	14,782	868,32	871,67	-3,36	-14,7	72,5	55,4	17,00	5,82	5,26	24,000		
23.02.2023	13,620	864,22	867,71	-3,48	-12,5	69,3	53,5	15,80	5,80	5,26	24,000		
24.02.2023	12,277	862,89	866,41	-3,52	-6,9	64,6	50,3	14,20	5,80	5,26	24,000		
25.02.2023	11,988	866,42	870,13	-3,71	0,4	64,0	50,1	13,80	5,82	5,26	24,000		
26.02.2023	12,103	867,24	870,84	-3,60	0,1	64,1	50,2	14,00	5,83	5,27	24,000		
27.02.2023	11,848	865,26	868,66	-3,40	-5,1	63,7	50,0	13,70	5,82	5,27	24,000		
28.02.2023	11,738	864,84	868,24	-3,40	-5,8	63,7	50,2	13,60	5,82	5,26	24,000		
01.03.2023	11,813	865,03	868,43	-3,41	-5,2	64,0	50,3	13,70	5,82	5,27	24,000		
02.03.2023	11,736	866,98	870,43	-3,46	-4,0	64,1	50,5	13,50	5,82	5,26	24,000		
03.03.2023	11,451	868,82	872,31	-3,48	-0,4	63,9	50,7	13,20	5,83	5,26	24,000		
04.03.2023	11,472	868,72	872,27	-3,55	-1,5	63,8	50,6	13,20	5,83	5,26	24,000		
05.03.2023	11,934	867,70	871,20	-3,50	-3,1	63,9	50,2	13,80	5,82	5,26	24,000		
06.03.2023	11,557	869,24	872,72	-3,48	-3,9	64,1	50,8	13,30	5,84	5,27	24,000		
07.03.2023	11,525	871,46	867,35	4,11	-5,2	63,8	50,5	13,20	5,83	5,26	24,000		
08.03.2023	11,786	870,14	873,56	-3,42	-3,5	64,0	50,4	13,50	5,84	5,28	24,000		
09.03.2023	11,550	869,82	873,34	-3,52	-2,0	64,1	50,8	13,30	5,84	5,28	24,000		
10.03.2023	11,549	865,98	869,41	-3,43	-5,7	64,1	50,8	13,30	5,83	5,27	24,000		
11.03.2023	11,753	869,16	872,51	-3,35	-4,3	63,9	50,3	13,50	5,84	5,28	24,000		
12.03.2023	11,919	838,59	841,96	-3,37	2,0	64,2	50,0	14,20	5,71	5,20	24,000		
13.03.2023	11,590	866,48	869,86	-3,38	-4,1	64,1	50,7	13,40	5,83	5,27	24,000		
14.03.2023	11,631	871,75	875,33	-3,58	0,3	64,2	50,8	13,30	5,85	5,28	24,000		
15.03.2023	11,455	872,91	876,56	-3,65	2,2	63,7	50,6	13,10	5,85	5,28	24,000		
16.03.2023	11,171	872,05	875,58	-3,53	1,8	63,7	50,9	12,80	5,85	5,28	24,000		
17.03.2023	11,195	870,63	874,21	-3,59	0,9	64,0	51,1	12,90	5,85	5,28	24,000		
Итого:	347,472	25128,93	25221,39	-92,45	—	—	—	—	—	—	24,000		
Средние:	11,982	866,52	869,70	-3,19	-4,2	64,6	50,8	13,80	5,82	5,26	24,000		

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 696 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,367 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

