

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:35

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 369390

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	657.956	41653.898	41829.680	-175.781	1172.3
19.03.2024 00:00	997.300	66803.742	67081.289	-277.547	1868.3
Итого:	339.344	25149.844	25251.609	-101.766	696.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	12.272	851.16	854.72	-3.56	-10.7	64.6	50.2	14.40	5.87	5.15	24.000	—	#T
20.02.2024	13.000	851.25	855.11	-3.86	-11.5	66.4	51.2	15.30	5.87	5.15	24.000	—	#T
21.02.2024	12.088	851.22	855.25	-4.02	-6.3	63.0	48.8	14.20	5.88	5.16	24.000	—	#T
22.02.2024	12.201	861.46	865.37	-3.91	-4.1	63.4	49.2	14.20	5.90	5.15	24.000	—	#T
23.02.2024	11.891	874.93	878.75	-3.82	-0.7	63.1	49.5	13.60	5.93	5.14	24.000	—	#T
24.02.2024	11.985	879.59	883.45	-3.85	0.4	63.2	49.5	13.60	5.95	5.14	24.000	—	#T
25.02.2024	12.179	878.78	882.51	-3.73	0.2	63.1	49.2	13.90	5.95	5.15	24.000	—	#T
26.02.2024	11.993	867.01	870.66	-3.65	-2.1	63.5	49.6	13.80	5.92	5.15	24.000	—	#T
27.02.2024	11.520	863.41	860.45	2.96	-3.9	63.2	49.8	13.30	5.92	5.15	24.000	—	#T
28.02.2024	11.909	872.40	876.04	-3.64	-2.7	63.1	49.4	13.60	5.94	5.15	24.000	—	#T
29.02.2024	11.693	880.83	884.64	-3.81	-0.9	63.5	50.3	13.30	5.96	5.14	24.000	—	#T
01.03.2024	11.509	883.28	887.18	-3.90	0.1	63.1	50.0	13.00	5.97	5.14	24.000	—	#T
02.03.2024	11.442	875.90	879.68	-3.79	-1.1	63.3	50.2	13.10	5.96	5.16	24.000	—	#T
03.03.2024	11.602	872.25	876.06	-3.81	-5.0	63.0	49.7	13.30	5.95	5.16	24.000	—	#T
04.03.2024	11.344	862.11	865.86	-3.75	-6.5	63.2	50.0	13.20	5.91	5.14	24.000	—	#T
05.03.2024	11.253	862.91	866.54	-3.63	-4.2	63.0	49.9	13.00	5.91	5.15	24.000	—	#T
06.03.2024	11.608	857.79	861.31	-3.53	-9.5	63.8	50.3	13.50	5.90	5.15	24.000	—	#T
07.03.2024	11.514	860.25	863.82	-3.57	-9.0	63.6	50.2	13.40	5.91	5.15	24.000	—	#T
08.03.2024	11.539	855.33	858.98	-3.65	-4.6	63.4	49.9	13.50	5.89	5.15	24.000	—	#T
09.03.2024	11.550	851.27	854.92	-3.65	—	63.3	49.8	13.60	5.88	5.15	24.000	—	#T
10.03.2024	11.982	849.41	853.06	-3.65	-8.8	63.5	49.4	14.10	5.88	5.15	24.000	—	#T
11.03.2024	11.859	861.49	865.14	-3.65	-7.3	63.7	50.0	13.80	5.90	5.14	24.000	—	#T
12.03.2024	11.419	867.67	871.43	-3.76	-4.9	62.9	49.7	13.20	5.93	5.15	24.000	—	#T
13.03.2024	11.275	842.56	846.14	-3.59	-3.3	62.9	49.5	13.40	5.83	5.08	24.000	—	#T
14.03.2024	11.523	877.79	881.45	-3.66	-5.1	62.9	49.7	13.10	5.90	5.08	24.000	—	#T
15.03.2024	11.305	882.36	886.10	-3.73	-1.3	63.0	50.2	12.80	5.97	5.15	24.000	—	#T
16.03.2024	11.201	886.45	890.19	-3.74	1.0	62.9	50.2	12.60	5.98	5.14	24.000	—	#T
17.03.2024	11.432	884.88	888.72	-3.84	-0.2	63.4	50.5	12.90	5.98	5.14	24.000	—	#T
18.03.2024	11.257	884.12	888.09	-3.97	1.6	63.4	50.6	12.70	5.98	5.14	24.000	—	#T
Итого:	339.345	25149.84	25251.61	-101.76	—	—	—	—	—	—	24.000	—	#T
Средние:	11.702	867.24	870.75	-3.51	-3.9	63.4	49.9	13.50	5.92	5.14	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 696 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.404 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

