

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:31

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2  
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2  
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1  
№ договора: —  
Заводской №: 369390

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	997.300	66803.742	67081.289	-277.547	1868.3
19.04.2024 00:00	1241.326	86499.898	86856.133	-356.234	2611.5
<b>Итого:</b>	<b>244.026</b>	<b>19696.156</b>	<b>19774.844</b>	<b>-78.687</b>	<b>743.2</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	11.156	883.48	887.44	-3.95	1.1	63.2	50.6	12.60	5.98	5.15	24.000	—	#Т
20.03.2024	11.064	881.44	885.27	-3.84	-2.1	62.9	50.4	12.50	5.98	5.15	24.000	—	#Т
21.03.2024	9.814	757.13	758.62	-1.48	-1.9	63.5	50.5	13.00	6.04	5.11	24.000	—	#Т
22.03.2024	9.880	748.50	751.81	-3.31	-2.0	63.4	50.2	13.20	6.05	5.10	24.000	—	#Т
23.03.2024	9.312	688.00	691.14	-3.14	1.4	63.0	49.4	13.50	6.11	5.08	24.000	—	#Т
24.03.2024	9.419	673.46	676.56	-3.09		62.8	48.8	14.00	6.13	5.07	24.000	—	#Т
25.03.2024	9.129	674.87	677.77	-2.90	3.2	63.1	49.6	13.50	6.13	5.08	24.000	—	#Т
26.03.2024	8.760	649.48	652.39	-2.91	0.7	63.3	49.8	13.50	6.18	5.07	24.000	—	#Т
27.03.2024	9.216	684.24	687.24	-3.00	0.1	63.2	49.7	13.50	6.14	5.09	24.000	—	#Т
28.03.2024	8.788	662.05	664.95	-2.90		62.9	49.6	13.30	6.17	5.07	24.000	—	#Т
29.03.2024	8.108	613.31	616.04	-2.73	4.3	62.9	49.7	13.20	6.12	4.95	24.000	—	#Т
30.03.2024	7.571	594.50	596.99	-2.49	7.3	62.8	50.1	12.70	6.23	5.03	24.000	—	#Т
31.03.2024	7.088	574.94	577.11	-2.17	10.2	63.0	50.7	12.30	6.27	5.01	24.000	—	#Т
01.04.2024	6.151	546.90	548.81	-1.91	14.3	62.4	51.2	11.20	6.28	4.98	24.000	—	#Т
02.04.2024	5.671	539.05	540.98	-1.94	15.4	62.0	51.5	10.50	6.31	4.98	24.000	—	#Т
03.04.2024	7.097	599.68	600.59	-0.91	12.1	61.6	49.8	11.80	6.25	5.00	24.000	—	#Т
04.04.2024	8.902	684.98	688.03	-3.06	5.3	62.5	49.5	13.00	6.19	5.06	24.000	—	#Т
05.04.2024	9.510	706.72	709.87	-3.15	1.2	63.0	49.6	13.50	6.13	5.09	24.000	—	#Т
06.04.2024	8.776	652.88	655.74	-2.87	2.3	63.2	49.8	13.40	6.20	5.05	24.000	—	#Т
07.04.2024	7.272	584.80	587.25	-2.45	7.5	63.0	50.5	12.40	6.25	5.00	24.000	—	#Т
08.04.2024	6.224	543.72	545.81	-2.09	12.0	62.8	51.4	11.40	6.30	4.97	24.000	—	#Т
09.04.2024	5.515	529.25	530.96	-1.71	14.8	62.7	52.3	10.40	6.35	4.97	24.000	—	#Т
10.04.2024	5.398	527.10	528.63	-1.52	16.2	62.5	52.3	10.20	6.36	4.95	24.000	—	#Т
11.04.2024	5.514	539.29	540.90	-1.61	15.3	62.8	52.6	10.20	6.39	4.97	24.000	—	#Т
12.04.2024	6.261	567.72	569.95	-2.23	10.8	62.5	51.5	11.00	6.37	4.98	24.000	—	#Т
13.04.2024	6.313	576.50	578.85	-2.35	10.5	61.8	50.9	10.90	6.37	4.99	24.000	—	#Т
14.04.2024	6.699	570.90	573.21	-2.31	10.1	62.9	51.2	11.70	6.37	4.98	24.000	—	#Т
15.04.2024	7.447	610.33	613.09	-2.77	8.7	62.9	50.7	12.20	6.34	5.01	24.000	—	#Т
16.04.2024	6.669	584.52	586.94	-2.41	8.6	62.4	51.0	11.40	6.37	5.01	24.000	—	#Т
17.04.2024	7.314	600.34	603.04	-2.70	9.3	63.0	50.8	12.20	6.34	5.01	23.100	—	#Т
18.04.2024	7.986	646.10	648.88	-2.77	7.9	63.0	50.6	12.30	6.32	5.00	24.000	—	#Т
<b>Итого:</b>	<b>244.024</b>	<b>19696.16</b>	<b>19774.85</b>	<b>-78.69</b>	—	—	—	—	—	—	<b>743.100</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>7.872</b>	<b>635.36</b>	<b>637.90</b>	<b>-2.54</b>	<b>7.1</b>	<b>62.8</b>	<b>50.5</b>	<b>12.30</b>	<b>6.23</b>	<b>5.03</b>	<b>24.000</b>	—	—


**Диагностика**

Отчетный период: 744 ч    Время норм. работы: 743.1 ч    Суммарное время отказа: — ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.399 %

Представитель Абонента

*[Подпись]*

Представитель теплоснабжающей организации



*Q=244, 32 Гкал*