

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.10.2024** по **18.11.2024**

время создания отчёта: 21.11.2024 в 14:13

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 369390

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.10.2024 00:00	1884.364	158640.500	159346.813	-706.313	6657.9
19.11.2024 00:00	2227.466	186864.141	187698.047	-833.906	7401.9
Итого:	343.102	28223.641	28351.234	-127.593	744.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.10.2024	11.143	906.86	911.06	-4.20	3.9	63.6	51.3	12.30	5.99	5.08	24.000	—	#
20.10.2024	11.101	910.44	914.78	-4.34	7.2	63.6	51.4	12.20	5.97	5.05	24.000	—	#
21.10.2024	10.673	915.80	920.22	-4.42	7.6	63.4	51.8	11.60	5.99	5.05	24.000	—	#
22.10.2024	10.470	906.80	911.16	-4.36	7.4	63.2	51.6	11.50	5.97	5.06	24.000	—	#
23.10.2024	10.777	908.80	913.11	-4.31	8.8	63.8	51.9	11.90	5.97	5.05	24.000	—	#
24.10.2024	10.714	911.27	915.63	-4.36	7.3	63.6	51.8	11.70	5.99	5.06	24.000	—	#
25.10.2024	10.777	909.55	913.88	-4.33	6.7	63.5	51.7	11.80	5.98	5.07	24.000	—	#
26.10.2024	10.585	909.25	913.58	-4.33	4.7	63.2	51.6	11.60	5.99	5.07	24.000	—	#
27.10.2024	10.890	909.11	913.39	-4.28	6.2	63.5	51.6	12.00	5.99	5.07	24.000	—	#
28.10.2024	10.614	910.45	914.73	-4.28	6.7	63.2	51.5	11.70	6.00	5.07	24.000	—	#
29.10.2024	11.230	869.83	873.91	-4.08	6.3	65.5	52.6	12.90	5.78	4.96	24.000	—	#
30.10.2024	10.912	910.41	914.58	-4.17	5.0	63.6	51.6	12.00	6.01	5.09	24.000	—	#
31.10.2024	11.039	921.59	925.91	-4.31	3.5	63.7	51.8	12.00	6.08	5.12	24.000	—	#
01.11.2024	10.887	924.34	928.75	-4.41	8.0	63.8	52.0	11.80	6.06	5.08	24.000	—	#
02.11.2024	11.057	917.75	922.13	-4.38	1.8	63.7	51.6	12.00	6.07	5.13	24.000	—	#
03.11.2024	11.226	915.06	919.34	-4.28	0.1	63.5	51.2	12.30	6.07	5.13	24.000	—	#
04.11.2024	11.654	914.13	918.39	-4.27	-0.7	63.6	50.9	12.70	6.07	5.14	24.000	—	#
05.11.2024	11.184	912.97	917.23	-4.27	-0.8	63.7	51.4	12.20	6.07	5.14	24.000	—	#
06.11.2024	11.488	919.14	923.27	-4.13	-1.1	63.8	51.3	12.50	6.08	5.13	24.000	—	#
07.11.2024	10.869	917.06	920.89	-3.83	4.9	63.0	51.1	11.80	6.08	5.13	24.000	—	#
08.11.2024	11.031	905.86	909.69	-3.83	4.6	63.3	51.1	12.20	6.01	5.09	24.000	—	#
09.11.2024	11.177	884.72	888.47	-3.75	4.7	63.6	50.9	12.60	5.88	5.03	24.000	—	#
10.11.2024	11.177	883.16	886.94	-3.78	3.5	63.6	51.0	12.70	5.88	5.03	24.000	—	#
11.11.2024	11.235	903.34	907.11	-3.77	0.0	63.5	51.1	12.40	5.98	5.08	24.000	—	#
12.11.2024	11.321	914.73	918.47	-3.73	-0.3	63.5	51.1	12.40	6.07	5.13	24.000	—	#
13.11.2024	11.409	919.09	922.94	-3.84	0.8	63.7	51.3	12.40	6.08	5.12	24.000	—	#
14.11.2024	11.343	918.94	922.72	-3.78	-0.1	63.7	51.4	12.30	6.06	5.11	24.000	—	#
15.11.2024	11.341	913.44	917.33	-3.89	-0.1	63.7	51.3	12.40	6.07	5.13	24.000	—	#
16.11.2024	11.328	918.55	922.47	-3.92	3.1	63.5	51.2	12.30	6.09	5.13	24.000	—	#
17.11.2024	11.296	920.70	924.72	-4.02	4.5	63.3	51.0	12.30	6.09	5.13	24.000	—	#
18.11.2024	11.153	920.52	924.47	-3.95	3.6	63.4	51.3	12.10	6.09	5.13	24.000	—	#
Итого:	343.101	28223.64	28351.24	-127.59	—	—	—	—	—	—	744.000	—	—
Средние:	11.068	910.44	914.56	-4.12	3.8	63.6	51.4	12.10	6.02	5.09	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: **744 ч** Время норм. работы: **744 ч** Суммарное время отказа: **— ч**
Относительная погрешность измерения расхода узла учета **13.451 %**

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

