

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.09.2024** по **18.10.2024**

время создания отчёта: 21.10.2024 в 11:31

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 369390

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.09.2024 00:00	1728.050	142607.625	143246.672	-639.047	5938.2
19.10.2024 00:00	1884.364	158640.500	159346.813	-706.313	6657.9
Итого:	156.314	16032.875	16100.141	-67.266	719.7

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.09.2024	3.095	428.95	431.16	-2.20	9.9	64.3	57.1	7.20	5.45	4.09	24.000	—	#	
20.09.2024	3.061	430.19	432.39	-2.20	6.9	64.7	57.6	7.10	5.43	4.07	24.000	—	#	
21.09.2024	3.066	429.08	431.31	-2.23	6.0	64.0	56.9	7.10	5.44	4.09	24.000	—	#	
22.09.2024	3.396	424.17	426.31	-2.14	6.1	63.8	55.8	8.00	5.42	4.10	24.000	—	#	
23.09.2024	3.231	427.69	429.84	-2.16	4.3	64.8	57.2	7.50	5.44	4.11	24.000	—	#	
24.09.2024	3.217	428.53	430.61	-2.08	6.1	64.6	57.1	7.50	5.44	4.10	24.000	—	#	
25.09.2024	3.277	415.59	417.70	-2.11	9.0	64.6	56.7	7.90	5.35	4.07	24.000	—	#	
26.09.2024	3.285	427.78	429.97	-2.19	8.8	64.9	57.2	7.70	5.44	4.10	24.000	—	#	
27.09.2024	3.313	429.23	431.45	-2.22	13.2	64.9	57.2	7.70	5.45	4.10	24.000	—	#	
28.09.2024	3.229	429.64	431.84	-2.20	13.1	64.9	57.4	7.50	5.45	4.09	24.000	—	#	
29.09.2024	3.255	423.97	426.17	-2.20	11.4	63.5	55.9	7.70	5.42	4.10	24.000	—	#	
30.09.2024	3.294	427.70	429.92	-2.22	11.5	64.6	56.9	7.70	5.44	4.10	24.000	—	#	
01.10.2024	3.281	407.08	409.17	-2.09	11.1	64.7	56.7	8.00	5.34	4.13	24.000	—	#	
02.10.2024	3.140	484.89	487.27	-2.38	14.6	62.7	56.3	6.40	6.01	4.24	23.700	—	#T	
03.10.2024	3.259	477.09	479.53	-2.44	12.8	63.3	56.5	6.80	5.95	4.28	24.000	—	#	
04.10.2024	3.204	402.63	404.72	-2.09	11.1	63.0	55.1	7.90	5.45	4.27	24.000	—	#	
05.10.2024	3.110	381.55	383.61	-2.06	11.2	63.0	54.9	8.10	5.31	4.26	24.000	—	#	
06.10.2024	3.337	357.22	359.22	-2.00	9.8	63.2	53.8	9.30	5.14	4.22	24.000	—	#	
07.10.2024	3.320	477.59	480.03	-2.44	14.8	62.8	55.9	6.90	6.13	4.44	24.000	—	#	
08.10.2024	3.175	497.31	499.80	-2.48	13.4	62.7	56.4	6.40	6.28	4.46	24.000	—	#	
09.10.2024	3.273	477.81	480.25	-2.44	8.3	61.4	54.5	6.80	6.14	4.47	24.000	—	#	
10.10.2024	3.219	387.73	389.83	-2.09	9.2	62.5	54.3	8.30	5.66	4.55	24.000	—	#	
11.10.2024	8.057	632.92	626.25	6.67	9.4	62.7	50.0	12.70	5.34	4.61	24.000	—	#	
12.10.2024	10.842	819.53	822.92	-3.39	10.8	63.1	49.9	13.20	5.32	4.66	24.000	—	#	
13.10.2024	11.337	822.44	825.92	-3.48	7.1	63.2	49.4	13.80	5.32	4.65	24.000	—	#	
14.10.2024	10.942	794.63	797.92	-3.30	1.5	62.9	49.1	13.80	5.25	4.67	24.000	—	#	
15.10.2024	10.956	778.09	781.28	-3.19	4.7	63.6	49.5	14.10	5.18	4.64	24.000	—	#	
16.10.2024	10.987	893.95	897.50	-3.55	5.5	62.9	50.6	12.30	5.86	4.98	24.000	—	#	
17.10.2024	11.113	910.88	914.95	-4.08	3.4	63.3	51.1	12.20	6.00	5.07	24.000	—	#	
18.10.2024	11.043	907.00	911.28	-4.28	3.6	63.2	51.0	12.20	5.99	5.08	24.000	—	#	
Итого:	156.314	16032.88	16100.14	-67.27	—	—	—	—	—	—	719.700	—	—	
Средние:	5.210	534.43	536.67	-2.24	9.0	63.6	54.6	9.00	5.56	4.36	24.000	—	—	


427/100

Диагностика

Отчетный период: **720 ч** Время норм. работы: **719.7 ч** Суммарное время отказа: **— ч**
Относительная погрешность измерения расхода узла учета **Т3.419 %**

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 156,379 ткал