

*Мед*

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

время создания отчёта: 24.05.2023 в 09:50

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2  
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2  
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1  
№ договора: —  
Заводской №: 369390

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.04.2023 00:00	1203.737	89524.086	89875.469	-351.383	2567.3
18.05.2023 00:00	1315.171	105128.102	105562.227	-434.125	3283.0
<b>Итого:</b>	<b>111.434</b>	<b>15604.016</b>	<b>15686.758</b>	<b>-82.742</b>	<b>715.7</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.04.2023	6.933	709.04	712.15	-3.11	10.7	63.5	53.7	9.80	6.16	5.15	24.000	24.000	#T
19.04.2023	6.804	677.38	680.36	-2.98	11.0	63.4	53.3	10.00	6.01	5.05	24.000	24.000	#T
20.04.2023	3.968	435.77	441.91	-6.14	11.2	61.0	51.9	9.10	3.86	3.26	21.600	24.000	#T
21.04.2023	2.733	429.95	432.02	-2.06	10.7	61.5	55.2	6.40	5.02	4.34	22.300	24.000	#T
22.04.2023	3.436	566.26	569.00	-2.74	10.1	63.6	57.6	6.10	5.73	4.77	24.000	24.000	#
23.04.2023	3.547	603.29	606.05	-2.76	12.6	63.6	57.7	5.90	5.84	4.75	24.000	24.000	#
24.04.2023	3.407	554.68	557.26	-2.58	13.8	63.6	57.5	6.10	5.36	4.41	24.000	24.000	#
25.04.2023	3.181	400.60	402.70	-2.10	13.4	63.3	55.3	8.00	4.73	4.22	23.700	24.000	#T
26.04.2023	3.430	414.15	416.37	-2.22	10.9	63.9	55.7	8.30	4.77	4.24	24.000	24.000	#
27.04.2023	3.446	486.84	489.27	-2.44	13.0	65.4	58.3	7.10	4.93	4.20	24.000	24.000	#
28.04.2023	3.460	505.27	507.86	-2.59	11.3	64.6	57.8	6.80	4.98	4.19	24.000	24.000	#
29.04.2023	3.615	509.31	511.95	-2.64	6.8	65.3	58.2	7.10	5.00	4.20	24.000	24.000	#
30.04.2023	3.466	505.12	507.65	-2.53	7.0	64.4	57.5	6.90	4.98	4.19	24.000	24.000	#
01.05.2023	3.805	504.91	507.56	-2.65	7.0	64.6	57.1	7.50	4.98	4.20	24.000	24.000	#
02.05.2023	3.666	523.05	525.71	-2.66	7.3	64.6	57.6	7.00	5.02	4.18	24.000	24.000	#
03.05.2023	3.549	531.50	534.27	-2.77	9.0	64.8	58.1	6.70	5.05	4.18	24.000	24.000	#
04.05.2023	3.471	514.28	516.92	-2.64	8.3	63.9	57.2	6.70	5.00	4.19	24.000	24.000	#
05.05.2023	3.620	520.41	523.14	-2.73	6.3	65.0	58.0	6.90	5.03	4.20	24.000	24.000	#
06.05.2023	3.615	517.80	520.62	-2.82	2.9	64.5	57.6	7.00	5.01	4.19	24.000	24.000	#
07.05.2023	3.682	523.81	526.51	-2.70	3.2	65.0	58.0	7.00	5.04	4.20	24.000	24.000	#
08.05.2023	3.685	507.20	509.82	-2.62	5.3	64.4	57.2	7.30	5.00	4.21	24.000	24.000	#
09.05.2023	3.688	500.71	503.36	-2.65	7.1	64.7	57.3	7.40	4.98	4.21	24.000	24.000	#
10.05.2023	3.537	501.38	504.06	-2.68	10.6	64.0	57.0	7.00	4.97	4.20	24.000	24.000	#
11.05.2023	3.479	504.45	507.09	-2.64	11.4	64.4	57.5	6.90	4.98	4.20	24.000	24.000	#
12.05.2023	3.375	517.07	519.70	-2.63	12.9	63.8	57.3	6.50	5.00	4.18	24.000	24.000	#
13.05.2023	3.370	527.38	530.08	-2.70	14.6	64.6	58.3	6.40	5.03	4.17	24.000	24.000	#
14.05.2023	3.525	521.40	524.15	-2.75	12.6	64.0	57.3	6.70	5.01	4.17	24.000	24.000	#
15.05.2023	3.363	536.34	539.15	-2.81	12.2	65.2	59.0	6.30	5.06	4.18	24.000	24.000	#T
16.05.2023	3.290	526.54	529.24	-2.70	14.0	63.9	57.7	6.20	5.03	4.18	24.000	24.000	#
17.05.2023	3.287	528.14	530.86	-2.72	15.5	64.1	57.9	6.20	5.04	4.18	24.000	24.000	#
<b>Итого:</b>	<b>111.433</b>	<b>15604.02</b>	<b>15686.76</b>	<b>-82.75</b>	—	—	—	—	—	—	<b>715.600</b>	<b>720.000</b>	—
<b>Средние:</b>	<b>3.714</b>	<b>520.13</b>	<b>522.89</b>	<b>-2.76</b>	<b>10.1</b>	<b>64.1</b>	<b>57.0</b>	<b>7.10</b>	<b>5.09</b>	<b>4.27</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 715.6 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.529 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



*Q = 112,406 Гкал*