

УЖ Снег

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **01.10.2023** по **22.10.2023**

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:22

Потребитель: ул. Фрунзе, д.7/1
Адрес: ул. Фрунзе, д.7/1
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 376406


Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	542.742	31056.490	31025.289	31.201	6161.8
23.10.2023 00:00	612.538	35892.031	35837.973	54.059	6688.2
Итого:	69.796	4835.541	4812.684	22.858	526.4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.6	34.8	33.8	1.00	0.23	-0.82	24.000		
02.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.7	34.6	33.7	0.90	0.22	-0.83	24.000		
03.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.5	33.7	32.8	0.90	0.20	0.13	24.000		
04.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	32.2	31.0	1.20	0.17	3.14	24.000		
05.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.5	31.5	30.3	1.10	0.15	4.18	24.000		
06.10.2023	2.034	153.83	150.36	3.47	9.3	62.5	49.3	13.20	2.90	3.10	24.000		
07.10.2023	1.428	123.59	123.62	-0.03	5.3	60.9	49.3	11.50	2.43	3.80	22.500		
08.10.2023	3.777	342.00	341.46	0.55	6.0	63.5	52.5	11.00	5.99	3.24	24.000		
09.10.2023	3.639	297.52	297.54	-0.02	4.1	62.2	50.0	12.20	5.36	2.99	23.900		
10.10.2023	3.878	257.74	257.48	0.25	1.3	63.3	48.3	15.00	4.86	2.96	24.000		
11.10.2023	4.438	284.54	276.46	8.07	2.4	63.5	47.9	15.60	5.16	3.08	24.000		
12.10.2023	4.899	328.24	327.05	1.19	8.3	63.4	48.5	14.90	5.94	3.55	24.000		
13.10.2023	4.820	322.72	322.53	0.20	9.5	63.4	48.4	14.90	6.06	3.73	24.000		
14.10.2023	4.424	315.88	315.77	0.12	8.7	61.3	47.3	14.00	6.12	3.86	24.000		
15.10.2023	4.556	317.15	316.77	0.37	11.4	63.3	48.9	14.30	6.08	3.82	24.000		
16.10.2023	4.436	316.45	315.25	1.20	8.8	62.4	48.4	14.00	5.92	3.68	24.000		
17.10.2023	4.562	318.02	316.61	1.41	5.3	62.2	47.9	14.30	5.82	3.52	24.000		
18.10.2023	4.670	300.13	299.05	1.08	4.0	63.0	47.5	15.50	5.47	3.33	24.000		
19.10.2023	4.302	297.56	296.57	1.00	4.0	60.8	46.3	14.40	5.65	3.55	24.000		
20.10.2023	4.614	287.51	286.09	1.42	4.1	63.5	47.4	16.00	5.78	3.77	24.000		
21.10.2023	4.661	286.75	285.45	1.30	2.2	63.5	47.2	16.20	5.78	3.77	24.000		
22.10.2023	4.657	285.91	284.64	1.27	0.9	63.3	47.0	16.30	5.80	3.80	24.000		
Итого:	69.795	4835.54	4812.68	22.86	—	—	—	—	—	—	526.400	—	—
Средние:	3.173	219.80	218.76	1.04	7.2	56.0	44.7	11.30	4.19	2.97	23.900	—	—

Диагностика *4082*
Отчетный период: 526 ч Время норм. работы: 526.4 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.474 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q газ = 70,07
Q = 70,07 т/ч

ΣQ = 70,07 + 41,21 = 111,28 т/ч

УК Асск

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:22

Потребитель: ул. Фрунзе, д.7/1
Адрес: ул. Фрунзе, д.7/1
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 2 отопления
№ договора
Заводской №: 376408

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	301.685	20050.746	19997.709	53.037	5280.0
23.10.2023 00:00	341.924	23212.857	23145.646	67.211	5797.9
Итого:	40.239	3162.111	3147.937	14.174	517.9


Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
01.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.6	38.2	37.0	1.20	-0.41	0.98	24.000			
02.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.7	38.4	37.6	0.80	-0.41	1.06	23.500			
03.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.5	36.6	35.2	1.40	-0.42	1.17	24.000			
04.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	34.7	32.9	1.80	-0.42	1.21	24.000			
05.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.5	34.6	33.0	1.70	-0.42	1.38	24.000			
06.10.2023	1.646	124.53	124.15	0.38	9.3	62.6	49.4	13.20	3.23	2.29	23.600			
07.10.2023	1.482	127.06	125.98	1.07	5.3	61.6	49.9	11.60	3.36	2.68	14.900			
08.10.2023	2.499	233.31	232.55	0.76	6.0	63.3	52.6	10.70	6.00	3.58	24.000			
09.10.2023	2.146	181.94	181.54	0.40	4.1	61.8	50.0	11.70	5.05	3.21	23.900			
10.10.2023	2.199	160.15	159.12	1.03	1.3	63.4	49.6	13.70	4.74	3.25	24.000			
11.10.2023	2.492	197.22	193.51	3.71	2.4	63.2	50.6	12.60	5.42	3.47	24.000			
12.10.2023	2.622	208.81	207.82	0.99	8.3	63.3	50.8	12.50	5.88	3.88	24.000			
13.10.2023	2.516	206.17	205.50	0.67	9.5	62.6	50.4	12.20	6.04	4.09	24.000			
14.10.2023	2.472	203.19	202.52	0.67	8.7	61.9	49.8	12.10	6.06	4.16	24.000			
15.10.2023	2.479	202.69	202.06	0.62	11.4	63.1	50.9	12.20	5.98	4.10	24.000			
16.10.2023	2.445	200.11	199.44	0.67	8.8	62.1	49.9	12.20	5.86	3.95	24.000			
17.10.2023	2.527	199.58	199.03	0.56	5.3	62.0	49.3	12.60	5.60	3.65	24.000			
18.10.2023	2.552	184.05	183.37	0.68	4.0	63.2	49.4	13.80	5.54	3.83	24.000			
19.10.2023	2.384	187.93	187.23	0.70	4.0	60.6	47.9	12.70	5.60	3.83	24.000			
20.10.2023	2.591	180.93	180.38	0.55	4.1	63.4	49.1	14.30	5.70	4.02	24.000			
21.10.2023	2.592	181.47	181.10	0.37	2.2	63.2	48.9	14.30	5.72	4.05	24.000			
22.10.2023	2.595	182.99	182.65	0.34	0.9	63.4	49.2	14.20	5.74	4.06	24.000			
Итого:	40.239	3162.11	3147.94	14.17	—	—	—	—	—	—	517.900	—	—	
Средние:	1.829	143.73	143.09	0.64	7.2	56.7	46.5	10.20	4.07	3.09	23.500	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 517.9 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.449 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



39842 Тр.

Q = 41,21 Гкал
Q доск 41,21