

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:24

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
 Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 369390

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	1848.541	183382.641	184158.344	-775.703	6713.7
22.11.2023 00:00	2167.427	205065.469	205923.234	-857.766	7433.7
Итого:	318.886	21682.828	21764.890	-82.063	720.0


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023	10.426	671.81	674.36	-2.55	3.2	63.7	48.2	15.50	5.95	5.09	24.000	—	#T
24.10.2023	10.491	673.30	676.02	-2.72	1.8	63.9	48.3	15.60	5.89	5.03	24.000	—	#T
25.10.2023	10.423	667.88	668.31	-0.44	0.1	63.7	48.1	15.60	5.92	5.08	24.000	—	#T
26.10.2023	10.772	695.61	695.56	0.05	-0.4	64.0	48.5	15.50	5.98	5.06	24.000	—	#T
27.10.2023	10.698	709.86	712.56	-2.70	-0.9	63.2	48.2	15.10	6.04	5.09	24.000	—	#T
28.10.2023	10.960	727.14	730.02	-2.88	-0.7	63.6	48.6	15.10	6.10	5.09	24.000	—	#T
29.10.2023	11.027	726.17	729.08	-2.91	-0.4	63.7	48.5	15.20	6.10	5.09	24.000	—	#T
30.10.2023	10.851	730.19	732.52	-2.33	-0.4	63.6	48.7	14.90	6.10	5.09	24.000	—	#T
31.10.2023	10.478	733.81	736.81	-3.00	7.5	63.8	49.5	14.30	6.08	5.05	24.000	—	#T
01.11.2023	10.229	745.28	748.28	-3.00	10.9	63.6	49.9	13.70	6.12	5.05	24.000	—	#T
02.11.2023	10.191	740.00	743.09	-3.09	8.6	63.4	49.7	13.80	6.10	5.04	24.000	—	#T
03.11.2023	10.469	731.16	734.13	-2.97	3.4	63.7	49.4	14.30	6.08	5.06	24.000	—	#T
04.11.2023	10.486	728.69	731.66	-2.97	3.7	63.5	49.1	14.40	6.10	5.09	24.000	—	#T
05.11.2023	10.416	742.28	745.33	-3.05		63.4	49.3	14.00	6.14	5.08	24.000	—	#T
06.11.2023	10.298	743.25	746.33	-3.08	9.5	63.3	49.5	13.80	6.14	5.07	24.000	—	#T
07.11.2023	10.174	751.47	754.61	-3.14	9.4	63.5	50.0	13.50	6.14	5.04	24.000	—	#T
08.11.2023	10.170	737.75	740.81	-3.06	7.7	63.6	49.8	13.80	6.04	4.98	24.000	—	#T
09.11.2023	10.183	735.67	738.66	-2.98	5.0	63.3	49.4	13.80	6.07	5.03	24.000	—	#T
10.11.2023	10.468	748.47	751.58	-3.11	4.9	63.8	49.8	14.00	6.17	5.09	24.000	—	#T
11.11.2023	10.616	749.80	752.97	-3.17	4.8	63.8	49.6	14.20	6.18	5.10	24.000	—	#T
12.11.2023	10.850	749.23	752.36	-3.13	5.2	63.7	49.3	14.50	6.18	5.10	24.000	—	#T
13.11.2023	10.549	747.50	750.61	-3.11	3.7	63.7	49.6	14.10	6.19	5.12	24.000	—	#T
14.11.2023	10.659	744.06	747.16	-3.09	3.0	63.8	49.5	14.30	6.18	5.11	24.000	—	#T
15.11.2023	10.498	737.41	740.45	-3.05	1.9	63.9	49.6	14.20	6.18	5.13	24.000	—	#T
16.11.2023	10.663	731.27	734.34	-3.08	1.9	63.9	49.3	14.60	6.17	5.14	24.000	—	#T
17.11.2023	10.852	718.06	721.14	-3.08	-0.9	64.0	48.9	15.10	6.11	5.13	24.000	—	#T
18.11.2023	11.062	699.88	702.94	-3.06	-5.3	64.1	48.3	15.80	6.06	5.13	24.000	—	#T
19.11.2023	11.215	685.48	686.94	-1.45	-5.5	64.0	47.6	16.40	5.97	5.08	24.000	—	#T
20.11.2023	11.348	688.88	691.83	-2.95	-5.1	64.0	47.5	16.50	6.01	5.11	24.000	—	#T
21.11.2023	11.364	691.48	694.45	-2.97	-5.4	63.8	47.4	16.40	6.03	5.12	24.000	—	#T
Итого:	318.886	21682.83	21764.89	-82.06	—	—	—	—	—	—	720.000	—	—
Средние:	10.630	722.76	725.50	-2.74	2.5	63.7	49.0	14.70	6.08	5.08	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.378 %

Представитель Абонента

(Подпись)


Представитель теплоснабжающей организации

(Подпись)
