

УЭ ММД

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:25

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 369390

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	1700.759	172981.078	173727.563	-746.484	6204.3
23.10.2023 00:00	1848.541	183382.641	184158.344	-775.703	6713.7
Итого:	147.782	10401.563	10430.781	-29.219	509.4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	3.398	585.73	588.13	-2.39	13.6	64.8	59.0	5.80	5.25	4.23	24.000	24.000	#T
02.10.2023	3.054	364.92	366.55	-1.63	11.7	65.1	56.8	8.40	5.36	4.20	22.200	24.000	#T
03.10.2023	3.142	289.33	290.77	-1.44	12.5	64.1	53.2	10.80	5.38	4.17	24.000	24.000	#T
04.10.2023	3.090	259.80	261.17	-1.38	13.9	63.8	51.9	11.90	5.14	4.16	24.000	24.000	#T
05.10.2023	3.043	258.86	260.13	-1.27	10.5	63.0	51.2	11.70	5.44	4.47	24.000	24.000	#T
06.10.2023	3.102	266.63	267.98	-1.36	9.3	63.3	51.7	11.60	5.28	4.18	24.000	24.000	#T
07.10.2023	1.053	102.52	102.92	-0.41	5.3	63.1	52.9	10.20	3.10	2.64	8.200	24.000	#T
08.10.2023	3.829	341.92	343.63	-1.70	6.0	63.6	52.4	11.20	6.26	4.54	24.000	24.000	#T
09.10.2023	5.464	398.31	390.14	8.17	4.1	62.1	48.3	13.70	5.45	4.19	23.000	24.000	#T
10.10.2023	10.114	575.38	575.92	-0.55	1.3	63.9	46.3	17.60	4.99	4.23	24.000	24.000	#T
11.10.2023	9.444	548.09	549.06	-0.97	2.4	63.8	46.6	17.20	5.49	4.40	24.000	24.000	#T
12.10.2023	7.420	454.13	455.97	-1.84	8.3	63.8	47.4	16.30	6.15	4.80	24.000	24.000	#T
13.10.2023	7.585	460.78	462.80	-2.02	9.5	63.6	47.1	16.50	6.29	5.00	24.000	24.000	#T
14.10.2023	6.977	462.72	464.56	-1.84	8.7	61.1	46.1	15.10	6.33	5.08	24.000	24.000	#T
15.10.2023	6.938	428.20	430.06	-1.86	11.4	63.5	47.3	16.20	6.29	5.01	24.000	24.000	#T
16.10.2023	8.369	533.97	536.30	-2.33	8.8	62.3	46.6	15.70	6.11	4.90	24.000	24.000	#T
17.10.2023	9.711	657.11	659.80	-2.69	5.3	62.1	47.3	14.80	5.88	4.72	24.000	24.000	#T
18.10.2023	10.477	695.66	696.91	-1.25	4.0	63.9	48.8	15.10	5.66	4.72	24.000	24.000	#T
19.10.2023	9.893	700.30	702.95	-2.66	4.0	61.1	46.9	14.10	5.79	4.84	24.000	24.000	#T
20.10.2023	10.361	674.27	676.86	-2.59	4.1	63.9	48.5	15.40	5.92	5.06	24.000	24.000	#T
21.10.2023	10.476	671.95	674.58	-2.63	2.2	63.7	48.1	15.60	5.93	5.07	24.000	24.000	#T
22.10.2023	10.842	671.00	673.61	-2.61	0.9	63.8	47.6	16.20	5.95	5.10	24.000	24.000	#T
Итого:	147.782	10401.56	10430.78	-29.22	—	—	—	—	—	—	509.400	528.000	—
Средние:	6.717	472.80	474.13	-1.33	7.2	63.3	49.6	13.70	5.61	4.53	23.200	24.000	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 509.4 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.281 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



