

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

время создания отчёта: 23.01.2024 в 11:33

Потребитель: ул. Фрунзе, д.9/2  
Адрес: ул. Фрунзе, д.9/2  
Теллосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1  
№ договора: —  
Заводской №: 369390

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.12.2023 00:00	2550.544	229499.688	230453.688	-954.000	8177.7
22.01.2024 00:00	319.209	17833.297	17910.236	-76.939	504.0
<b>Итого:</b>	<b>-2231.335</b>	<b>-211666.391</b>	<b>-212543.452</b>	<b>877.061</b>	<b>-7673.7</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.12.2023	11.313	835.77	839.28	-3.52	-0.7	63.6	50.1	13.50	5.98	5.12	24.000	—	#Т
24.12.2023	11.610	833.66	837.20	-3.55	-4.1	64.1	50.2	13.90	5.97	5.12	24.000	—	#Т
25.12.2023	11.448	829.52	832.94	-3.42	-5.2	63.9	50.1	13.80	5.95	5.12	24.000	—	#Т
26.12.2023	11.487	831.80	835.20	-3.41	0.0	64.1	50.3	13.80	5.96	5.12	24.000	—	#Т
27.12.2023	11.433	829.16	832.64	-3.48	-1.9	64.3	50.5	13.80	5.95	5.11	24.000	—	#Т
28.12.2023	11.486	812.45	815.97	-3.52		64.2	50.0	14.10	5.69	5.03	24.000	—	#Т
29.12.2023	11.748	877.16	880.95	-3.80	-0.1	64.5	51.1	13.40	5.92	5.15	24.000	—	#Т
30.12.2023	11.610	884.97	888.95	-3.98	1.1	63.8	50.7	13.10	5.94	5.15	24.000	—	#Т
31.12.2023	11.968	859.73	863.44	-3.70	-0.6	64.1	50.1	13.90	5.87	5.14	24.000	—	#Т
01.01.2024	12.275	838.55	841.93	-3.38	-9.6	65.7	51.1	14.60	5.84	5.15	24.000	—	#Т
02.01.2024	16.374	849.21	852.73	-3.52	-15.2	77.3	58.0	19.30	5.86	5.16	24.000	—	#Т
03.01.2024	18.019	848.33	852.04	-3.70	-18.0	82.6	61.4	21.20	5.86	5.16	24.000	—	#Т
04.01.2024	18.685	847.39	851.42	-4.03	-19.8	84.1	62.1	22.00	5.85	5.15	24.000	—	#Т
05.01.2024	18.795	848.61	852.40	-3.79		83.5	61.3	22.10	5.86	5.16	24.000	—	#Т
06.01.2024	16.722	850.08	853.81	-3.73		77.5	57.8	19.70	5.87	5.16	24.000	—	#Т
07.01.2024	18.026	849.25	852.96	-3.71		81.7	60.5	21.20	5.86	5.15	24.000	—	#Т
08.01.2024	18.014	849.46	853.11	-3.64		81.1	59.9	21.20	5.87	5.16	24.000	—	#Т
09.01.2024	13.906	852.35	856.17	-3.82	-8.3	68.8	52.5	16.30	5.87	5.16	24.000	—	#Т
10.01.2024	13.030	849.49	853.18	-3.69	-6.7	66.1	50.7	15.30	5.85	5.15	24.000	—	#Т
11.01.2024	11.978	851.04	854.59	-3.55	-5.4	65.8	51.8	14.10	5.86	5.17	24.000	—	#Т
12.01.2024	15.205	849.87	853.46	-3.59	-10.8	72.0	54.1	17.90	5.87	5.17	24.000	—	#Т
13.01.2024	18.517	848.46	852.05	-3.59		82.0	60.2	21.80	5.87	5.16	24.000	—	#Т
14.01.2024	16.420	851.21	854.80	-3.59	-16.4	76.0	56.8	19.30	5.87	5.15	24.000	—	#Т
15.01.2024	12.933	854.39	858.01	-3.62		65.2	50.1	15.10	5.87	5.16	24.000	—	#Т
16.01.2024	12.505	858.82	862.55	-3.73	-2.9	64.9	50.4	14.60	5.88	5.15	24.000	—	#Т
17.01.2024	14.204	848.69	852.33	-3.64	-9.0	69.4	52.7	16.70	5.86	5.16	24.000	—	#Т
18.01.2024	14.213	850.83	854.51	-3.68	-13.0	69.6	52.9	16.70	5.87	5.16	24.000	—	#Т
19.01.2024	12.620	847.99	851.70	-3.72	-4.5	65.3	50.4	14.90	5.86	5.16	24.000	—	#Т
20.01.2024	12.492	845.68	849.29	-3.61	-11.8	65.0	50.2	14.80	5.86	5.16	24.000	—	#Т
21.01.2024	14.275	843.60	847.20	-3.60	-17.4	69.6	52.7	16.90	5.84	5.14	24.000	—	#Т
<b>Итого:</b>	<b>423.311</b>	<b>25427.50</b>	<b>25536.82</b>	<b>-109.31</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>720.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Средние:</b>	<b>14.110</b>	<b>847.58</b>	<b>851.23</b>	<b>-3.64</b>	<b>-7.8</b>	<b>70.3</b>	<b>53.7</b>	<b>16.60</b>	<b>5.88</b>	<b>5.15</b>	<b>24.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**Диагностика**

Отчетный период: 720 ч    Время норм. работы: 720 ч    Суммарное время отказа: — ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.429 %

Представитель Абонента: \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

