

Организация: ООО УК "Лия"

Номер абонента: ТС ОАО "Рател" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376406

Адрес дома: ул Фрунзе 7/1

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19,10	4,724548	332,758	333,5	0	0,742	0	63,1	49	14,2	24	D
20,10	4,652039	307,688	308,32	0	0,633	0	63,3	48,2	15,1	24	
21,10	4,416382	304,496	305,355	0	0,859	0	63,3	48,8	14,5	23,06	
22,10	4,710388	347,977	348,832	0	0,855	0	63,2	49,6	13,5	24	
23,10	4,795349	352,305	353,203	0	0,898	0	63,3	49,7	13,6	24	
24,10	4,858459	348,715	349,555	0	0,84	0	63,3	49,3	13,9	24	
25,10	4,894409	346,563	347,289	0	0,727	0	63	48,9	14,1	24	
26,10	4,958923	348,938	349,535	0	0,598	0	63,3	49,1	14,2	24	
27,10	4,610229	342,629	343,508	0	0,879	0	61	47,6	13,4	24	
28,10	4,841675	350,563	351,516	0	0,953	0	63,2	49,5	13,8	24	
29,10	4,728516	350,465	351,434	0	0,969	0	63	49,6	13,5	24	
30,10	4,668762	349,773	350,703	0	0,93	0	62,8	49,5	13,3	24	
31,10	4,765625	348,648	349,77	0	1,121	0	63,2	49,6	13,6	24	
1,11	4,726013	347,828	349,004	0	1,176	0	63,2	49,6	13,6	24	
2,11	4,721863	346,91	348,047	0	1,137	0	63	49,4	13,6	24	
3,11	4,684875	348,25	349,348	0	1,098	0	62,8	49,3	13,4	24	
4,11	4,733643	346,352	347,531	0	1,18	0	63,4	49,8	13,6	24	
5,11	4,538147	350,91	352,098	0	1,188	0	62,7	49,8	12,9	24	
6,11	4,692505	350,215	351,383	0	1,168	0	63	49,6	13,4	24	
7,11	4,750549	349,418	350,586	0	1,168	0	63,2	49,6	13,6	24	
8,11	4,781616	349,281	350,457	0	1,176	0	63,2	49,5	13,7	24	
9,11	4,864197	337,012	338,07	0	1,059	0	63,3	48,9	14,4	24	
10,11	4,982483	342,02	343,121	0	1,102	0	63,5	48,9	14,5	24	
11,11	4,961426	345,27	346,398	0	1,129	0	63	48,7	14,3	24	
12,11	4,889404	343,789	344,918	0	1,129	0	62,5	48,3	14,2	24	
13,11	4,970154	346,711	347,793	0	1,082	0	63,6	49,2	14,3	24	
14,11	4,915527	344,449	345,508	0	1,059	0	63,2	49	14,2	24	
15,11	5,046082	343,668	344,719	0	1,051	0	63,8	49,1	14,7	24	
Итого	133,8838	9623,6	9651,5	0	27,9	0	63,1	49,2	13,9	671,06	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
18.10.2021	24:00	817,74493	50391,84	50523,4	0	5354,11
15.11.2021	24:00	951,62872	60015,44	60174,9	0	6025,17
Итого		133,884	9623,6	9651,5	0	671,06

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
672 671,06 0 0 0,94 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й



Период с 18.10.21 по 15.11.21

Qдос. = 138,752 гкал.

Сам. пос.



Организация: ООО "УК Лия"

Номер абонента: ТС ОАО "Ратен" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 376408

Адрес дома: ул Фрунзе 7/1 корп. 3 под

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19,10	2,520844	213,467	212,771	0,695	0	0	63	51,2	11,8	24	D
20,10	2,537994	197,531	196,838	0,693	0	0	63,1	50,2	12,8	24	
21,10	2,367035	195,512	194,828	0,684	0	0	63,1	51	12,1	22,81	
22,10	2,493988	223,305	222,516	0,789	0	0	62,9	51,8	11,1	24	
23,10	2,5466	226,035	225,219	0,816	0	0	63	51,8	11,2	24	
24,10	2,563477	223,602	222,789	0,813	0	0	63,1	51,6	11,4	24	
25,10	2,625824	222,781	221,48	1,301	0	0	62,8	51,1	11,8	24	
26,10	2,763123	224,813	223,953	0,859	0	0	63,1	50,8	12,3	24	
27,10	2,523926	220,801	219,988	0,813	0	0	60,7	49,3	11,4	24	
28,10	2,617706	225,633	224,828	0,805	0	0	63,1	51,5	11,6	24	
29,10	2,588776	225,551	224,648	0,902	0	0	62,8	51,4	11,5	24	
30,10	2,566589	225,16	224,32	0,84	0	0	62,6	51,3	11,4	24	
31,10	2,634888	224,445	223,617	0,828	0	0	63	51,3	11,7	24	
1,11	2,613922	223,844	223,043	0,801	0	0	63	51,4	11,7	24	
2,11	2,605225	223,305	222,496	0,809	0	0	62,8	51,2	11,6	24	
3,11	2,629517	224,887	224,043	0,844	0	0	62,6	51	11,7	24	
4,11	2,621063	223,508	222,695	0,813	0	0	63,2	51,5	11,7	24	
5,11	2,507965	226,34	225,52	0,82	0	0	62,5	51,4	11,1	24	
6,11	2,565094	225,973	225,145	0,828	0	0	62,8	51,4	11,3	24	
7,11	2,565918	225,344	224,496	0,848	0	0	63	51,6	11,4	24	
8,11	2,613342	225,223	224,418	0,805	0	0	62,9	51,4	11,6	24	
9,11	2,679596	217,129	216,332	0,797	0	0	63,1	50,8	12,3	24	
10,11	2,730194	220,746	219,957	0,789	0	0	63,3	50,9	12,3	24	
11,11	2,699585	222,668	221,844	0,824	0	0	62,8	50,7	12,1	24	
12,11	2,64209	221,805	220,977	0,828	0	0	62,4	50,5	11,9	24	
13,11	2,663544	223,586	222,781	0,805	0	0	63,4	51,5	11,9	24	
14,11	2,647461	222	221,195	0,805	0	0	63	51,1	11,9	24	
15,11	2,777222	221,508	220,719	0,789	0	0	63,7	51,1	12,5	24	
Итого	72,9125	6196,5	6173,46	23,04	0	0	62,9	51,1	11,7	670,81	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
18.10.2021	24:00	442,88828	32678,84	32527,25	0	3846,81
15.11.2021	24:00	515,80078	38875,34	38700,7	0	4517,61
Итого		72,913	6196,5	6173,46	0	670,81

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
672 = 670,81 + 0 + 0 + 1,19 + 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й



период с 18.10.21 по 15.11.21

Qгос. = 75,570 Гкал

См.
↓