

Фрунзе 9/2

Организация: ООО УК "ЛиЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Ратеп" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369390

Адрес дома: ул Комсомольская 2/9 корп. 1 под

Система: ОТП

Дата последней проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, М1-М2	Подмес, тонн, М2-М1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		М1	М2				T1	T2	T1-T2		
19,10	9,722656	920,359	928,297	0	7,938	0	63,4	52,9	10,6	24	
20,10	10,26355	922,688	930,328	0	7,641	0	63,6	52,5	11,1	24	
21,10	7,780273	761,828	768,266	0	6,438	0	63,6	53,4	10,2	24	
22,10	7,724365	846,25	853,109	0	6,859	0	63,5	54,4	9,1	24	
23,10	8,618164	896,891	904,484	0	7,594	0	63,6	54	9,6	24	
24,10	10,154785	973,203	981,375	0	8,172	0	63,6	53,2	10,4	24	
25,10	10,916016	1052,672	1061,609	0	8,938	0	63,4	53	10,4	24	
26,10	9,182373	930,578	938,156	0	7,578	0	63,6	53,8	9,9	24	
27,10	9,200195	963	970,922	0	7,922	0	61,2	51,6	9,5	24	
28,10	7,72583	844,875	851,953	0	7,078	0	63,5	54,3	9,1	24	
29,10	7,283447	821,641	828,75	0	7,109	0	63,4	54,5	8,8	24	
30,10	7,160889	817,219	824,578	0	7,359	0	63,1	54,4	8,7	24	
31,10	8,006104	847,188	854,891	0	7,703	0	63,5	54,1	9,4	24	
1,11	8,473389	870,438	878,422	0	7,984	0	63,5	53,8	9,7	24	
2,11	8,463135	880,047	887,875	0	7,828	0	63,3	53,7	9,6	24	
3,11	7,92627	845,75	853,391	0	7,641	0	63,1	53,7	9,4	24	
4,11	7,585938	821,781	828,922	0	7,141	0	63,6	54,4	9,2	24	
5,11	7,068848	813,578	820,828	0	7,25	0	63	54,3	8,7	24	
6,11	7,256348	821,453	828,828	0	7,375	0	63,3	54,5	8,8	24	
7,11	8,226318	841,625	848,781	0	7,156	0	63,5	53,8	9,8	24	
8,11	8,110107	855,563	862,531	0	6,969	0	63,5	54	9,5	24	
9,11	10,337891	957,219	965,063	0	7,844	0	63,6	52,8	10,8	24	
10,11	10,563477	988,438	996,969	0	8,531	0	63,8	53,2	10,7	24	
11,11	9,310547	911,031	918,844	0	7,813	0	63,4	53,2	10,2	24	
12,11	9,373047	921,266	929,281	0	8,016	0	62,7	52,5	10,2	24	
13,11	9,144775	895,016	903,047	0	8,031	0	63,9	53,7	10,2	24	
14,11	9,866455	923,203	931,469	0	8,266	0	63,6	52,9	10,7	24	
15,11	10,294922	957,266	965,484	0	8,219	0	64	53,3	10,7	24	
Итого	245,7401	24902,06	25116,45	0	214,39	0	63,4	53,5	9,9	672	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
18.10.2021	24:00	2037,47473	205539,55	206776,36	0	6871,23
15.11.2021	24:00	2283,21484	230441,61	231892,81	0	7543,23
Итого		245,74	24902,06	25116,45	0	672

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max + То.д.
 672 672 0 0 0 0 0 0

Представитель абонента 


Представитель теплоснабжающей организации


Q = 245,74 Гкал