

ООО УК Мерид

Примечание 9/2

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Ратен" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369390

Адрес дома: ул Комсомольская 2/9 корп. 1 под

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.09.2021 по 17.10.2021

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Гр	Классиф. ош.
	Q1	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
16.09	5.173	0.000	433.354	434.125	447.109	439.031	61.9	61.4			5.0	4.3	24.00	
17.09	6.533	0.000	464.316	460.625	472.219	465.266	59.7	45.7			5.2	5.0	24.00	
20.09	7.392	0.000	574.329	569.016	584.750	575.422	60.9	48.5			5.2	4.9	24.00	
21.09	9.380	0.000	949.563	949.234	967.109	961.703	63.3	52.3			6.0	5.1	24.00	
22.09	10.498	0.000	982.219	986.031	1000.469	999.016	63.6	52.9			6.3	5.3	24.00	
23.09	10.632	0.000	1025.609	1033.047	1044.750	1046.922	63.7	53.4			6.4	5.3	24.00	
24.09	10.549	0.000	1054.291	1063.219	1073.938	1077.531	63.6	53.6			6.3	5.2	24.00	
25.09	10.460	0.000	1048.844	1057.797	1063.172	1071.969	63.3	53.3			6.3	5.2	24.00	
26.09	10.758	0.000	1054.333	1063.375	1074.219	1078.094	63.5	53.4			6.4	5.3	24.00	
27.09	9.333	0.000	933.656	992.125	1001.391	1005.797	63.5	54.0			6.3	5.1	24.00	
28.09	3.468	0.000	400.250	406.328	407.594	411.953	63.1	54.5			2.9	2.4	17.66	D
29.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.0	19.9			0.0	0.1	7.31	D
30.09	0.931	0.000	179.499	179.844	182.297	182.266	53.3	52.9			1.7	1.5	6.38	D
01.10	6.699	0.000	631.344	634.653	694.172	694.078	63.8	54.0			5.3	4.6	24.00	
02.10	8.553	0.000	714.000	713.959	727.391	723.094	63.3	51.8			5.2	4.6	24.00	
03.10	10.127	0.000	843.373	849.031	859.323	859.733	63.7	51.7			5.3	4.9	24.00	
04.10	9.513	0.000	871.578	878.141	887.953	889.797	63.9	53.0			6.1	5.1	24.00	
05.10	8.818	0.000	823.672	829.831	839.063	840.859	63.8	53.1			6.0	5.1	24.00	
06.10	8.841	0.000	799.891	806.297	814.516	816.609	63.1	52.0			5.8	4.9	24.00	
07.10	9.500	0.000	881.344	888.234	897.734	899.984	63.6	52.9			5.9	5.0	24.00	
08.10	9.515	0.000	905.797	912.891	922.734	925.125	63.8	53.3			6.0	5.0	24.00	
09.10	9.497	0.000	928.328	935.578	945.328	947.906	63.1	52.8			6.1	5.0	24.00	
10.10	9.681	0.000	914.547	921.688	931.516	933.922	63.5	53.0			6.0	4.9	24.00	
11.10	8.859	0.000	895.984	902.953	912.734	915.281	63.7	53.8			6.0	4.9	24.00	
12.10	8.067	0.000	845.281	852.000	860.859	863.531	63.2	53.7			6.1	4.9	24.00	
13.10	7.819	0.000	830.703	837.500	846.063	849.016	63.5	54.1			6.1	4.9	24.00	
14.10	8.126	0.000	850.172	857.484	866.000	869.266	63.7	54.1			6.1	4.9	24.00	
15.10	8.397	0.000	856.516	863.734	872.406	875.453	63.5	53.7			6.1	4.9	24.00	
16.10	8.010	0.000	833.313	840.297	848.781	851.813	63.5	53.9			6.1	5.0	24.00	
17.10	8.903	0.000	857.906	865.328	873.891	876.953	63.7	53.3			6.1	4.9	24.00	
Итого	249.212	0.000	23893.469	24036.547	24334.297	24354.063	63.3	52.9	0.0	0.0	5.5	4.6	703.35	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
16.09.2021	24:00	1779.3176	0.000	180764.313	181850.453	184360.172	184525.313	6143.88
17.10.2021	24:00	2028.5292	0.000	204657.781	205887.000	208694.469	208879.375	6847.23
Итого		249.211548	0.000	23893.469	24036.547	24334.297	24354.063	703.35

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.  
 744.00 = 703.35 + 0.00 + 0.00 + 40.65 + 0.00 + 0.00 + 0.00


Классификация ошибок:

- U - отключение питания
- E - функциональный отказ
- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по G<min
- G - отключение по G>max

Представитель абонента



Представитель тепло(водо)снабжающей организации



$Q_{доп} = 249,212 / 703,35 \times 744 =$

$\approx Q = 263,615 + 283,489 + 73,596 + 135,063 = 263,615 \text{ Гкал}$   
 $= 755,763 \text{ Гкал}$