

Организация: ООО УК "ЛиЯ"  
 Адрес: ул. Химиков, д. 26  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2  
 Дата последней поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_

Номер договора: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика: 445286  
 Год: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Год: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.01.2022 по 15.02.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			VI	Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка		M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. Тн
16.01.22	3.428	366.0503	367.8989	-	0.00	1.8486	61.80	52.45	9.35	0.00	24.00	
17.01.22	3.457	365.0317	366.2456	-	0.00	1.2139	62.71	53.26	9.45	0.00	24.00	
18.01.22	3.499	367.4028	368.7153	-	0.00	1.3125	62.46	52.95	9.51	0.00	24.00	
19.01.22	4.023	365.7798	367.0195	-	0.00	1.2397	67.90	56.92	10.98	0.02	23.98	U
20.01.22	3.505	366.8149	368.1709	-	0.00	1.3560	62.98	53.44	9.54	0.00	24.00	
21.01.22	3.610	369.2290	370.4194	-	0.00	1.1904	63.65	53.89	9.76	0.00	24.00	
22.01.22	3.428	367.9023	369.2295	-	0.00	1.3271	62.35	53.05	9.30	0.00	24.00	
23.01.22	3.475	368.4058	369.5581	-	0.00	1.1523	62.64	53.22	9.42	0.00	24.00	
24.01.22	3.755	369.5205	370.5083	-	0.00	0.9878	65.16	55.02	10.14	0.00	24.00	
25.01.22	4.006	372.6973	373.9600	-	0.00	1.2627	67.61	56.88	10.73	0.00	24.00	
26.01.22	3.760	372.3379	373.4131	-	0.00	1.0752	65.68	55.60	10.08	0.00	24.00	
27.01.22	3.877	379.5195	380.5947	-	0.00	1.0752	66.20	56.00	10.20	0.00	24.00	
28.01.22	3.783	370.8633	372.1436	-	0.00	1.4688	65.71	55.53	10.18	0.00	24.00	
29.01.22	3.299	370.7168	372.2852	-	0.00	1.4268	61.22	52.33	8.88	0.00	24.00	
30.01.22	3.318	370.6074	372.2852	-	0.00	1.6777	61.06	52.12	8.94	0.00	24.00	
31.01.22	3.140	371.5127	373.3545	-	0.00	1.8418	59.49	51.05	8.43	0.00	24.00	
01.02.22	3.226	364.1572	365.8779	-	0.00	1.7207	60.56	51.72	8.84	0.00	24.00	
02.02.22	3.339	361.9600	363.5049	-	0.00	1.5449	61.53	52.32	9.21	0.00	24.00	
03.02.22	3.557	362.9111	364.5859	-	0.00	1.6729	63.82	54.03	9.79	0.00	24.00	
04.02.22	3.562	364.5186	366.1914	-	0.00	1.6748	63.76	54.00	9.76	0.00	24.00	
05.02.22	4.113	361.3828	363.1309	-	0.00	1.7480	68.90	57.54	11.36	0.00	24.00	
06.02.22	3.706	359.1631	360.8398	-	0.00	1.6768	65.32	55.02	10.30	0.00	24.00	
07.02.22	3.199	362.7813	364.0869	-	0.00	1.3057	60.51	51.70	8.80	0.00	24.00	
08.02.22	3.153	365.7715	367.0469	-	0.00	1.2754	60.26	51.66	8.60	0.00	24.00	
09.02.22	3.125	367.5654	369.0527	-	0.00	1.4873	60.14	51.65	8.49	0.00	24.00	
10.02.22	3.168	371.3555	373.0195	-	0.00	1.6641	60.63	52.11	8.51	0.00	24.00	
11.02.22	3.128	374.6904	376.0430	-	0.00	1.3525	60.33	52.01	8.33	0.00	24.00	
12.02.22	3.093	364.9785	366.3516	-	0.00	1.3730	59.41	50.95	8.46	0.00	24.00	
13.02.22	3.186	366.0898	367.3926	-	0.00	1.3027	60.47	51.78	8.69	0.00	24.00	
14.02.22	3.173	364.6465	365.9248	-	0.00	1.2783	60.03	51.34	8.69	0.00	24.00	
15.02.22	3.277	365.7256	367.1172	-	0.00	1.3916	61.06	52.12	8.95	0.00	24.00	
Итого	107.369	11392.0898	11436.0146	0.0000	0.00	43.9252	62.75	53.35	9.41	0.02	743.98	0.02

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Tr
15.02.22	24:00	162.940	16561.46	16585.71	0.00	1103.98
16.01.22	00:00	55.572	5169.37	5149.69	0.00	360.00
Итого		107.369	11392.09	11436.01	0.00	743.98

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 743.98\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.021\_час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Серпуховский филиал  
 ООО "Дизвент теплосерво МО"  
 "Тепловая инспекция"

*Проц = 107,370/час.*