

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.01.2022 по 15.02.2022

Потребитель: ООО "УК ЛИЯ"
 Адрес объекта: ул. Химиков д.30
 Теплосчетчик МКТС: № 015215-1 Версия МКТС: 2.61
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.01.22	1.852	294.36	306.91	-12.55	60.8	54.3	6.4	0.0	6.2	24.00	0.00	
17.01.22	1.860	293.39	305.89	-12.50	61.4	55.0	6.5	0.0	6.1	24.00	0.00	
18.01.22	1.883	295.28	307.91	-12.61	61.4	54.9	6.5	0.0	6.1	24.00	0.00	
19.01.22	2.172	293.83	306.38	-12.56	66.6	59.1	7.5	0.0	6.1	24.00	0.00	
20.01.22	1.892	294.72	307.28	-12.55	61.7	55.2	6.5	0.0	6.1	24.00	0.00	
21.01.22	1.942	296.55	309.27	-12.72	62.5	55.8	6.7	0.0	6.2	24.00	0.00	
22.01.22	1.853	295.48	308.14	-12.64	61.2	54.8	6.4	0.0	6.2	24.00	0.00	
23.01.22	1.873	295.95	308.56	-12.63	61.6	55.1	6.5	0.0	6.3	24.00	0.00	
24.01.22	2.014	296.77	309.48	-12.70	64.1	57.2	6.9	0.0	6.1	24.00	0.00	
25.01.22	2.153	298.95	311.78	-12.83	66.4	59.1	7.3	0.0	6.2	24.00	0.00	
26.01.22	2.029	298.80	311.59	-12.81	64.4	57.5	6.9	0.0	6.2	24.00	0.00	
27.01.22	2.076	304.13	317.50	-13.37	65.1	58.1	6.9	0.0	6.1	24.00	0.00	
28.01.22	2.034	296.88	310.30	-13.42	64.5	57.5	7.0	0.0	6.2	24.00	0.00	
29.01.22	1.779	297.22	310.53	-13.31	60.1	54.0	6.1	0.0	6.3	24.00	0.00	
30.01.22	1.763	297.16	310.47	-13.32	60.0	53.9	6.1	0.0	6.2	24.00	0.00	
31.01.22	1.676	297.98	311.36	-13.37	58.5	52.7	5.8	0.0	6.2	24.00	0.00	
01.02.22	1.721	292.27	305.22	-12.97	59.5	53.5	6.0	0.0	6.1	24.00	0.00	
02.02.22	1.778	290.53	303.42	-12.87	60.5	54.2	6.3	0.0	6.1	24.00	0.00	
03.02.22	1.911	291.09	304.06	-12.98	62.7	56.0	6.7	0.0	6.1	24.00	0.00	
04.02.22	1.910	289.89	302.78	-12.89	62.7	56.0	6.7	0.0	6.2	24.00	0.00	
05.02.22	2.215	284.28	296.88	-12.59	67.7	59.8	7.9	0.0	6.3	24.00	0.00	
06.02.22	2.011	283.14	295.59	-12.46	64.0	56.8	7.2	0.0	6.1	24.00	0.00	
07.02.22	1.736	286.20	298.77	-12.57	59.4	53.2	6.2	0.0	6.2	24.00	0.00	
08.02.22	1.687	271.45	283.23	-11.78	59.2	52.8	6.3	0.0	6.3	24.00	0.00	
09.02.22	1.659	258.14	269.23	-11.09	59.0	52.5	6.6	0.0	6.4	24.00	0.00	
10.02.22	1.656	243.30	253.64	-10.34	59.5	52.5	6.9	0.0	6.3	24.00	0.00	
11.02.22	1.608	220.34	229.53	-9.19	59.0	51.6	7.4	0.0	6.3	24.00	0.00	
12.02.22	1.587	214.88	223.83	-8.97	58.2	50.7	7.5	0.0	6.2	24.00	0.00	
13.02.22	1.640	215.53	224.50	-8.96	59.1	51.4	7.7	0.0	6.2	24.00	0.00	
14.02.22	1.625	214.64	223.56	-8.93	58.7	51.0	7.7	0.0	6.2	24.00	0.00	
15.02.22	1.679	215.27	224.23	-8.96	59.7	51.8	7.9	0.0	6.2	24.00	0.00	
Итого:	57.274	8618.39	8991.83	-373.44	61.7	55.0	6.8	0.0	6.2	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.22 24:00	1216.275	229731.72	225310.84	26814.97
15.01.22 24:00	1159.002	221113.33	216319.02	26070.97
Итого:	57.274	8618.39	8991.83	744.00

Отчетный период: 744.00 ч
 Время работы: 744.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"