

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.11.2024 по 12.12.2024

время создания отчёта: 13.12.2024 в 14:55

Мил

по 18.12.24

Потребитель: ул. Химиков, д. 30
 Адрес: ул. Химиков, д. 30
 Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1
 № договора: _____
 Заводской №: 15215

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.11.2024 00:00	1883.311	352394.938	349146.938	3248.000	48268.6
13.12.2024 00:00	1918.308	358180.844	354884.281	3296.563	48844.6
Итого:	34.997	5785.906	5737.343	48.563	576.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.11.2024	1.258	239.97	237.91	2.06	2.5	50.7	45.5	5.30	7.54	7.07	24.000	0.000	—
20.11.2024	1.295	239.25	237.19	2.06	2.7	51.0	45.5	5.40	7.51	7.04	24.000	0.000	—
21.11.2024	1.295	241.97	239.84	2.13	7.0	51.5	46.2	5.40	7.51	7.03	24.000	0.000	—
22.11.2024	1.241	234.06	232.06	2.00	0.3	50.3	45.0	5.30	7.53	7.07	24.000	0.000	—
23.11.2024	1.278	247.41	245.25	2.16	0.5	50.2	45.0	5.20	7.70	7.20	24.000	0.000	—
24.11.2024	1.304	243.53	241.44	2.09	-2.6	50.4	45.0	5.30	7.65	7.17	24.000	0.000	—
25.11.2024	1.080	187.88	186.25	1.63	-4.0	50.6	44.9	5.70	6.29	5.93	24.000	0.000	—
26.11.2024	1.351	237.84	235.88	1.97	-3.3	50.4	44.7	5.70	7.75	7.29	24.000	0.000	—
27.11.2024	1.557	242.78	240.75	2.03	-3.6	54.2	47.7	6.40	7.77	7.29	24.000	0.000	—
28.11.2024	1.644	247.34	245.34	2.00	-2.4	56.6	49.9	6.70	7.77	7.28	24.000	0.000	—
29.11.2024	1.427	245.00	243.03	1.97	-0.1	53.0	47.2	5.80	7.77	7.28	24.000	0.000	—
30.11.2024	1.225	240.09	238.19	1.91	-0.4	48.8	43.7	5.10	7.79	7.32	24.000	0.000	—
01.12.2024	1.219	240.03	238.09	1.94	-0.1	48.7	43.6	5.10	7.77	7.30	24.000	0.000	—
02.12.2024	1.396	243.41	241.44	1.97	-1.0	52.0	46.3	5.70	7.75	7.27	24.000	0.000	—
03.12.2024	1.429	245.25	243.19	2.06	-0.4	53.0	47.2	5.80	7.74	7.25	24.000	0.000	—
04.12.2024	1.504	245.84	243.81	2.03	-2.4	54.4	48.3	6.10	7.75	7.25	24.000	0.000	—
05.12.2024	1.602	243.50	241.44	2.06	-5.2	55.8	49.2	6.60	7.76	7.28	24.000	0.000	—
06.12.2024	1.631	241.22	239.25	1.97	-6.4	55.6	48.8	6.80	7.78	7.30	24.000	0.000	—
07.12.2024	1.609	244.34	242.31	2.03	-3.2	55.4	48.8	6.60	7.80	7.31	24.000	0.000	—
08.12.2024	1.594	245.38	243.31	2.06	-2.4	55.2	48.7	6.50	7.78	7.28	24.000	0.000	—
09.12.2024	1.687	247.38	245.28	2.09	-2.0	57.4	50.6	6.80	7.78	7.28	24.000	0.000	—
10.12.2024	1.766	248.06	245.94	2.13	-5.4	59.5	52.4	7.10	7.77	7.27	24.000	0.000	—
11.12.2024	1.792	247.25	245.09	2.16	-4.5	60.1	52.9	7.30	7.77	7.28	24.000	0.000	—
12.12.2024	1.813	247.13	245.06	2.06	-4.0	60.7	53.3	7.30	7.78	7.29	24.000	0.000	—
Итого:	34.997	5785.91	5737.35	48.57	—	—	—	—	—	—	576.000	0.000	—
Средние:	1.458	241.08	239.06	2.02	-1.7	53.6	47.5	6.00	7.66	7.18	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: 576 ч Время норм. работы: 576 ч Суммарное время отказа: 0 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ.843 %

ТЭ 720%

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____



Q=43,746 т/ч

