

Организация:	ООО УК "Лиля"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386985
Адрес дома:	ул Химиков 57,	Система:	Отп.

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 16.01.2022 по 15.02.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.01	2,39	207,96	209,85	0,00	1,89	211,10	211,91	-0,81	56,79	45,29	11,5	4,91	4,62	24,0	
17.01	2,51	207,90	209,79	0,00	1,90	211,26	211,99	-0,73	58,84	46,75	12,09	4,96	4,66	24,0	
18.01	2,46	207,93	209,84	0,00	1,91	211,20	211,98	-0,79	58,0	46,17	11,83	4,93	4,65	24,0	
19.01	2,86	217,70	219,68	0,00	1,98	221,67	222,26	-0,59	62,85	49,73	13,12	4,9	4,56	24,0	
20.01	2,40	223,09	225,13	0,00	2,04	226,44	227,40	-0,96	56,73	45,97	10,75	5,04	4,68	24,0	
21.01	2,52	222,81	224,85	0,00	2,04	226,32	227,20	-0,88	58,13	46,8	11,34	4,97	4,66	24,0	
22.01	2,54	222,47	224,52	0,00	2,05	226,04	226,91	-0,87	58,68	47,25	11,43	4,97	4,63	24,0	
23.01	2,49	222,74	224,71	0,00	1,97	226,24	227,07	-0,83	58,01	46,84	11,17	4,98	4,63	24,0	
24.01	2,66	223,13	225,08	0,00	1,95	226,85	227,56	-0,70	59,99	48,06	11,92	5,01	4,67	24,0	
25.01	2,79	222,73	224,67	0,00	1,94	226,68	227,27	-0,59	61,86	49,31	12,54	4,99	4,64	24,0	
26.01	2,82	222,66	224,60	0,00	1,94	226,66	227,23	-0,57	62,33	49,66	12,67	4,96	4,64	24,0	
27.01	2,73	222,68	224,60	0,00	1,92	226,53	227,15	-0,62	61,08	48,79	12,29	4,98	4,64	24,0	
28.01	2,61	222,88	224,81	0,00	1,93	226,57	227,27	-0,70	59,62	47,9	11,73	4,96	4,63	24,0	
29.01	2,42	222,90	224,83	0,00	1,94	226,31	227,14	-0,83	57,2	46,32	10,88	4,99	4,65	24,0	
30.01	2,38	223,20	225,13	0,00	1,93	226,54	227,40	-0,86	56,56	45,91	10,65	5,0	4,66	24,0	
31.01	2,10	224,80	226,76	0,00	1,96	227,78	228,83	-1,05	52,87	43,53	9,34	5,15	4,79	24,0	
01.02	2,21	224,04	226,03	0,00	1,99	227,15	228,17	-1,03	54,32	44,42	9,89	5,23	4,86	24,0	
02.02	2,33	223,94	225,90	0,00	1,97	227,21	228,14	-0,93	55,84	45,44	10,39	5,21	4,89	24,0	
03.02	2,57	223,73	225,67	0,00	1,94	227,37	228,11	-0,74	59,11	47,61	11,51	5,37	5,03	24,0	
04.02	2,55	224,16	226,11	0,00	1,95	227,77	228,54	-0,76	58,83	47,44	11,4	5,48	5,13	24,0	
05.02	2,93	223,75	225,69	0,00	1,94	227,93	228,42	-0,49	63,65	50,54	13,11	5,45	5,12	24,0	
06.02	2,65	224,14	226,08	0,00	1,94	227,92	228,60	-0,68	60,21	48,38	11,83	5,46	5,11	24,0	
07.02	2,27	224,41	226,35	0,00	1,94	227,64	228,58	-0,94	55,45	45,33	10,12	5,49	5,15	24,0	
08.02	2,10	224,22	226,20	0,00	1,98	227,23	228,31	-1,08	53,4	44,02	9,38	5,44	5,1	24,0	
09.02	2,20	223,96	225,95	0,00	1,99	227,13	228,15	-1,02	54,91	45,06	9,85	5,28	4,95	24,0	
10.02	2,27	224,12	226,09	0,00	1,98	227,41	228,37	-0,96	56,04	45,91	10,13	5,3	4,96	24,0	
11.02	2,00	223,35	225,34	0,00	1,99	226,28	227,42	-1,14	52,69	43,75	8,94	5,34	5,0	23,99	U
12.02	1,94	224,06	226,04	0,00	1,98	226,79	227,96	-1,17	50,61	41,96	8,65	5,42	5,09	24,0	
13.02	2,15	223,15	225,13	0,00	1,98	226,22	227,26	-1,05	54,08	44,42	9,66	5,12	4,78	24,0	
14.02	2,15	223,23	225,20	0,00	1,96	226,28	227,31	-1,04	53,85	44,2	9,65	5,16	4,82	24,0	
15.02	2,30	223,10	225,06	0,00	1,96	226,37	227,30	-0,94	55,98	45,64	10,34	5,13	4,8	24,0	
Итого:	75,31	6874,93	6935,71	0,00	60,77	6980,88	26,35	-26,35	57,36	46,40	10,96	5,15	4,81	743,99	

Показания интеграторов счётчика:							Классификация ошибок:			
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч		D	G	E	U
15.01.2022	24:00	40,02	3308,63	3338,82	360,00		D - отключение по t1-t2<min	G - отключение по Gmin, Gmax	E - функциональный отказ	U - отключение питания
15.02.2022	24:00	115,34	10183,56	10274,53	1103,99					
ИТОГО:		75,31	6874,93	6935,71	743,99					

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
744,00	=	743,99	+	0,01	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 75,314 Гкал

Представитель абонента: \_\_\_\_\_

Представитель тепло(водо)снабжающей организации: \_\_\_\_\_

Серпуховский филиал  
ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
"Тепловая инспекция"



Qдоп. = 75,321 Гкал  
отп