

Организация ООО УК "Лия" _____ Номер договора _____ Химикив 26
 Адрес Ул. Химикив, д.26 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.33 _____ Номер теплосчетчика 445286
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= _____ мм
 Гп : 10 л/ммП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 16.11.2021 по 13.12.2021

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	Vi	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. Тн
16.11.21	2.689	350.3750	352.9453	-	0.00	2.5703	54.60	46.94	7.66	0.00	24.00	
17.11.21	2.619	348.5078	350.7969	-	0.00	2.2891	53.74	46.24	7.50	0.00	24.00	
18.11.21	2.887	343.4688	345.5156	-	0.00	2.0469	56.40	48.01	8.39	0.00	24.00	
19.11.21	2.694	330.0781	332.4531	-	0.00	2.3750	55.36	47.21	8.15	0.00	24.00	
20.11.21	2.581	329.4766	331.8203	-	0.00	2.3438	54.23	46.41	7.82	0.00	24.00	
21.11.21	2.455	329.2266	331.6016	-	0.00	2.3750	53.18	45.73	7.45	0.00	24.00	
22.11.21	2.881	328.4141	330.4922	-	0.00	2.0781	57.33	48.57	8.76	0.00	24.00	
23.11.21	3.302	323.9609	325.9297	-	0.00	1.9688	61.82	51.63	10.18	0.00	24.00	
24.11.21	3.405	335.5156	337.7969	-	0.00	2.2813	62.34	52.20	10.14	0.00	24.00	
25.11.21	2.684	370.1406	372.2031	-	0.00	2.0625	54.53	47.30	7.23	0.00	24.00	
26.11.21	2.662	369.2578	371.3672	-	0.00	2.1094	54.03	46.84	7.19	0.00	24.00	
27.11.21	2.643	370.4922	372.6250	-	0.00	2.1328	53.96	46.84	7.12	0.00	24.00	
28.11.21	2.421	370.5391	372.5938	-	0.00	2.0547	52.14	45.62	6.52	0.00	24.00	
29.11.21	2.348	369.8906	371.7891	-	0.00	1.8984	51.67	45.34	6.33	0.00	24.00	
30.11.21	2.715	371.2969	372.9922	-	0.00	1.6953	54.96	47.66	7.29	0.00	24.00	
01.12.21	3.157	370.1094	371.7109	-	0.00	1.6016	59.61	51.09	8.51	0.00	24.00	
02.12.21	3.276	369.3750	370.8828	-	0.00	1.5078	60.52	51.67	8.85	0.00	24.00	
03.12.21	2.760	370.3516	371.5313	-	0.00	1.1797	55.37	47.94	7.44	0.00	24.00	
04.12.21	3.155	371.1328	372.2656	-	0.00	1.1328	59.11	50.62	8.48	0.00	24.00	
05.12.21	3.176	371.2266	372.6172	-	0.00	1.3906	59.50	50.96	8.54	0.00	24.00	
06.12.21	3.234	370.9688	372.5313	-	0.00	1.5625	59.94	51.23	8.70	0.00	24.00	
07.12.21	3.012	372.1875	373.5156	-	0.00	1.3281	57.93	49.86	8.07	0.00	24.00	
08.12.21	3.279	369.7188	370.8828	-	0.00	1.1641	60.08	51.23	8.85	0.00	24.00	
09.12.21	3.734	380.8906	382.3984	-	0.00	1.5078	64.24	54.46	9.79	0.00	24.00	
10.12.21	4.374	387.7500	389.4844	-	0.00	1.7344	69.53	58.27	11.26	0.00	24.00	
11.12.21	4.342	381.4766	383.1719	-	0.00	1.6953	68.80	57.44	11.36	0.00	24.00	
12.12.21	3.544	390.7969	392.5859	-	0.00	1.7891	61.62	52.57	9.05	0.00	24.00	
13.12.21	3.260	394.8516	396.5469	-	0.00	1.6953	58.77	50.53	8.24	0.00	24.00	
Итого	85.289	10141.4766	10193.0469	0.0000	0.00	51.5705	58.13	49.74	8.39	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	Vi	Тр

		ХИМИКОВ 26					
13.12.21 24:00	604.428	82870.36	83295.77	0.00	5234.67		
16.11.21 00:00	519.139	72728.88	73102.72	0.00	4562.67		
Итого	85.289	10141.48	10193.05	0.00	672.00		

Отчетный период _____ 672.00_час. Период норм. работы _____ 672.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

