

Организация "ООО УК "Лия"
 Адрес ул. Химиков, д.26
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Химиков 26 (00000003)
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 445286

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

10/16/12.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн			
17.11.22	3.196	394.4648	393.2109	1.2539	58.89	50.81	8.08	0.00	24.00		
18.11.22	3.355	416.2734	415.2813	0.9922	60.12	52.09	8.04	0.00	24.00		
19.11.22	3.378	409.2344	408.2969	0.9375	60.30	52.07	8.23	0.00	24.00		
20.11.22	3.006	408.2891	407.5156	0.7734	56.71	49.37	7.34	0.00	24.00		
21.11.22	3.171	409.0234	408.4766	0.5469	58.31	50.58	7.73	0.00	24.00		
22.11.22	2.819	407.9375	407.3672	0.5703	55.14	48.26	6.89	0.00	24.00		
23.11.22	2.684	408.9297	408.3125	0.6172	53.95	47.41	6.54	0.00	24.00		
24.11.22	2.999	408.2188	407.6016	0.6172	56.67	49.34	7.32	0.00	24.00		
25.11.22	3.406	407.2578	406.5234	0.7344	60.66	52.32	8.34	0.00	24.00		
26.11.22	3.354	407.0234	406.2891	0.7344	59.96	51.74	8.22	0.00	24.00		
27.11.22	3.136	406.1172	405.5313	0.5859	57.99	50.29	7.70	0.00	24.00		
28.11.22	3.243	406.5391	405.9219	0.6172	58.51	50.55	7.95	0.00	24.00		
29.11.22	3.547	406.2891	405.7344	0.5547	61.20	52.49	8.71	0.00	24.00		
30.11.22	4.087	405.6797	404.7578	0.9219	66.63	56.57	10.05	0.00	24.00		
01.12.22	4.203	405.0391	403.8906	1.1484	67.88	57.53	10.35	0.00	24.00		
02.12.22	3.867	405.5625	404.6484	0.9141	64.65	55.14	9.51	0.00	24.00		
03.12.22	3.944	409.9766	409.1953	0.7813	65.01	55.41	9.60	0.00	24.00		
04.12.22	4.089	408.6797	407.8750	0.8047	65.87	55.89	9.98	0.00	24.00		
05.12.22	4.235	403.9766	403.0391	0.9375	67.64	57.18	10.46	0.00	24.00		
06.12.22	3.942	404.0547	403.1250	0.9297	65.04	55.30	9.74	0.00	24.00		
07.12.22	4.086	402.7969	401.8438	0.9531	66.05	55.93	10.12	0.00	24.00		
08.12.22	3.728	400.5156	399.7344	0.7813	62.89	53.60	9.29	0.00	24.00		
09.12.22	3.222	401.3594	400.6016	0.7578	58.22	50.21	8.01	0.00	24.00		
10.12.22	2.949	402.2031	401.5469	0.6563	56.09	48.78	7.31	0.00	24.00		
11.12.22	2.862	403.4766	402.8047	0.6719	55.76	48.69	7.07	0.00	24.00		
Итого	86.507	10148.9180	10129.1250	19.7932	60.80	52.30	8.50	0.00	600.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
11.12.22	24:00	572.018	75677.54	75769.89	0.00	5129.43
17.12.22	00:00	485.510	65528.62	65640.77	0.00	4529.43
Итого		86.507	10148.92	10129.13	0.00	600.00

Отчетный период

___600.00_час.

Период норм. работы

___600.00_час.

Период отключения питания

(U) ___0.000_час.

Период функц. отказа

(E) ___0.000_час.

Период t1-t2 < t1п

(D) ___0.000_час.

Период G<t1п


(g) ___0.000_час.

Период G>max

(G) ___0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Ф = 103,808 Гкач