

Химиков 26

Организация _ООО УК "Лия" _____ Номер договора _____
 Адрес _ул. Химиков, д.26 _____ Телефон _____
 ИП теплосчетчика _КМ-5-2 _____ Версия _02.33 _____ Номер теплосчетчика _445286 _____
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _14.12.2021_ по _15.01.2022_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 утечка	Vi	М2-М1 подмес	t1	t2			t1-t2	Нераб. ТН
14.12.21	3.248	395.7344	397.1484	-	0.00	1.4141	59.18	50.99	8.19	0.00	24.00	
15.12.21	3.155	376.3516	378.5625	-	0.00	2.2109	59.03	50.66	8.37	0.00	24.00	
16.12.21	3.005	372.6172	375.0000	-	0.00	2.3828	57.92	49.87	8.05	0.00	24.00	
17.12.21	2.784	372.0469	374.7422	-	0.00	2.6953	55.69	48.22	7.47	0.00	24.00	
18.12.21	3.039	372.4375	374.9609	-	0.00	2.5234	58.21	50.06	8.14	0.00	24.00	
19.12.21	3.080	372.2734	374.5625	-	0.00	2.2891	58.94	50.68	8.26	0.00	24.00	
20.12.21	4.051	370.8594	373.0234	-	0.00	2.1641	67.63	56.72	10.90	0.00	24.00	
21.12.21	5.225	368.5234	370.7031	-	0.00	2.1797	78.56	64.41	14.15	0.00	24.00	
22.12.21	5.888	366.6797	368.6406	-	0.00	1.9609	84.33	68.31	16.02	0.00	24.00	
23.12.21	5.198	367.0703	368.9375	-	0.00	1.8672	78.36	64.23	14.13	0.00	24.00	
24.12.21	4.786	355.6563	357.1719	-	0.00	1.5156	74.55	61.11	13.43	0.12	23.88	U
25.12.21	4.366	342.3359	343.8359	-	0.00	1.5000	71.13	58.39	12.74	0.00	24.00	
26.12.21	4.246	342.5313	344.4453	-	0.00	1.9141	69.73	57.35	12.38	0.00	24.00	
27.12.21	4.580	341.8359	343.4609	-	0.00	1.8250	73.35	59.97	13.38	0.00	24.00	
28.12.21	3.826	343.1875	345.0000	-	0.00	1.8125	66.07	54.94	11.13	0.00	24.00	
29.12.21	4.421	344.3828	346.3281	-	0.00	1.9453	71.78	58.96	12.82	0.00	24.00	
30.12.21	4.022	343.5469	344.9219	-	0.00	1.3750	68.58	56.89	11.69	0.00	24.00	
31.12.21	3.510	344.0781	345.7891	-	0.00	1.7109	63.56	53.37	10.19	0.00	24.00	
01.01.22	3.083	345.1910	346.8162	-	0.00	1.6252	59.42	50.51	8.92	0.00	24.00	
02.01.22	3.781	343.2053	344.5387	-	0.00	1.3334	65.86	54.85	11.01	0.00	24.00	
03.01.22	3.963	344.1061	344.6573	-	0.00	0.5511	67.85	56.35	11.50	0.00	24.00	
04.01.22	3.995	344.5374	340.4375	4.0999	0.00	-	68.95	57.37	11.58	0.00	24.00	
05.01.22	3.512	344.6353	340.6442	3.9911	0.00	-	64.33	54.15	10.18	0.00	24.00	
06.01.22	2.952	346.7517	342.9879	3.7638	0.00	-	58.63	50.13	8.50	0.00	24.00	
07.01.22	3.241	345.7192	341.9973	3.7219	0.00	-	61.25	51.89	9.36	0.00	24.00	
08.01.22	3.471	344.6753	341.1252	3.5500	0.00	-	63.50	53.44	10.06	0.00	24.00	
09.01.22	3.700	344.9395	341.4854	3.4541	0.00	-	65.52	54.81	10.71	0.00	24.00	
10.01.22	3.695	340.1899	336.6106	3.5793	0.00	-	65.93	55.08	10.85	0.00	24.00	
11.01.22	4.165	341.9702	340.2402	1.7300	0.00	-	69.73	57.56	12.16	0.00	24.00	
12.01.22	4.818	340.1655	341.3589	-	0.00	1.1934	75.68	61.53	14.14	0.00	24.00	
13.01.22	4.900	339.3027	340.0283	-	0.00	0.7256	76.99	62.57	14.42	0.00	24.00	
14.01.22	3.121	343.9380	345.0342	-	0.00	1.0962	59.75	50.69	9.06	0.00	24.00	
15.01.22	3.174	360.0425	361.7285	-	0.00	1.6860	59.46	50.66	8.80	0.00	24.00	
Итого	128.002	11661.5176	11676.9248	27.8901	0.00	43.2968	66.58	55.62	10.96	0.12	791.88	0.12


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
15.01.22	24:00	55.572	5169.37	5149.69	0.00	360.00
01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.21	24:00	676.859	89362.51	89823.00	0.00	5666.54
14.12.21	00:00	604.428	82870.36	83295.77	0.00	5234.67
Итого		128.002	11661.52	11676.92	0.00	791.88

Отчетный период _____ 792.00_час. Период норм. работы _____ 791.88_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.123_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Фгос. = 128,021 Гкал