

Организация _ООО УК "Лия"
 Адрес _ул. Химиков, д.26
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.33_ Номер теплосчетчика _445286
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____ Химиков 26
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика _____
 Год.: : 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: : 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 ГП : : 10_л/имп

ПУСКОТОННАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 С _16.02.2022_ ПО _15.03.2022_

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 Утечка	VI	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. ТН
16.02.22	3.252	364.9492	366.3340	-	0.00	1.3848	60.82	51.93	8.90	0.00	24.00	
17.02.22	3.141	366.7070	367.9980	-	0.00	1.2910	59.79	51.24	8.55	0.00	24.00	
18.02.22	3.173	368.7891	370.0664	-	0.00	1.2773	60.63	52.04	8.59	0.00	24.00	
19.02.22	3.163	373.4648	374.9180	-	0.00	1.4531	60.47	52.01	8.45	0.00	24.00	
20.02.22	3.157	373.6953	375.0449	-	0.00	1.3496	60.47	52.03	8.43	0.00	24.00	
21.02.22	3.134	373.5137	374.7617	-	0.00	1.2480	60.25	51.88	8.37	0.00	24.00	
22.02.22	3.140	374.4063	375.5898	-	0.00	1.1836	60.60	52.23	8.37	0.00	24.00	
23.02.22	3.131	374.0898	375.3984	-	0.00	1.3086	60.51	52.15	8.35	0.00	24.00	
24.02.22	3.174	373.7090	375.0859	-	0.00	1.3770	60.82	52.34	8.48	0.00	24.00	
25.02.22	3.077	372.1641	373.6367	-	0.00	1.4727	59.79	51.54	8.25	0.00	24.00	
26.02.22	2.929	369.7188	371.2754	-	0.00	1.5566	57.94	50.04	7.91	0.00	24.00	
27.02.22	2.880	369.5957	371.0430	-	0.00	1.4473	57.16	49.39	7.78	0.00	24.00	
28.02.22	3.090	368.2051	369.5234	-	0.00	1.3184	58.91	50.53	8.38	0.00	24.00	
01.03.22	3.189	369.7207	371.1504	-	0.00	1.4297	60.07	51.46	8.61	0.00	24.00	
02.03.22	3.213	370.1953	371.5684	-	0.00	1.3730	60.72	52.05	8.66	0.00	24.00	
03.03.22	3.119	370.6563	372.1426	-	0.00	1.4863	60.00	51.61	8.40	0.00	24.00	
04.03.22	3.117	368.7871	370.1641	-	0.00	1.3770	59.61	51.17	8.44	0.00	24.00	
05.03.22	3.039	369.1582	370.6641	-	0.00	1.5059	58.58	50.36	8.22	0.00	24.00	
06.03.22	3.223	368.8145	370.4297	-	0.00	1.6152	60.48	51.76	8.72	0.00	24.00	
07.03.22	3.011	370.1738	371.7500	-	0.00	1.5762	58.62	50.50	8.12	0.00	24.00	
08.03.22	3.108	346.8574	348.4375	-	0.00	1.5801	59.75	50.80	8.95	0.00	24.00	
09.03.22	3.466	337.8984	339.4746	-	0.00	1.5762	63.09	52.84	10.25	0.00	24.00	
10.03.22	3.762	335.0664	336.4961	-	0.00	1.4297	65.76	54.55	11.22	0.00	24.00	
11.03.22	3.580	339.3770	341.0313	-	0.00	1.6543	64.13	53.59	10.54	0.00	24.00	
12.03.22	3.333	341.7168	343.2207	-	0.00	1.5039	61.72	51.98	9.74	0.00	24.00	
13.03.22	3.144	346.6797	348.1973	-	0.00	1.5176	59.88	50.82	9.06	0.00	24.00	
14.03.22	3.056	349.0977	350.4922	-	0.00	1.3945	59.46	50.71	8.74	0.00	24.00	
15.03.22	3.082	347.4805	348.7852	-	0.00	1.3047	59.70	50.84	8.86	0.00	24.00	
ИТОГО	88.885	10154.6875	10194.6797	0.0000	0.00	39.9923	60.31	51.57	8.74	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Тр
------	-------	---	----	----	----	----


Химиков 26

15.03.22 24:00	251.825	26716.15	26780.38	0.00	1775.98
16.02.22 00:00	162.940	16561.46	16585.71	0.00	1103.98
Итого	88.885	10154.69	10194.68	0.00	672.00

Отчетный период _____ 672.00_час. Период норм. работы _____ 672.00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



(Handwritten signature)

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплосервис МО"
 "Тепловая инспекция"