

Асеп

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **17.01.2023** по **16.02.2023**

время создания отчёта: 17.02.2023 в 14:25

Потребитель: ул. Химиков, д.26
 Адрес: ул. Химиков, д.26
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 445286,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.01.2023 00:00	61,855	6022,176	6019,865	2,311	384,0
17.02.2023 00:00	155,963	17283,051	17260,172	22,879	1123,7
Итого:	94,108	11260,875	11240,307	20,568	739,7

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		ошибки
		M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.01.2023	2,891	375,60	375,83	-0,23	-0,9	55,2	47,5	7,70	7,63	6,37	24,000		T
18.01.2023	2,683	375,52	375,51	0,02	0,4	52,8	45,6	7,10	7,55	6,29	24,000		T
19.01.2023	2,860	383,71	383,27	0,44	1,6	55,0	47,5	7,40	7,59	6,29	24,000		T
20.01.2023	2,729	347,21	346,74	0,47	2,3	55,9	48,0	7,80	7,35	6,14	22,400	24,000	#T
21.01.2023	2,929	323,23	323,05	0,18	-2,8	57,4	48,3	9,10	6,61	5,70	23,800	24,000	#T
22.01.2023	2,981	323,45	323,32	0,13	-4,0	57,4	48,2	9,20	6,56	5,67	24,000	24,000	#T
23.01.2023	2,774	316,53	315,83	0,70	-4,7	57,9	49,2	8,80	7,10	5,99	21,400		
24.01.2023	3,269	384,84	383,85	0,98	-5,1	58,9	50,4	8,50	7,60	6,30	24,000		
25.01.2023	3,058	384,16	383,21	0,95	-3,3	57,1	49,2	7,90	7,54	6,24	24,000		
26.01.2023	3,147	384,06	383,17	0,89	-3,7	57,7	49,5	8,20	7,48	6,19	24,000		
27.01.2023	3,002	381,94	381,15	0,79	-4,5	56,2	48,3	7,80	7,48	6,20	24,000		
28.01.2023	3,085	374,63	373,88	0,75	-3,5	57,9	49,7	8,20	7,28	6,04	24,000		
29.01.2023	3,166	344,38	344,04	0,34	-4,4	59,4	50,2	9,20	6,88	5,86	24,000		
30.01.2023	3,091	344,33	343,45	0,89	-3,6	58,7	49,7	9,00	6,85	5,83	24,000		
31.01.2023	3,002	357,01	355,95	1,06	-1,9	57,3	48,9	8,40	7,05	5,94	24,000		
01.02.2023	3,002	372,31	371,33	0,98	-1,6	57,3	49,3	8,00	7,19	5,98	24,000		
02.02.2023	2,963	371,24	370,44	0,80	-2,2	57,0	49,1	8,00	7,23	6,02	24,000		
03.02.2023	2,995	378,95	378,18	0,77	-0,8	57,4	49,6	7,90	7,29	6,03	24,000		
04.02.2023	2,917	380,59	379,46	1,13	-2,3	56,7	49,0	7,60	7,38	6,10	24,000		
05.02.2023	2,970	383,91	382,75	1,16	-3,1	57,1	49,4	7,70	7,59	6,29	24,000		
06.02.2023	3,172	375,77	374,60	1,17	-6,3	58,9	50,4	8,40	7,45	6,22	24,000		
07.02.2023	3,246	366,57	365,38	1,20	-8,6	59,4	50,5	8,80	7,22	6,06	24,000		
08.02.2023	3,699	385,58	384,34	1,24	-8,4	63,5	53,9	9,60	7,51	6,21	24,000		
09.02.2023	2,994	376,66	375,54	1,12	-3,2	57,1	49,2	7,90	7,37	6,11	24,000		
10.02.2023	2,996	354,31	353,89	0,43	-4,3	57,4	48,9	8,40	7,02	5,93	24,000		
11.02.2023	2,983	352,98	352,57	0,40	-3,0	57,3	48,8	8,40	6,94	5,85	24,000		
12.02.2023	3,152	350,62	350,21	0,41	-4,4	58,5	49,5	9,00	6,96	5,89	24,000		
13.02.2023	3,223	351,70	351,35	0,35	-4,2	59,7	50,6	9,20	6,97	5,90	24,000		
14.02.2023	2,915	355,35	355,02	0,33	-0,3	56,7	48,6	8,20	6,97	5,87	24,000		
15.02.2023	2,957	351,50	351,15	0,36	-4,0	56,9	48,5	8,40	6,97	5,89	24,000		
16.02.2023	3,257	352,24	351,87	0,36	-7,1	59,7	50,4	9,20	7,02	5,94	24,000		
Итого:	94,108	11260,87	11240,31	20,57	—	—	—	—	—	—	739,600	72,000	—
Средние:	3,036	363,25	362,59	0,66	-3,3	57,6	49,2	8,40	7,21	6,04	23,900	24,000	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 739,6 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,183 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q_{доп} = 94,668 Гкал