

Масл

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 17.02.2023 по 17.03.2023

время создания отчета: 21.03.2023 в 10:49

Потребитель: ул. Химиков, д.26
Адрес: ул. Химиков, д.26
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 445286,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.02.2023 00:00	155,963	17283,051	17260,172	22,879	1123,7
18.03.2023 00:00	248,201	27562,281	27527,424	34,857	1819,7
Итого:	92,238	10279,230	10267,252	11,978	696,0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.02.2023	3,612	352,05	351,67	0,38	-9,2	63,3	53,1	10,20	7,02	5,95	24,000		
18.02.2023	3,717	351,13	350,76	0,37	-9,0	64,4	53,8	10,60	7,00	5,94	24,000		
19.02.2023	3,488	350,99	350,63	0,36	-5,2	62,3	52,4	9,90	7,04	5,98	24,000		
20.02.2023	3,128	353,70	353,35	0,34	-5,2	58,7	49,8	8,80	7,02	5,93	24,000		
21.02.2023	3,934	353,67	353,17	0,50	-11,7	66,4	55,2	11,10	7,03	5,96	24,000		
22.02.2023	4,653	348,52	347,86	0,66	-14,7	73,4	60,1	13,30	6,93	5,92	24,000		
23.02.2023	4,303	348,72	348,13	0,58	-12,5	70,3	58,0	12,30	6,86	5,83	24,000		
24.02.2023	3,485	349,51	349,07	0,44	-6,9	62,4	52,5	10,00	6,96	5,91	24,000		
25.02.2023	3,012	356,03	355,63	0,40	0,4	58,0	49,5	8,40	7,03	5,93	24,000		
26.02.2023	2,964	358,91	358,43	0,48	0,1	57,7	49,4	8,20	7,01	5,88	24,000		
27.02.2023	3,053	353,81	353,36	0,45	-5,1	58,3	49,6	8,60	7,01	5,92	24,000		
28.02.2023	3,192	354,18	353,66	0,53	-5,8	59,7	50,7	9,00	7,05	5,96	24,000		
01.03.2023	2,817	350,91	350,54	0,37	-5,2	55,4	47,4	8,00	7,10	6,04	24,000		
02.03.2023	3,081	354,56	354,17	0,39	-4,0	58,3	49,6	8,70	7,07	5,99	24,000		
03.03.2023	2,963	356,62	356,19	0,43	-0,4	57,5	49,2	8,30	7,10	6,00	24,000		
04.03.2023	2,993	356,64	356,30	0,34	-1,5	58,3	49,9	8,40	7,14	6,04	24,000		
05.03.2023	2,949	355,64	355,22	0,42	-3,1	57,7	49,4	8,30	7,11	6,01	24,000		
06.03.2023	3,021	356,14	355,72	0,42	-3,9	58,2	49,7	8,50	6,96	5,86	24,000		
07.03.2023	3,154	355,32	354,88	0,44	-5,2	59,6	50,7	8,90	7,10	6,01	24,000		
08.03.2023	3,052	355,84	355,39	0,45	-3,5	58,5	50,0	8,60	7,23	6,14	24,000		
09.03.2023	2,947	356,12	355,75	0,37	-2,0	57,6	49,4	8,30	7,12	6,01	24,000		
10.03.2023	3,177	354,73	354,34	0,39	-5,7	59,7	50,8	8,90	7,08	5,99	24,000		
11.03.2023	3,209	354,32	353,99	0,33	-4,3	60,0	51,0	9,00	7,21	6,12	24,000		
12.03.2023	3,011	357,80	357,46	0,34	2,0	58,4	50,0	8,40	7,04	5,92	24,000		
13.03.2023	3,112	355,61	355,19	0,42	-4,1	59,3	50,6	8,70	7,09	5,99	24,000		
14.03.2023	2,847	357,57	357,20	0,37	0,3	56,7	48,7	7,90	7,07	5,95	24,000		
15.03.2023	2,504	357,71	357,36	0,35	2,2	53,3	46,3	7,00	7,14	6,01	24,000		
16.03.2023	2,403	356,75	356,47	0,28	1,8	52,6	45,9	6,70	7,13	6,00	24,000		
17.03.2023	2,458	355,74	355,38	0,37	0,9	52,8	45,9	6,90	7,05	5,93	24,000		
Итого:	92,239	10279,23	10267,25	11,98	—	—	—	—	—	—	696,000	—	—
Средние:	3,181	354,46	354,04	0,41	-4,2	59,6	50,6	9,00	7,06	5,97	24,000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 696 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,117 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

