

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:42

Потребитель: ул. Химиков, д.26
 Адрес: ул. Химиков, д.26
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 445286

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	97.893	7245.666	7235.752	9.914	504.0
19.02.2024 00:00	197.744	17247.910	17226.398	21.512	1176.0
Итого:	99.851	10002.244	9990.646	11.598	672.0


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	4.338	347.89	347.38	0.51	-10.0	71.1	58.6	12.50	7.49	6.46	24.000	—	
23.01.2024	3.603	346.74	346.14	0.60	-5.3	63.7	53.3	10.40	7.52	6.47	24.000	—	
24.01.2024	3.362	350.53	350.03	0.50	-2.1	61.4	51.8	9.60	7.55	6.47	24.000	—	
25.01.2024	3.273	352.64	352.13	0.51	-1.2	60.8	51.6	9.30	7.57	6.48	24.000	—	
26.01.2024	3.189	348.97	348.33	0.64	-2.7	60.5	51.4	9.10	7.40	6.32	24.000	—	
27.01.2024	3.412	352.40	351.96	0.44	-5.8	61.8	52.1	9.70	7.18	6.09	24.000	—	
28.01.2024	3.473	352.83	352.63	0.20	-8.7	62.9	53.0	9.80	7.14	6.05	24.000	—	
29.01.2024	3.412	352.84	352.47	0.36	-9.8	62.1	52.5	9.70	7.16	6.07	24.000	—	
30.01.2024	3.329	362.72	362.31	0.41	-1.1	61.3	52.1	9.20	7.32	6.16	24.000	—	
31.01.2024	3.280	366.04	365.66	0.37	-1.7	60.9	52.0	8.90	7.38	6.19	24.000	—	
01.02.2024	3.159	364.70	364.22	0.48	-0.4	60.1	51.4	8.60	7.42	6.24	24.000	—	
02.02.2024	3.218	364.24	363.96	0.28	-0.4	60.7	51.9	8.80	7.47	6.30	24.000	—	
03.02.2024	3.341	362.31	362.06	0.25	-4.4	61.5	52.3	9.20	7.47	6.31	24.000	—	
04.02.2024	3.192	363.57	363.23	0.34	-0.8	60.5	51.8	8.80	7.50	6.33	24.000	—	
05.02.2024	3.264	363.15	362.93	0.22	-3.8	61.2	52.2	9.00	7.51	6.34	24.000	—	
06.02.2024	3.357	361.90	361.78	0.12	-6.0	61.9	52.6	9.30	7.50	6.34	24.000	—	
07.02.2024	3.575	361.06	360.64	0.41	-7.4	64.1	54.2	9.90	7.45	6.30	24.000	—	
08.02.2024	4.046	356.60	356.23	0.37	-9.8	67.8	56.4	11.30	7.46	6.36	24.000	—	
09.02.2024	4.273	357.94	357.66	0.28	-14.0	70.2	58.3	11.90	7.45	6.33	24.000	—	
10.02.2024	4.563	356.58	356.23	0.35	-18.5	72.8	60.1	12.80	7.37	6.27	24.000	—	
11.02.2024	3.953	356.76	356.38	0.37	-10.0	67.1	56.0	11.10	7.41	6.29	24.000	—	
12.02.2024	3.332	359.30	358.76	0.55	-3.0	61.1	51.8	9.30	7.51	6.37	24.000	—	
13.02.2024	3.312	358.40	357.92	0.48	-3.3	60.9	51.7	9.20	7.53	6.39	24.000	—	
14.02.2024	3.804	356.09	355.56	0.53	-6.1	65.2	54.5	10.70	7.49	6.37	24.000	—	
15.02.2024	4.089	354.66	354.17	0.49	-9.0	67.6	56.1	11.50	7.47	6.38	24.000	—	
16.02.2024	3.831	355.55	355.15	0.40	-7.0	65.4	54.7	10.80	7.51	6.41	24.000	—	
17.02.2024	3.561	357.19	356.72	0.48	-7.7	62.9	52.9	10.00	7.50	6.38	24.000	—	
18.02.2024	3.310	358.67	358.01	0.66	-2.2	60.6	51.4	9.20	7.44	6.31	24.000	—	
Итого:	99.851	10002.24	9990.65	11.60	—	—	—	—	—	—	672.000	—	—
Средние:	3.566	357.22	356.81	0.41	-5.8	63.5	53.5	10.00	7.43	6.31	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 672 ч Время норм. работы: 672 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.116 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

