

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:40

Потребитель: ул. Химиков, д.26
Адрес: ул. Химиков, д.26
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 445286

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	197.744	17247.910	17226.398	21.512	1176.0
19.03.2024 00:00	292.564	27808.832	27757.072	51.760	1869.4
Итого:	94.820	10560.922	10530.674	30.248	693.4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	3.501	359.11	358.49	0.62	-10.7	62.5	52.7	9.70	7.48	6.35	24.000	—	#ЕТ
20.02.2024	4.162	355.58	355.00	0.58	-11.5	69.2	57.5	11.70	7.48	6.38	24.000	—	#ЕТ
21.02.2024	3.505	355.51	354.88	0.64	-6.3	62.3	52.5	9.80	7.51	6.40	24.000	—	#ЕТ
22.02.2024	3.266	356.95	356.39	0.56	-4.1	59.9	50.8	9.10	7.52	6.39	24.000	—	#ЕТ
23.02.2024	3.219	363.16	362.60	0.56	-0.7	59.6	50.8	8.90	7.54	6.36	24.000	—	#ЕТ
24.02.2024	3.189	368.60	367.84	0.76	0.4	59.3	50.7	8.60	7.58	6.36	24.000	—	#ЕТ
25.02.2024	3.166	368.52	367.66	0.85	0.2	59.4	50.8	8.60	7.59	6.38	24.000	—	#ЕТ
26.02.2024	3.221	367.02	366.04	0.98	-2.1	59.7	50.9	8.80	7.57	6.37	24.000	—	#ЕТ
27.02.2024	3.284	367.02	365.96	1.06	-3.9	60.5	51.6	8.90	7.56	6.36	24.000	—	#ЕТ
28.02.2024	3.237	367.53	366.61	0.92	-2.7	60.5	51.7	8.80	7.55	6.35	24.000	—	#ЕТ
29.02.2024	3.184	368.32	367.44	0.88	-0.9	60.1	51.4	8.60	7.59	6.39	24.000	—	#ЕТ
01.03.2024	3.154	366.54	365.71	0.83	0.1	60.3	51.7	8.60	7.58	6.39	24.000	—	#ЕТ
02.03.2024	3.138	365.89	364.82	1.07	-1.1	60.2	51.6	8.60	7.58	6.39	24.000	—	#ЕТ
03.03.2024	3.215	365.17	364.10	1.06	-5.0	60.8	52.0	8.80	7.61	6.43	24.000	—	#ЕТ
04.03.2024	3.182	364.35	363.09	1.26	-6.5	60.6	51.9	8.70	7.62	6.44	24.000	—	#ЕТ
05.03.2024	3.165	364.58	363.17	1.40	-4.2	60.4	51.7	8.70	7.61	6.43	24.000	—	#ЕТ
06.03.2024	3.252	374.63	373.40	1.23	-9.5	60.8	52.1	8.70	7.65	6.40	24.000	—	#ЕТ
07.03.2024	3.459	364.34	363.09	1.25	-9.0	63.0	53.5	9.50	7.65	6.48	24.000	—	#ЕТ
08.03.2024	3.406	365.25	364.01	1.24	-4.6	62.3	53.0	9.30	7.67	6.50	24.000	—	#ЕТ
09.03.2024	2.997	324.96	324.12	0.83	—	61.3	52.1	9.20	7.70	6.53	21.400	—	—
10.03.2024	3.644	365.26	364.04	1.21	-8.8	64.4	54.4	10.00	7.66	6.49	24.000	—	—
11.03.2024	3.788	365.44	364.29	1.15	-7.3	66.0	55.6	10.40	7.67	6.50	24.000	—	—
12.03.2024	3.219	367.42	366.26	1.16	-4.9	60.6	51.9	8.70	7.72	6.53	24.000	—	—
13.03.2024	3.226	366.53	365.41	1.12	-3.3	60.6	51.9	8.80	7.69	6.50	24.000	—	—
14.03.2024	3.147	366.23	364.79	1.44	-5.1	59.9	51.3	8.60	7.66	6.47	24.000	—	—
15.03.2024	3.039	368.16	366.81	1.35	-1.3	59.0	50.8	8.20	7.67	6.46	24.000	—	—
16.03.2024	3.006	369.99	368.67	1.32	1.0	59.1	51.0	8.10	7.73	6.51	24.000	—	—
17.03.2024	2.946	369.28	367.79	1.49	-0.1	58.5	50.5	8.00	7.74	6.52	24.000	—	—
18.03.2024	2.902	369.59	368.20	1.40	1.6	58.3	50.4	7.80	7.69	6.47	24.000	—	—
Итого:	94.819	10560.92	10530.67	30.25	—	—	—	—	—	—	693.400	—	—
Средние:	3.270	364.17	363.13	1.04	-3.9	61.0	52.0	9.00	7.62	6.43	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 693.4 ч Суммарное время отказа: 456 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.287 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____



CP = 95,176 / 100%