

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:52

Потребитель: ул. Химиков, д.26
 Адрес: ул. Химиков, д.26
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 445286

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	292.564	27808.832	27757.072	51.760	1869.4
19.04.2024 00:00	345.814	39363.363	39282.988	80.375	2613.2
Итого:	53.250	11554.531	11525.916	28.615	743.8

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	2.908	369.52	368.28	1.24	1.1	58.3	50.4	7.90	7.64	6.42	24.000	—	#ET
20.03.2024	2.872	371.44	369.88	1.57	-2.1	58.0	50.3	7.70	7.64	6.41	24.000	—	#ET
21.03.2024	2.694	370.77	369.25	1.52	-1.9	56.0	48.8	7.20	7.63	6.40	24.000	—	#ET
22.03.2024	2.595	369.56	368.09	1.47	-2.0	54.8	47.8	7.00	7.64	6.42	24.000	—	#ET
23.03.2024	2.587	369.66	368.19	1.47	1.4	54.6	47.6	7.00	7.68	6.45	24.000	—	#ET
24.03.2024	2.575	372.06	370.79	1.27		54.8	47.9	6.90	7.68	6.43	24.000	—	#ET
25.03.2024	2.287	368.93	368.17	0.77	3.2	52.3	46.1	6.20	7.65	6.42	24.000	—	#ET
26.03.2024	1.897	362.26	361.13	1.12	0.7	47.2	42.0	5.20	7.68	6.48	24.000	—	#ET
27.03.2024	1.925	363.21	362.07	1.14	0.1	47.5	42.2	5.30	7.72	6.52	24.000	—	#ET
28.03.2024	1.754	357.53	356.51	1.02		45.6	40.7	4.90	7.61	6.44	24.000	—	#ET
29.03.2024	1.580	358.14	357.53	0.60	4.3	43.2	38.8	4.40	7.66	6.48	24.000	—	#ET
30.03.2024	1.617	362.83	361.95	0.88	7.3	44.2	39.8	4.40	7.72	6.51	24.000	—	#ET
31.03.2024	1.641	369.13	368.00	1.13	10.2	45.1	40.7	4.40	7.73	6.48	24.000	—	#ET
01.04.2024	1.575	374.23	373.05	1.18	14.3	45.2	41.1	4.20	7.76	6.47	24.000	—	#ET
02.04.2024	1.531	375.39	374.45	0.94	15.4	45.4	41.3	4.10	7.75	6.45	24.000	—	#ET
03.04.2024	1.446	369.47	368.60	0.86	12.1	44.2	40.3	3.90	7.74	6.48	24.000	—	#ET
04.04.2024	1.677	356.75	355.96	0.79	5.3	45.2	40.5	4.70	7.71	6.54	24.000	—	#ET
05.04.2024	2.017	357.29	356.29	1.00	1.2	48.2	42.5	5.60	7.74	6.58	24.000	—	#ET
06.04.2024	1.949	363.00	361.81	1.19	2.3	47.4	42.0	5.40	7.74	6.53	24.000	—	#ET
07.04.2024	1.769	367.18	366.00	1.18	7.5	45.7	40.9	4.80	7.75	6.52	24.000	—	#ET
08.04.2024	1.752	376.02	374.71	1.31	12.0	46.3	41.7	4.60	7.73	6.43	24.000	—	#ET
09.04.2024	1.502	380.07	378.76	1.31	14.8	44.6	40.6	3.90	7.70	6.36	24.000	—	#ET
10.04.2024	1.012	378.34	377.78	0.56	16.2	40.1	37.4	2.70	7.54	6.17	23.900	—	
11.04.2024	0.721	387.11	386.61	0.50	15.3	35.7	33.9	1.80	7.66	6.23	24.000	—	
12.04.2024	0.910	387.08	386.55	0.53	10.8	36.9	34.5	2.30	7.58	6.16	24.000	—	
13.04.2024	0.975	387.12	386.63	0.49	10.5	37.5	35.0	2.50	7.63	6.20	24.000	—	
14.04.2024	1.040	386.98	386.51	0.47	10.1	38.0	35.3	2.70	7.69	6.26	24.000	—	
15.04.2024	1.098	385.41	385.32	0.09	8.7	38.1	35.3	2.80	7.77	6.35	24.000	—	
16.04.2024	1.114	384.72	384.46	0.26	8.6	38.2	35.3	2.90	7.86	6.45	24.000	—	
17.04.2024	1.076	386.86	386.49	0.37	9.3	37.8	35.1	2.80	7.85	6.43	24.000	—	
18.04.2024	1.150	386.51	386.13	0.39	7.9	38.3	35.3	3.00	7.69	6.27	24.000	—	
Итого:	53.246	11554.53	11525.92	28.62	—	—	—	—	—	—	743.900	—	—
Средние:	1.718	372.73	371.80	0.92	7.1	45.6	41.0	4.60	7.70	6.41	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 743.9 ч Суммарное время отказа: 528 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.248 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 53,253 Гкал