

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 14:36

Потребитель: ул. Химиков, д.26
 Адрес: ул. Химиков, д.26
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 445286

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	345.814	39363.363	39282.988	80.375	2613.2
19.05.2024 00:00	353.102	41829.293	41746.270	83.023	2773.3
Итого:	7.288	2465.930	2463.282	2.648	160.1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	1.148	385.94	385.38	0.56	8.8	38.0	35.0	3.00	7.69	6.28	24.000	—	#ET
20.04.2024	1.199	386.03	385.36	0.67	6.3	38.2	35.1	3.10	7.73	6.31	24.000	—	#ET
21.04.2024	1.182	386.14	385.63	0.51	11.3	38.6	35.6	3.00	7.71	6.29	24.000	—	#ET
22.04.2024	1.065	386.07	385.91	0.15	12.0	37.7	34.9	2.70	7.70	6.27	24.000	—	#ET
23.04.2024	1.116	385.94	385.62	0.32	8.6	38.0	35.2	2.90	7.79	6.37	24.000	—	#ET
24.04.2024	1.146	386.01	385.60	0.41	8.1	38.3	35.4	2.90	7.87	6.46	24.000	—	#ET
25.04.2024	0.430	149.81	149.75	0.06	13.8	38.0	35.2	2.80	2.75	2.25	16.100	—	#ET
26.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	25.6	25.9	-0.30	-0.37	-0.06	0.000	—	#ET
27.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	25.7	26.1	-0.40	-0.31	-0.05	0.000	—	#ET
28.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	25.2	25.6	-0.40	-0.31	-0.04	0.000	—	#ET
29.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.3	24.8	25.2	-0.40	-0.31	-0.05	0.000	—	#ET
30.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.9	24.8	25.2	-0.40	-0.30	-0.04	0.000	—	#ET
01.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.4	25.3	25.7	-0.30	-0.28	-0.03	0.000	—	#ET
02.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	24.3	24.6	-0.30	-0.31	-0.06	0.000	—	#ET
03.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.5	23.7	24.0	-0.40	-0.31	-0.07	0.000	—	#ET
04.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.4	23.5	23.9	-0.40	-0.30	-0.08	0.000	—	#ET
05.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.2	23.6	24.0	-0.40	-0.28	-0.08	0.000	—	#ET
06.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.2	23.2	23.6	-0.40	-0.29	-0.09	0.000	—	#ET
07.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.5	20.7	21.0	-0.30	-0.32	-0.09	0.000	—	#ET
08.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	3.0	21.0	21.5	-0.40	-0.27	0.08	0.000	—	#ET
09.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	1.2	21.0	21.4	-0.40	-0.25	0.13	0.000	—	#ET
10.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.1	20.6	21.1	-0.40	-0.24	0.17	0.000	—	#ET
11.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	7.3	21.5	22.0	-0.50	-0.20	0.34	0.000	—	#ET
12.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	2.9	21.6	22.0	-0.40	-0.21	0.34	0.000	—	#ET
13.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.8	21.6	22.1	-0.50	-0.21	0.33	0.000	—	#ET
14.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	7.1	21.8	22.3	-0.50	1.25	1.48	0.000	—	#ET
15.05.2024	0.000	0.00	0.04	-0.04	10.1	22.3	22.8	-0.50	1.08	1.09	0.000	—	#ET
16.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.2	23.0	23.4	-0.40	0.55	0.56	0.000	—	#ET
17.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	15.2	24.0	24.6	-0.60	0.45	0.52	0.000	—	#ET
18.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.7	23.9	24.4	-0.50	0.40	0.46	0.000	—	#ET
Итого:	7.286	2465.93	2463.28	2.65	—	—	—	—	—	—	160.100	—	—
Средние:	0.243	82.20	82.11	0.09	9.1	26.7	26.3	0.40	1.60	1.50	5.300	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 160.1 ч Суммарное время отказа: 528 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.107 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

