

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:40

Потребитель: ул. Химиков, д. 30
 Адрес: ул. Химиков, д. 30
 Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1
 № договора: _____
 Заводской №: 15215

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	1698.437	316607.125	313619.750	2987.375	41023.5
19.02.2024 00:00	1752.890	324392.313	321351.344	3040.969	41695.5
Итого:	54.453	7785.188	7731.594	53.594	672.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	2.358	270.81	268.72	2.09	-10.0	69.4	60.7	8.70	8.08	7.53	24.000	0.000	—
23.01.2024	1.953	270.19	268.16	2.03	-5.3	62.1	54.9	7.20	8.08	7.53	24.000	0.000	—
24.01.2024	1.832	273.28	271.28	2.00	-2.1	60.1	53.4	6.70	8.10	7.54	24.000	0.000	—
25.01.2024	1.786	274.75	272.81	1.94	-1.2	59.6	53.1	6.50	8.11	7.54	24.000	0.000	—
26.01.2024	1.730	271.53	269.56	1.97	-2.7	58.9	52.6	6.40	7.94	7.38	24.000	0.000	—
27.01.2024	1.887	274.44	272.59	1.84	-5.8	60.9	54.1	6.90	7.71	7.15	24.000	0.000	—
28.01.2024	1.906	274.63	272.66	1.97	-8.7	61.6	54.7	6.90	7.69	7.13	24.000	0.000	—
29.01.2024	1.857	274.66	272.75	1.91	-9.8	60.8	54.0	6.80	7.71	7.14	24.000	0.000	—
30.01.2024	1.814	282.56	280.56	2.00	-1.1	60.0	53.6	6.40	7.86	7.25	24.000	0.000	—
31.01.2024	1.791	285.25	283.31	1.94	-1.7	59.7	53.5	6.30	7.89	7.27	24.000	0.000	—
01.02.2024	1.725	283.66	281.75	1.91	-0.4	58.9	52.8	6.10	7.94	7.33	24.000	0.000	—
02.02.2024	1.758	283.28	281.41	1.88	-0.4	59.5	53.3	6.20	7.98	7.38	24.000	0.000	—
03.02.2024	1.803	281.84	280.00	1.84	-4.4	60.3	53.9	6.40	7.99	7.39	24.000	0.000	—
04.02.2024	1.726	282.88	281.09	1.78	-0.8	59.3	53.2	6.10	8.01	7.41	24.000	0.000	—
05.02.2024	1.770	282.50	280.75	1.75	-3.8	60.1	53.8	6.30	8.03	7.43	24.000	0.000	—
06.02.2024	1.822	281.50	279.69	1.81	-6.0	60.7	54.2	6.50	8.02	7.42	24.000	0.000	—
07.02.2024	1.941	280.69	278.91	1.78	-7.4	62.6	55.7	6.90	7.99	7.40	24.000	0.000	—
08.02.2024	2.196	277.28	275.41	1.88	-9.8	66.5	58.6	7.90	8.03	7.46	24.000	0.000	—
09.02.2024	2.326	278.38	276.44	1.94	-14.0	68.8	60.4	8.40	8.02	7.44	24.000	0.000	—
10.02.2024	2.490	277.34	275.28	2.06	-18.5	71.2	62.2	9.00	7.96	7.39	24.000	0.000	—
11.02.2024	2.155	277.75	275.72	2.03	-10.0	65.3	57.5	7.80	7.97	7.39	24.000	0.000	—
12.02.2024	1.839	279.81	277.88	1.94	-3.0	59.8	53.2	6.60	8.05	7.46	24.000	0.000	—
13.02.2024	1.829	278.88	276.91	1.97	-3.3	59.8	53.2	6.60	8.06	7.47	24.000	0.000	—
14.02.2024	2.083	277.16	275.22	1.94	-6.1	63.9	56.4	7.50	8.03	7.45	24.000	0.000	—
15.02.2024	2.231	276.03	274.09	1.94	-9.0	66.2	58.1	8.10	8.03	7.46	24.000	0.000	—
16.02.2024	2.093	276.69	274.84	1.84	-7.0	63.9	56.3	7.60	8.07	7.49	24.000	0.000	—
17.02.2024	1.944	278.16	276.34	1.81	-7.7	61.5	54.5	7.00	8.04	7.45	24.000	0.000	—
18.02.2024	1.807	279.28	277.47	1.81	-2.2	59.4	52.9	6.50	7.98	7.40	24.000	0.000	—
Итого:	54.452	7785.19	7731.60	53.60	—	—	—	—	—	—	672.000	0.000	—
Средние:	1.945	278.04	276.13	1.91	-5.8	62.2	55.2	7.00	7.98	7.40	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: 672 ч Время норм. работы: 672 ч Суммарное время отказа: 0 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.691 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

