

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:37

Потребитель: ул. Химиков, д. 30
Адрес: ул. Химиков, д. 30
Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1
№ договора: _____
Заводской №: 15215

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	1752.890	324392.313	321351.344	3040.969	41695.5
19.03.2024 00:00	1804.073	331993.094	328902.094	3091.000	42391.5
Итого:	51.183	7600.781	7550.750	50.031	696.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	1.920	279.56	277.69	1.88	-10.7	61.4	54.5	6.90	8.03	7.45	24.000	0.000	—
20.02.2024	2.261	276.53	274.53	2.00	-11.5	67.5	59.3	8.20	8.05	7.47	24.000	0.000	—
21.02.2024	1.905	276.91	275.00	1.91	-6.3	61.0	54.1	6.90	8.06	7.48	24.000	0.000	—
22.02.2024	1.781	278.13	276.22	1.91	-4.1	58.7	52.3	6.40	8.05	7.46	24.000	0.000	—
23.02.2024	1.742	269.84	268.00	1.84	-0.7	58.4	51.9	6.50	8.10	7.49	24.000	0.000	—
24.02.2024	1.706	260.22	258.50	1.72	0.4	58.1	51.5	6.60	8.17	7.55	24.000	0.000	—
25.02.2024	1.702	260.09	258.56	1.53	0.2	58.1	51.6	6.50	8.18	7.56	24.000	0.000	—
26.02.2024	1.728	259.16	257.63	1.53	-2.1	58.5	51.8	6.70	8.16	7.55	24.000	0.000	—
27.02.2024	1.765	259.19	257.63	1.56	-3.9	59.2	52.4	6.80	8.16	7.54	24.000	0.000	—
28.02.2024	1.749	259.50	258.00	1.50	-2.7	59.1	52.4	6.70	8.15	7.54	24.000	0.000	—
29.02.2024	1.717	260.06	258.53	1.53	-0.9	58.8	52.2	6.60	8.19	7.58	24.000	0.000	—
01.03.2024	1.708	258.66	257.13	1.53	0.1	59.1	52.5	6.60	8.19	7.58	24.000	0.000	—
02.03.2024	1.689	258.22	256.63	1.59	-1.1	59.0	52.4	6.50	8.18	7.58	24.000	0.000	—
03.03.2024	1.724	257.69	256.00	1.69	-5.0	59.6	52.9	6.70	8.21	7.61	24.000	0.000	—
04.03.2024	1.718	257.03	255.41	1.63	-6.5	59.3	52.7	6.70	8.22	7.62	24.000	0.000	—
05.03.2024	1.695	257.25	255.56	1.69	-4.2	59.1	52.5	6.60	8.21	7.61	24.000	0.000	—
06.03.2024	1.736	264.28	262.50	1.78	-9.5	59.6	53.0	6.60	8.25	7.61	24.000	0.000	—
07.03.2024	1.837	257.31	255.41	1.91	-9.0	61.6	54.5	7.10	8.26	7.66	24.000	0.000	—
08.03.2024	1.818	257.78	255.94	1.84	-4.6	61.0	53.9	7.10	8.29	7.69	24.000	0.000	—
09.03.2024	1.785	257.34	255.50	1.84	—	60.1	53.2	6.90	8.30	7.71	24.000	0.000	—
10.03.2024	1.942	257.81	255.97	1.84	-8.8	63.0	55.5	7.50	8.28	7.68	24.000	0.000	—
11.03.2024	2.014	258.03	256.19	1.84	-7.3	64.3	56.5	7.80	8.30	7.70	24.000	0.000	—
12.03.2024	1.727	259.44	257.66	1.78	-4.9	59.4	52.7	6.70	8.33	7.72	24.000	0.000	—
13.03.2024	1.731	258.78	256.97	1.81	-3.3	59.4	52.7	6.70	8.30	7.68	24.000	0.000	—
14.03.2024	1.687	258.59	256.88	1.72	-5.1	58.7	52.1	6.50	8.25	7.64	24.000	0.000	—
15.03.2024	1.627	260.13	258.44	1.69	-1.3	57.8	51.6	6.30	8.26	7.64	24.000	0.000	—
16.03.2024	1.623	261.34	259.66	1.69	1.0	58.0	51.8	6.20	8.32	7.69	24.000	0.000	—
17.03.2024	1.585	260.84	259.22	1.63	-0.2	57.3	51.3	6.10	8.32	7.70	24.000	0.000	—
18.03.2024	1.563	261.06	259.44	1.63	1.6	57.1	51.1	6.00	8.27	7.65	24.000	0.000	—
Итого:	51.185	7600.79	7550.75	50.03	—	—	—	—	—	—	696.000	0.000	—
Средние:	1.765	262.10	260.37	1.73	-3.9	59.7	53.0	6.70	8.21	7.60	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 696 ч Суммарное время отказа: 0 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.660 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

