

Организация:	ООО "УК ЛЯЯ"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	386985											
Адрес дома:	ул Химиков 57,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.11.2021 по 13.12.2021															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т	Подмес, Т	Объём, м <sup>3</sup>			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.11	2,13	222,64	224,69	0,00	2,05	225,52	226,68	-1,15	52,49	42,92	9,57	5,32	4,94	24,0	
17.11	2,14	205,89	207,79	0,00	1,89	208,63	209,63	-0,99	53,16	42,77	10,4	5,1	4,84	24,0	
18.11	2,07	206,16	207,93	0,00	1,77	208,82	209,72	-0,90	52,23	42,17	10,06	5,13	4,81	24,0	
19.11	1,99	205,49	207,40	0,00	1,91	208,04	209,13	-1,09	51,29	41,6	9,69	5,11	4,83	24,0	
20.11	2,01	205,39	207,29	0,00	1,89	208,00	209,06	-1,07	51,88	42,08	9,8	5,1	4,82	24,0	
21.11	1,98	205,48	207,39	0,00	1,90	208,06	209,14	-1,08	51,49	41,86	9,63	5,1	4,84	24,0	
22.11	2,11	205,78	207,70	0,00	1,92	208,51	209,52	-1,01	52,96	42,72	10,25	5,15	4,87	24,0	
23.11	2,59	205,34	207,20	0,00	1,87	208,71	209,37	-0,66	59,43	46,79	12,64	5,25	4,94	24,0	
24.11	2,61	204,77	206,68	0,00	1,91	208,16	208,84	-0,68	59,64	46,89	12,76	5,03	4,73	24,0	
25.11	2,02	204,83	206,75	0,00	1,92	207,43	208,48	-1,05	51,72	41,84	9,88	5,03	4,75	24,0	
26.11	1,96	205,16	207,08	0,00	1,92	207,66	208,77	-1,11	50,68	41,13	9,54	5,07	4,79	24,0	
27.11	1,97	205,02	206,93	0,00	1,92	207,57	208,68	-1,11	51,41	41,77	9,64	4,96	4,71	24,0	
28.11	1,97	204,98	206,90	0,00	1,92	207,60	208,71	-1,11	52,03	42,43	9,6	5,02	4,74	24,0	
29.11	1,85	207,29	209,24	0,00	1,95	209,82	210,99	-1,17	50,61	41,68	8,93	5,22	4,93	24,0	
30.11	1,96	220,79	222,84	0,00	2,05	223,60	224,81	-1,21	51,79	42,9	8,89	5,3	4,93	24,0	
01.12	2,19	220,68	222,67	0,00	1,99	223,77	224,79	-1,02	54,59	44,65	9,94	5,18	4,85	24,0	
02.12	2,29	220,63	222,66	0,00	2,03	223,80	224,81	-1,02	55,32	44,94	10,38	5,19	4,87	24,0	
03.12	1,91	220,88	222,95	0,00	2,07	223,55	224,84	-1,30	50,46	41,82	8,63	5,21	4,88	24,0	
04.12	2,21	220,59	222,66	0,00	2,07	223,66	224,75	-1,09	54,53	44,5	10,03	5,18	4,85	24,0	
05.12	2,25	220,58	222,62	0,00	2,04	223,71	224,77	-1,05	55,1	44,9	10,2	5,16	4,83	24,0	
06.12	2,29	220,64	222,68	0,00	2,03	223,84	224,85	-1,02	55,5	45,09	10,41	5,15	4,83	24,0	
07.12	2,16	220,71	222,77	0,00	2,06	223,71	224,84	-1,13	53,75	43,96	9,78	5,15	4,82	24,0	
08.12	2,31	220,66	222,70	0,00	2,05	223,86	224,88	-1,02	55,84	45,16	10,48	5,19	4,85	24,0	
09.12	2,71	220,37	222,41	0,00	2,04	224,12	224,86	-0,73	60,57	48,25	12,32	5,19	4,85	24,0	
10.12	3,50	219,73	221,78	0,00	2,05	224,68	224,88	-0,20	70,32	54,37	15,95	4,94	4,63	24,0	
11.12	3,53	219,75	221,82	0,00	2,07	224,72	224,91	-0,19	70,56	54,48	16,08	4,98	4,62	24,0	
12.12	2,60	220,25	222,31	0,00	2,06	223,86	224,69	-0,83	59,17	47,38	11,79	5,04	4,69	24,0	
13.12	2,29	220,56	222,65	0,00	2,09	223,67	224,75	-1,08	54,88	44,47	10,41	5,04	4,71	24,0	
Итого:	63,61	5981,04	6036,48	0,00	55,44	6067,07	27,09	-27,09	55,18	44,53	10,64	5,13	4,81	672,0	
Показания интеграторов счётчика:										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч							D - отключение по t1-t2<min			
15.11.2021	24:00	410,57	42326,14	42641,73	4791,11							G - отключение по Gmin, Gmax			
13.12.2021	24:00	474,18	48307,18	48678,21	5463,11							E - функциональный отказ			
ИТОГО:		63,61	5981,04	6036,48	672,00							U - отключение питания			
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.	
672,00	=	672,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		63,611, Гкал													
Представитель										Представитель					
абонента										тепло(водо)снабжающей					
										организаций					



ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
"Тепловая инспекция"