

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:38

Потребитель: ул. Химиков, д. 57
 Адрес: ул. Химиков, д. 57
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 386985

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	144.947	11065.995	11044.041	21.954	1175.5
19.03.2024 00:00	209.774	17492.191	17458.670	33.521	1868.9
Итого:	64.827	6426.196	6414.629	11.567	693.4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	2.514	222.05	221.74	0.31	-10.7	58.2	46.9	11.30	5.37	5.01	24.000	—	#E
20.02.2024	3.344	221.14	220.78	0.36	-11.5	69.2	54.1	15.10	5.14	4.80	24.000	—	#E
21.02.2024	2.614	221.88	221.47	0.40	-6.3	60.1	48.3	11.80	5.22	4.84	24.000	—	#E
22.02.2024	2.367	222.10	221.77	0.33	-4.1	56.5	45.8	10.70	5.23	4.86	24.000	—	#E
23.02.2024	2.168	222.29	222.01	0.29	-0.7	53.8	44.0	9.80	5.23	4.86	24.000	—	#E
24.02.2024	2.075	222.25	221.90	0.35	0.4	52.6	43.3	9.30	5.22	4.86	24.000	—	#E
25.02.2024	2.031	222.23	221.94	0.29	0.2	52.1	42.9	9.10	5.22	4.85	24.000	—	#E
26.02.2024	2.235	222.09	221.78	0.32	-2.1	54.6	44.5	10.10	5.23	4.86	24.000	—	#E
27.02.2024	2.269	222.11	221.82	0.28	-3.9	55.3	45.1	10.20	5.21	4.85	24.000	—	#E
28.02.2024	2.403	221.95	221.65	0.30	-2.7	57.6	46.8	10.80	5.21	4.84	24.000	—	#E
29.02.2024	2.071	222.00	221.69	0.31	-0.9	53.4	44.0	9.30	5.19	4.84	24.000	—	#E
01.03.2024	1.956	221.50	221.22	0.29	0.1	52.2	43.3	8.80	4.90	4.57	24.000	—	#E
02.03.2024	1.908	221.85	221.52	0.34	-1.1	51.0	42.4	8.60	4.97	4.61	24.000	—	#E
03.03.2024	2.249	221.40	221.07	0.32	-5.0	55.8	45.7	10.20	4.95	4.59	24.000	—	#E
04.03.2024	2.188	221.76	221.50	0.25	-6.5	55.3	45.5	9.90	5.17	4.78	24.000	—	#E
05.03.2024	2.258	221.59	221.30	0.29	-4.2	56.0	45.8	10.20	5.01	4.68	24.000	—	#E
06.03.2024	2.291	226.90	226.43	0.47	-9.5	56.0	45.9	10.10	5.16	4.76	24.000	—	#E
07.03.2024	2.441	222.93	222.38	0.55	-9.0	58.4	47.4	11.00	5.31	4.93	24.000	—	#E
08.03.2024	2.471	221.75	221.26	0.48	-4.6	58.9	47.8	11.10	5.25	4.88	23.900	—	#E
09.03.2024	2.084	199.96	199.80	0.16		56.6	46.2	10.40	5.44	5.05	21.500	—	
10.03.2024	2.569	222.90	222.38	0.52	-8.8	59.8	48.2	11.50	5.41	5.04	24.000	—	
11.03.2024	2.686	222.79	222.16	0.63	-7.3	61.4	49.4	12.10	5.43	5.05	24.000	—	
12.03.2024	2.223	223.07	222.60	0.46	-4.9	55.6	45.6	10.00	5.41	5.05	24.000	—	
13.03.2024	2.331	222.16	221.62	0.54	-3.3	57.1	46.6	10.50	5.19	4.83	24.000	—	
14.03.2024	2.171	223.35	222.80	0.54	-5.1	54.9	45.2	9.70	5.25	4.89	24.000	—	
15.03.2024	1.703	223.38	222.79	0.58	-1.3	48.7	41.1	7.60	5.07	4.72	24.000	—	
16.03.2024	1.574	223.43	222.89	0.54	1.0	45.9	38.9	7.10	5.19	4.81	24.000	—	
17.03.2024	1.912	220.06	219.51	0.55	-0.1	51.4	42.7	8.70	5.18	4.82	24.000	—	
18.03.2024	1.722	223.37	222.84	0.53	1.6	48.7	41.0	7.70	5.08	4.74	24.000	—	
Итого:	64.828	6426.20	6414.63	11.57	—	—	—	—	—	—	693.400	—	—
Средние:	2.235	221.59	221.19	0.40	-3.9	55.4	45.3	10.10	5.20	4.84	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 693.4 ч Суммарное время отказа: 456 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.180 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 65,070 Гкал.