

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:51

Потребитель: ул. Химиков, д. 57
 Адрес: ул. Химиков, д. 57
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 386985

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	209.774	17492.191	17458.670	33.521	1868.9
19.04.2024 00:00	248.108	24229.025	24179.393	49.633	2610.3
Итого:	38.334	6736.834	6720.723	16.112	741.4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	1.778	221.34	220.97	0.37	1.1	49.5	41.5	8.00	5.13	4.76	23.800	—	#E
20.03.2024	1.632	223.32	222.78	0.54	-2.1	47.1	39.8	7.30	5.24	4.86	24.000	—	E
21.03.2024	2.259	222.17	221.57	0.60	-1.9	56.1	46.0	10.20	4.85	4.54	24.000	—	E
22.03.2024	1.854	223.79	222.98	0.81	-2.0	50.9	42.6	8.30	5.12	4.72	24.000	—	E
23.03.2024	1.713	222.67	222.06	0.61	1.4	49.0	41.3	7.70	4.99	4.64	24.000	—	E
24.03.2024	1.466	223.32	222.76	0.56		45.4	38.9	6.60	5.01	4.64	24.000	—	E
25.03.2024	1.510	223.49	223.12	0.37	3.2	45.8	39.0	6.80	5.09	4.73	24.000	—	E
26.03.2024	1.365	221.37	219.00	2.37	0.7	43.7	37.6	6.20	5.16	4.79	24.000	—	E
27.03.2024	1.424	221.15	220.61	0.55	0.1	44.8	38.4	6.40	5.26	4.91	24.000	—	E
28.03.2024	1.365	223.56	223.08	0.48		43.7	37.6	6.10	5.04	4.68	24.000	—	E
29.03.2024	1.411	223.30	222.98	0.32	4.3	44.9	38.6	6.30	4.86	4.54	24.000	—	E
30.03.2024	1.180	223.04	222.41	0.63	7.3	41.8	36.5	5.30	4.90	4.54	24.000	—	#E
31.03.2024	0.981	224.92	224.27	0.65	10.2	39.2	34.8	4.40	5.11	4.72	24.000	—	E
01.04.2024	0.907	223.17	222.67	0.50	14.3	38.4	34.3	4.10	5.39	5.02	23.900	—	E
02.04.2024	0.977	224.03	223.41	0.62	15.4	40.2	35.9	4.40	5.38	5.02	24.000	—	E
03.04.2024	1.047	225.96	225.31	0.66	12.1	40.8	36.2	4.60	5.19	4.84	24.000	—	E
04.04.2024	1.281	201.35	200.77	0.57	5.3	44.2	37.8	6.40	4.72	4.47	24.000	—	E
05.04.2024	1.278	186.76	186.34	0.42	1.2	43.0	36.1	6.90	4.98	4.68	24.000	—	E
06.04.2024	1.882	186.94	186.42	0.53	2.3	52.6	42.5	10.10	4.80	4.57	24.000	—	E
07.04.2024	1.224	186.68	186.25	0.43	7.5	43.3	36.8	6.60	4.84	4.62	24.000	—	E
08.04.2024	0.850	163.22	166.17	-2.96	12.0	38.8	33.5	5.20	4.13	4.02	23.200	—	ET
09.04.2024	0.738	187.34	186.86	0.48	14.8	36.0	32.0	3.90	4.70	4.44	24.000	—	E
10.04.2024	0.745	212.77	212.33	0.45	16.2	36.8	33.3	3.50	5.02	4.66	23.500	—	E
11.04.2024	0.755	230.41	229.84	0.57	15.3	37.1	33.8	3.30	5.06	4.68	24.000	—	E
12.04.2024	0.678	228.70	228.00	0.70	10.8	34.8	31.9	3.00	5.09	4.70	23.800	—	E
13.04.2024	0.911	230.75	230.02	0.74	10.5	38.3	34.4	3.90	4.94	4.57	24.000	—	E
14.04.2024	0.874	230.65	229.90	0.75	10.1	37.7	34.0	3.80	5.07	4.68	24.000	—	E
15.04.2024	0.921	227.71	227.00	0.71	8.7	37.9	33.8	4.00	5.11	4.71	23.700	—	E
16.04.2024	1.074	227.40	226.69	0.71	8.6	40.2	35.5	4.70	5.17	4.78	23.600	—	E
17.04.2024	1.020	232.93	232.22	0.71	9.3	39.4	35.0	4.40	5.30	4.91	24.000	—	E
18.04.2024	1.233	232.63	231.95	0.68	7.9	41.9	36.6	5.30	5.32	4.93	24.000	—	E
Итого:	38.333	6736.83	6720.72	16.11	—	—	—	—	—	—	741.500	—	—
Средние:	1.237	217.32	216.80	0.52	7.1	42.7	37.0	5.70	5.03	4.69	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 741.5 ч Суммарное время отказа: 744 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.239 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 38,462 Гкал