

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:45

Потребитель: ул. Химиков, д.26
 Адрес: ул. Химиков, д.26
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 445286

с 22.11. по 22.12

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	415.612	57779.348	57611.563	167.785	3835.5
13.12.2023 00:00	490.696	64927.098	64744.863	182.234	4339.5
Итого:	75.084	7147.750	7133.300	14.449	504.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	3.692	315.24	314.83	0.41	-6.1	64.9	53.2	11.70	6.87	6.02	24.000	—	
23.11.2023	3.646	316.11	315.70	0.41	-6.1	64.7	53.2	11.50	6.90	6.04	24.000	—	
24.11.2023	3.306	320.70	320.27	0.42	-2.8	61.4	51.1	10.30	7.06	6.17	24.000	—	
25.11.2023	3.153	326.69	326.32	0.38	-3.7	60.0	50.3	9.60	7.06	6.12	24.000	—	
26.11.2023	3.145	326.06	325.66	0.41	-4.2	60.1	50.5	9.60	6.97	6.04	24.000	—	
27.11.2023	2.731	296.00	295.31	0.69	-1.0	58.7	49.5	9.20	6.33	5.42	24.000	—	
28.11.2023	3.247	359.65	358.66	0.99	-4.0	59.7	50.6	9.00	7.54	6.37	24.000	—	
29.11.2023	3.377	357.72	356.78	0.95	-6.0	60.8	51.4	9.40	7.58	6.44	24.000	—	
30.11.2023	3.200	356.66	355.76	0.90	-2.0	59.2	50.2	9.00	7.63	6.49	24.000	—	
01.12.2023	3.301	354.85	353.88	0.97	-5.0	60.4	51.1	9.30	7.64	6.52	24.000	—	
02.12.2023	3.351	353.41	352.09	1.33	-9.0	61.2	51.8	9.50	7.65	6.54	24.000	—	
03.12.2023	3.488	349.84	348.24	1.60	-7.4	63.2	53.3	10.00	7.65	6.56	24.000	—	
04.12.2023	3.624	346.09	345.11	0.98	-9.3	63.7	53.3	10.50	7.64	6.58	24.000	—	
05.12.2023	3.616	345.09	344.20	0.89	-12.2	63.8	53.3	10.50	7.62	6.58	24.000	—	
06.12.2023	3.831	349.29	348.78	0.50	-15.0	65.7	54.8	11.00	7.68	6.61	24.000	—	
07.12.2023	4.070	348.11	347.57	0.53	-14.7	67.7	56.0	11.70	7.69	6.63	24.000	—	
08.12.2023	4.395	345.97	345.46	0.51	-12.0	70.8	58.1	12.70	7.66	6.62	24.000	—	
09.12.2023	4.431	344.09	343.63	0.46	-11.9	70.9	58.0	12.90	7.65	6.63	24.000	—	
10.12.2023	4.132	344.40	343.99	0.41	-7.4	68.3	56.3	12.00	7.66	6.64	24.000	—	
11.12.2023	3.704	344.09	343.71	0.38	-6.1	63.9	53.1	10.80	7.66	6.63	24.000	—	
12.12.2023	3.644	347.68	347.34	0.33	-5.3	63.0	52.5	10.50	7.60	6.55	24.000	—	
Итого:	75.084	7147.75	7133.30	14.45	—	—	—	—	—	—	504.000	—	—
Средние:	3.575	340.37	339.68	0.69	-7.2	63.4	52.9	10.50	7.42	6.39	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 504 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.202 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 410,838 Гкал

