

Алекс

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:25

Потребитель: ул. Химиков, д.26
Адрес: ул. Химиков, д.26
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 445286

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	343.405	47905.969	47776.566	129.402	3115.5
22.11.2023 00:00	415.612	57779.348	57611.563	167.785	3835.5
Итого:	72.207	9873.379	9834.997	38.383	720.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
23.10.2023	1.970	329.74	327.77	1.98	3.2	47.6	41.6	6.00	7.09	6.11	24.000	—	#ET	
24.10.2023	2.002	325.81	324.07	1.75	1.8	47.8	41.7	6.10	7.07	6.11	24.000	—	#ET	
25.10.2023	2.318	329.22	327.20	2.02	0.1	50.9	43.9	7.00	7.07	6.10	24.000	—	#ET	
26.10.2023	2.492	329.27	327.21	2.06	-0.4	52.3	44.7	7.60	7.04	6.07	24.000	—	#ET	
27.10.2023	2.401	328.37	326.27	2.11	-0.9	51.5	44.2	7.30	7.07	6.10	24.000	—	#ET	
28.10.2023	2.305	327.82	325.79	2.03	-0.7	50.5	43.5	7.00	7.10	6.14	24.000	—	#ET	
29.10.2023	2.284	324.96	322.88	2.08	-0.4	50.4	43.4	7.00	7.08	6.14	24.000	—	#ET	
30.10.2023	2.413	332.53	330.53	2.00	-0.4	51.6	44.4	7.20	7.09	6.10	24.000	—	#ET	
31.10.2023	2.445	346.64	344.60	2.04	7.5	53.2	46.2	7.00	7.15	6.07	24.000	—	#ET	
01.11.2023	2.372	342.47	340.49	1.97	10.9	53.6	46.7	6.90	7.16	6.11	24.000	—	#ET	
02.11.2023	2.289	340.34	338.45	1.89	8.6	53.2	46.5	6.70	7.13	6.09	24.000	—	#ET	
03.11.2023	2.312	336.57	335.22	1.36	3.4	52.3	45.5	6.90	7.17	6.16	24.000	—	#ET	
04.11.2023	2.344	335.33	334.52	0.81	3.7	51.9	45.0	7.00	7.21	6.20	24.000	—	#ET	
05.11.2023	2.406	340.02	339.14	0.88		53.2	46.1	7.10	7.21	6.17	24.000	—	#ET	
06.11.2023	2.353	340.79	339.80	0.99	9.5	53.4	46.5	6.90	7.16	6.12	24.000	—	#ET	
07.11.2023	2.376	340.84	340.12	0.73	9.4	54.0	47.0	7.00	7.18	6.14	24.000	—	#ET	
08.11.2023	2.351	339.30	338.47	0.82	7.7	53.7	46.7	6.90	7.14	6.10	24.000	—	#ET	
09.11.2023	1.996	330.09	328.37	1.72	5.0	49.7	43.7	6.00	7.07	6.08	23.900	—		
10.11.2023	1.564	320.80	319.49	1.31	4.9	43.3	38.5	4.90	7.05	6.10	24.000	—		
11.11.2023	1.808	320.94	319.80	1.14	4.8	46.0	40.4	5.60	7.06	6.12	24.000	—		
12.11.2023	1.775	316.48	315.41	1.07	5.2	45.6	40.0	5.60	7.07	6.15	24.000	—		
13.11.2023	2.102	320.45	319.40	1.06	3.7	48.9	42.3	6.60	7.04	6.11	24.000	—		
14.11.2023	2.532	328.22	327.32	0.91	3.0	54.2	46.5	7.70	7.01	6.04	24.000	—		
15.11.2023	2.513	327.88	327.16	0.72	1.9	54.1	46.4	7.70	7.01	6.04	24.000	—		
16.11.2023	2.488	326.91	326.14	0.77	1.9	53.8	46.2	7.60	7.02	6.06	24.000	—		
17.11.2023	2.662	323.81	323.14	0.67	-0.9	54.9	46.7	8.20	7.04	6.10	24.000	—		
18.11.2023	3.141	322.41	321.90	0.52	-5.3	59.6	49.9	9.70	7.03	6.11	24.000	—		
19.11.2023	3.288	315.58	315.21	0.38	-5.5	61.1	50.7	10.40	6.97	6.10	24.000	—		
20.11.2023	3.279	314.98	314.68	0.31	-5.1	60.9	50.5	10.40	6.94	6.08	24.000	—		
21.11.2023	3.625	314.84	314.50	0.34	-5.4	64.3	52.8	11.50	6.91	6.06	24.000	—		
Итого:	72.206	9873.38	9835.00	38.39	—	—	—	—	—	—	719.900	—	—	
Средние:	2.407	329.11	327.83	1.28	2.5	52.6	45.3	7.30	7.08	6.11	24.000	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 719.9 ч Суммарное время отказа: 408 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.390 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

