

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:47

Потребитель: ул. Химиков, д. 30  
 Адрес: ул. Химиков, д. 30  
 Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 15215

*с 22.11. по 22.12*

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	1570.224	300272.781	297392.438	2880.344	39559.5
13.12.2023 00:00	1611.271	305835.125	302919.281	2915.844	40063.5
<b>Итого:</b>	<b>41.047</b>	<b>5562.344</b>	<b>5526.843</b>	<b>35.500</b>	<b>504.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	2.024	245.22	243.38	1.84	-6.1	63.4	55.1	8.30	7.53	7.11	24.000	0.000	—
23.11.2023	2.000	245.72	243.94	1.78	-6.1	63.1	54.9	8.10	7.56	7.13	24.000	0.000	—
24.11.2023	1.815	249.81	248.34	1.47	-2.8	60.0	52.7	7.30	7.69	7.24	24.000	0.000	—
25.11.2023	1.727	254.25	252.50	1.75	-3.7	58.7	51.9	6.80	7.67	7.20	24.000	0.000	—
26.11.2023	1.730	253.56	251.84	1.72	-4.2	58.8	52.0	6.80	7.58	7.12	24.000	0.000	—
27.11.2023	1.477	231.25	229.75	1.50	-1.0	57.4	51.0	6.40	6.94	6.48	24.000	0.000	—
28.11.2023	1.754	278.97	276.97	2.00	-4.0	58.4	52.2	6.30	8.05	7.47	24.000	0.000	—
29.11.2023	1.834	277.91	276.19	1.72	-6.0	59.6	53.0	6.60	8.10	7.53	24.000	0.000	—
30.11.2023	1.735	277.06	275.31	1.75	-2.0	58.0	51.8	6.30	8.15	7.58	24.000	0.000	—
01.12.2023	1.791	275.75	274.00	1.75	-5.0	59.2	52.7	6.50	8.17	7.61	24.000	0.000	—
02.12.2023	1.832	275.00	273.28	1.72	-9.0	60.1	53.4	6.70	8.18	7.63	24.000	0.000	—
03.12.2023	1.937	272.72	271.03	1.69	-7.4	61.9	54.8	7.10	8.20	7.65	24.000	0.000	—
04.12.2023	1.982	268.88	267.22	1.66	-9.3	62.4	55.0	7.40	8.19	7.67	24.000	0.000	—
05.12.2023	1.988	268.50	266.88	1.63	-12.2	62.4	55.0	7.40	8.19	7.66	24.000	0.000	—
06.12.2023	2.101	271.53	269.91	1.63	-15.0	64.3	56.6	7.70	8.25	7.71	24.000	0.000	—
07.12.2023	2.230	270.50	268.88	1.63	-14.7	66.4	58.1	8.20	8.26	7.73	24.000	0.000	—
08.12.2023	2.397	268.81	267.13	1.69	-12.0	69.1	60.2	8.90	8.24	7.71	24.000	0.000	—
09.12.2023	2.409	267.53	265.81	1.72	-11.9	69.3	60.3	9.00	8.24	7.72	24.000	0.000	—
10.12.2023	2.254	267.91	266.25	1.66	-7.4	66.6	58.2	8.40	8.25	7.72	24.000	0.000	—
11.12.2023	2.033	267.78	266.16	1.63	-6.1	62.4	54.8	7.60	8.23	7.70	24.000	0.000	—
12.12.2023	1.998	273.69	272.09	1.59	-5.3	61.6	54.3	7.30	8.18	7.62	24.000	0.000	—
<b>Итого:</b>	<b>41.048</b>	<b>5562.35</b>	<b>5526.85</b>	<b>35.50</b>	—	—	—	—	—	—	<b>504.000</b>	<b>0.000</b>	—
<b>Средние:</b>	<b>1.955</b>	<b>264.87</b>	<b>263.18</b>	<b>1.69</b>	<b>-7.2</b>	<b>62.1</b>	<b>54.7</b>	<b>7.40</b>	<b>7.99</b>	<b>7.48</b>	<b>24.000</b>	<b>0.000</b>	—

Диагностика

Отчетный период: 504 ч    Время норм. работы: 504 ч    Суммарное время отказа: 0 ч  
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.640 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 60,593 Гкал*

