

УФХ Ассет

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:25

Потребитель: ул. Химиков, д. 30
Адрес: ул. Химиков, д. 30
Теплосчетчик: МКТС СБ-04

Объект: Узел учёта 1
№ договора
Заводской №: 15215

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	1517.796	288976.250	286171.688	2804.563	38311.8
23.10.2023 00:00	1530.380	292575.969	289748.313	2827.656	38839.6
Итого:	12.584	3599.719	3576.625	23.093	527.8

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	0.000	0.00	0.09	-0.09	13.6	26.5	25.4	1.20	0.86	0.97	24.000	0.000	—
02.10.2023	0.000	0.00	0.13	-0.13	11.7	25.9	24.3	1.60	0.84	0.97	24.000	0.000	—
03.10.2023	0.000	0.00	0.09	-0.09	12.5	25.7	24.5	1.20	0.84	0.97	24.000	0.000	—
04.10.2023	0.000	0.00	0.03	-0.03	13.9	24.5	23.3	1.20	0.84	0.97	24.000	0.000	—
05.10.2023	0.000	0.00	0.03	-0.03	10.5	24.6	23.0	1.60	0.84	0.97	24.000	0.000	—
06.10.2023	0.036	7.72	7.72	0.00	9.3	34.6	29.9	4.70	3.65	3.21	24.000	0.000	—
07.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	5.3	21.4	17.9	3.50	7.70	6.53	24.000	0.000	—
08.10.2023	0.215	56.91	56.56	0.34	6.0	42.3	38.6	3.80	7.95	6.91	24.000	0.000	—
09.10.2023	0.876	240.06	237.59	2.47	4.1	43.1	39.4	3.60	7.32	6.84	23.800	0.300	—
10.10.2023	0.990	253.38	252.00	1.38	1.3	44.2	40.3	3.90	7.77	7.29	24.000	0.000	—
11.10.2023	0.919	251.66	250.28	1.38	2.4	43.1	39.5	3.70	7.79	7.30	24.000	0.000	—
12.10.2023	0.821	253.91	252.53	1.38	8.3	41.6	38.4	3.20	7.76	7.27	24.000	0.000	—
13.10.2023	0.801	254.91	253.47	1.44	9.5	42.0	38.9	3.10	7.68	7.18	24.000	0.000	—
14.10.2023	0.787	254.69	253.22	1.47	8.7	41.9	38.8	3.10	7.71	7.21	24.000	0.000	—
15.10.2023	0.792	260.53	259.03	1.50	11.4	42.6	39.6	3.00	7.73	7.20	24.000	0.000	—
16.10.2023	0.786	253.31	251.88	1.44	8.8	42.3	39.2	3.10	7.70	7.21	24.000	0.000	—
17.10.2023	0.846	250.94	249.50	1.44	5.3	43.0	39.6	3.40	7.73	7.24	24.000	0.000	—
18.10.2023	0.813	249.56	248.03	1.53	4.0	42.0	38.7	3.30	7.72	7.24	24.000	0.000	—
19.10.2023	0.805	251.28	248.78	2.50	4.0	41.3	38.1	3.20	7.71	7.23	24.000	0.000	—
20.10.2023	0.962	253.97	252.25	1.72	4.1	43.7	39.9	3.80	7.71	7.25	24.000	0.000	—
21.10.2023	1.025	252.94	251.22	1.72	2.2	45.1	41.0	4.10	7.69	7.25	24.000	0.000	—
22.10.2023	1.110	253.97	252.19	1.78	0.9	46.6	42.2	4.40	7.69	7.24	24.000	0.000	—
Итого:	12.584	3599.72	3576.63	23.10	—	—	—	—	—	—	527.800	0.300	—
Средние:	0.572	163.62	162.57	1.05	7.2	37.6	34.6	3.10	5.96	5.57	24.000	0.000	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 527.8 ч Суммарное время отказа: 0 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.644 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

