

Введ
Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
 за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:27

Потребитель: ул. Химиков, д. 57
 Адрес: ул. Химиков, д. 57
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 386985

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00					
22.11.2023 00:00	282.404	32113.402	32050.189	63.213	3331.0
Итого:	—	—	—	—	—

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023					3.2							—	#E
24.10.2023					1.8	50.0	41.9	8.10	5.02	4.65		—	#E
25.10.2023	1.947	227.01	226.74	0.27	0.1	51.8	43.3	8.60	5.07	4.64	24.000	—	#E
26.10.2023	2.031	228.22	228.18	0.04	-0.4	51.8	42.9	8.90	5.23	4.74	24.000	—	#E
27.10.2023	2.132	228.07	228.03	0.04	-0.9	53.2	43.9	9.40	5.20	4.77	24.000	—	#E
28.10.2023	1.945	228.17	227.89	0.28	-0.7	51.2	42.7	8.50	5.20	4.80	24.000	—	#E
29.10.2023	1.870	228.10	227.66	0.44	-0.4	50.1	41.9	8.20	5.25	4.79	24.000	—	#E
30.10.2023	1.765	228.29	227.76	0.53	-0.4	48.9	41.2	7.70	5.33	4.92	24.000	—	#E
31.10.2023	1.341	228.54	228.07	0.47	7.5	43.3	37.5	5.90	5.06	4.73	24.000	—	#E
01.11.2023	1.393	232.14	231.67	0.47	10.9	44.8	38.8	6.00	5.03	4.64	24.000	—	#E
02.11.2023	1.171	228.66	228.18	0.49	8.6	41.5	36.4	5.10	5.26	4.80	24.000	—	#E
03.11.2023	1.602	228.36	227.90	0.46	3.4	47.2	40.2	7.00	5.26	4.84	24.000	—	#E
04.11.2023	1.674	228.29	227.87	0.42	3.7	47.7	40.3	7.30	5.36	4.92	24.000	—	#E
05.11.2023	1.289	228.52	228.07	0.46		42.8	37.2	5.60	5.29	4.89	24.000	—	#E
06.11.2023	0.975	224.92	224.70	0.22	9.5	38.4	34.1	4.30	5.32	4.92	23.600	—	#E
07.11.2023	0.996	227.84	227.36	0.48	9.4	38.4	34.0	4.40	5.33	4.91	24.000	—	#E
08.11.2023	1.126	228.88	228.40	0.49	7.7	40.3	35.4	4.90	5.40	5.01	24.000	—	#E
09.11.2023	1.318	228.62	228.18	0.43	5.0	42.7	37.0	5.80	5.26	4.93	24.000	—	#E
10.11.2023	1.469	225.16	224.78	0.38	4.9	45.3	38.8	6.50	4.99	4.65	23.700	—	#E
11.11.2023	1.493	228.53	227.95	0.58	4.8	45.4	38.8	6.50	5.01	4.63	24.000	—	#E
12.11.2023	1.624	228.48	228.05	0.44	5.2	47.1	39.9	7.10	5.00	4.62	24.000	—	#E
13.11.2023	1.540	228.31	227.76	0.56	3.7	45.9	39.2	6.80	5.23	4.75	24.000	—	#E
14.11.2023	1.547	228.51	227.95	0.56	3.0	45.8	39.0	6.80	5.43	5.02	24.000	—	#E
15.11.2023	1.670	228.56	228.07	0.49	1.9	47.7	40.3	7.30	5.41	5.04	24.000	—	#E
16.11.2023	1.786	226.34	225.94	0.40	1.9	49.5	41.6	7.90	5.20	4.82	24.000	—	#E
17.11.2023	2.143	226.63	226.12	0.52	-0.9	54.0	44.6	9.50	5.07	4.68	23.800	—	#E
18.11.2023	2.457	228.32	227.78	0.54	-5.3	57.8	47.0	10.80	5.01	4.62	24.000	—	#E
19.11.2023	2.578	228.09	227.62	0.46	-5.5	59.2	47.9	11.30	5.11	4.68	24.000	—	#E
20.11.2023	2.479	228.40	227.93	0.46	-5.1	57.7	46.8	10.90	5.40	4.97	24.000	—	#E
21.11.2023	2.642	228.39	227.86	0.53	-5.4	59.3	47.8	11.60	5.43	5.02	24.000	—	#E
Итого:	48.003	6386.36	6374.46	11.89	—	—	—	—	—	—	671.100	—	—
Средние:	1.714	228.08	227.66	0.43	2.5	48.2	40.7	7.50	5.21	4.81	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 671.1 ч Суммарное время отказа: 600 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.186 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

