

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 16.04.2022 по 15.05.2022

Потребитель: ООО "УК ЛИЯ"
 Адрес объекта: ул. Химиков д.30
 Теплосчетчик МКТС: № 015215-1 Версия МКТС: 2.61
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.04.22	1.070	221.59	230.88	-9.29	48.7	43.7	5.0	0.0	6.1	24.00	0.00	
17.04.22	1.147	218.88	228.05	-9.16	49.6	44.2	5.4	0.0	6.2	24.00	0.00	
18.04.22	1.097	222.56	231.92	-9.36	48.4	43.4	5.1	0.0	6.1	24.00	0.00	
19.04.22	1.063	228.28	237.94	-9.65	48.3	43.5	4.8	0.0	6.1	24.00	0.00	
20.04.22	1.057	234.66	244.61	-9.96	48.6	43.9	4.6	0.0	6.0	24.00	0.00	
21.04.22	1.057	234.22	244.16	-9.93	48.6	43.9	4.7	0.0	6.1	24.00	0.00	
22.04.22	1.008	219.95	229.27	-9.30	48.2	43.5	4.7	0.0	6.0	23.32	0.68	Эл ✓
23.04.22	1.084	214.41	223.41	-9.01	49.8	44.6	5.2	0.0	5.8	24.00	0.00	
24.04.22	1.073	215.75	224.81	-9.06	49.7	44.6	5.1	0.0	5.9	24.00	0.00	
25.04.22	1.071	215.22	224.25	-9.03	50.3	45.2	5.1	0.0	5.9	24.00	0.00	
26.04.22	0.953	215.19	224.20	-9.02	48.2	43.6	4.5	0.0	5.7	24.00	0.00	
27.04.22	0.918	213.16	222.09	-8.94	46.7	42.2	4.4	0.0	5.7	23.99	0.01	Эл ✓
28.04.22	0.967	209.47	218.25	-8.77	46.7	42.0	4.8	0.0	5.8	24.00	0.00	
29.04.22	0.951	210.30	219.11	-8.82	46.5	41.9	4.7	0.0	5.9	24.00	0.00	
30.04.22	0.953	207.45	216.17	-8.70	46.2	41.5	4.7	0.0	5.8	24.00	0.00	
01.05.22	0.976	210.55	219.34	-8.82	46.9	42.1	4.8	0.0	5.8	24.00	0.00	
02.05.22	0.931	213.22	222.17	-8.95	46.7	42.2	4.5	0.0	5.8	24.00	0.00	
03.05.22	0.938	216.25	225.34	-9.09	47.3	42.8	4.5	0.0	5.8	24.00	0.00	
04.05.22	0.928	214.48	223.56	-9.08	46.8	42.3	4.5	0.0	5.8	24.00	0.00	Эл
05.05.22	0.989	212.41	221.38	-8.97	47.4	42.6	4.8	0.0	5.8	24.00	0.00	
06.05.22	0.956	215.86	224.97	-9.10	46.9	42.3	4.6	0.0	5.8	24.00	0.00	
07.05.22	0.966	217.55	226.70	-9.15	47.8	43.3	4.6	0.0	5.7	24.00	0.00	
08.05.22	0.912	217.84	227.00	-9.16	47.1	42.8	4.3	0.0	5.7	24.00	0.00	
09.05.22	0.938	214.61	223.63	-9.01	46.9	42.4	4.5	0.0	5.7	24.00	0.00	
10.05.22	0.946	211.25	220.13	-8.88	46.5	42.0	4.6	0.0	5.7	24.00	0.00	
11.05.22	0.376	84.03	87.56	-3.54	46.7	42.1	4.6	0.0	2.6	24.00	0.00	
12.05.22	0.000	0.00	0.00	0.00	25.4	24.6	0.7	0.0	0.3	24.00	0.00	
13.05.22	0.000	0.00	0.00	0.00	25.3	25.1	0.2	0.0	-0.1	24.00	0.00	
14.05.22	0.000	0.00	0.00	0.00	25.6	25.3	0.3	0.0	-0.3	24.00	0.00	
15.05.22	0.000	0.00	0.00	0.00	26.0	25.6	0.4	0.0	-0.4	24.00	0.00	
Итого:	25.327	5509.13	5740.89	-231.77	47.8	43.1	4.7	0.0	5.0	719.31	0.69	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.05.22 24:00	1330.646	248463.70	244827.08	28949.81
15.04.22 24:00	1305.319	242954.58	239086.19	28230.50
Итого:	25.327	5509.13	5740.89	719.31

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.31 ч
 Суммарное время отказа: 0.69 ч = 0.69 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
 потребителя: _____

Представитель
 поставщика: _____

Распечатано программой Мктс.пт, версия: 1.31



Qдоп. = 25,351 Гкал