

Организация:	ООО УК "ЛИЯ"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386985
Адрес дома:	ул Химиков 57,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
16.04.2022 по 15.05.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
16.04	1,39	210,21	212,18	0,00	1,97	212,19	213,64	-1,45	44,32	37,69	6,63	5,16	4,87	24,0	
17.04	1,61	210,19	212,12	0,00	1,93	212,38	213,70	-1,31	46,77	39,12	7,65	5,16	4,87	24,0	
18.04	1,43	210,20	212,16	0,00	1,96	212,18	213,61	-1,43	44,25	37,45	6,8	5,17	4,88	24,0	
19.04	1,35	210,22	212,13	0,00	1,91	212,16	213,56	-1,40	43,71	37,26	6,44	5,16	4,87	24,0	
20.04	1,30	210,17	212,09	0,00	1,91	212,05	213,49	-1,44	43,06	36,85	6,21	5,17	4,88	24,0	
21.04	1,28	210,16	212,14	0,00	1,98	212,01	213,53	-1,52	42,81	36,71	6,09	5,17	4,88	24,0	
22.04	1,06	210,36	212,37	0,00	2,01	211,95	213,60	-1,65	39,51	34,44	5,07	5,15	4,87	24,0	
23.04	1,07	210,33	212,36	0,00	2,03	211,96	213,63	-1,66	40,04	34,95	5,09	4,95	4,88	24,0	
24.04	0,95	210,23	212,28	0,00	2,05	211,74	213,47	-1,73	38,51	33,98	4,53	4,98	4,7	24,0	
25.04	0,99	210,25	212,25	0,00	2,00	211,83	213,51	-1,67	39,43	34,72	4,72	4,98	4,7	24,0	
26.04	0,97	210,25	212,29	0,00	2,04	211,83	213,54	-1,71	39,43	34,81	4,62	4,98	4,71	24,0	
27.04	0,99	210,34	212,36	0,00	2,02	211,92	213,61	-1,69	39,39	34,7	4,69	4,99	4,71	24,0	
28.04	1,11	210,09	212,11	0,00	2,02	211,75	213,38	-1,63	40,41	35,11	5,3	4,86	4,59	24,0	
29.04	1,02	211,46	213,44	0,00	1,98	213,02	214,66	-1,64	38,99	34,17	4,82	4,85	4,53	24,0	
30.04	1,49	213,46	215,45	0,00	1,99	215,58	217,00	-1,42	45,39	38,39	7,0	4,93	4,63	24,0	
01.05	1,58	213,34	215,31	0,00	1,97	215,64	216,99	-1,35	47,54	40,1	7,44	4,78	4,49	24,0	
02.05	1,05	213,40	215,44	0,00	2,04	215,10	216,77	-1,67	40,58	35,63	4,94	4,77	4,46	24,0	
03.05	0,87	213,41	215,44	0,00	2,04	214,89	216,64	-1,75	37,84	33,75	4,09	4,78	4,47	24,0	
04.05	1,02	210,11	212,08	0,00	1,97	211,72	213,34	-1,62	39,67	34,79	4,88	5,05	4,72	23,65	U
05.05	1,63	213,53	215,48	0,00	1,95	215,95	217,24	-1,29	48,7	41,06	7,64	5,24	4,94	24,0	
06.05	1,12	213,70	215,69	0,00	1,98	215,49	217,08	-1,58	41,65	36,42	5,23	5,24	4,93	24,0	
07.05	1,02	213,61	215,62	0,00	2,00	215,31	216,96	-1,65	40,6	35,79	4,8	5,23	4,92	24,0	
08.05	0,96	213,61	215,62	0,00	2,02	215,26	216,95	-1,69	39,99	35,47	4,52	5,25	4,95	24,0	
09.05	1,00	213,72	215,75	0,00	2,03	215,37	217,05	-1,68	39,99	35,28	4,71	5,23	4,92	24,0	
10.05	0,95	213,68	215,70	0,00	2,02	215,18	216,90	-1,71	38,16	33,72	4,44	5,26	4,95	-24,0	
11.05	0,37	79,46	80,21	0,00	0,75	80,04	80,67	-0,63	38,86	34,16	4,7	1,48	2,59	15,91	D
12.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	18,55	-0,47	-0,63	0,61	0,0	D
13.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	16,63	-0,02	-0,56	0,4	5,5	D
14.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	16,89	0,0	-0,51	0,22	0,0	
15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	17,03	-0,02	-0,5	-0,03	0,89	
Итого:	29,61	5369,47	5420,05	0,00	50,58	5414,52	39,98	-39,98	41,59	36,07	5,52	5,01	4,73	621,94	

-0,35

719,65

Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D	G	E	U						
15.04.2022	24:00	235,28	23166,16	23372,41	2519,98										
15.05.2022	24:00	264,89	28535,63	28792,46	3141,92										
ИТОГО:		29,61	5369,47	5420,05	621,94										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	621,94	+	0,35	+	0,0	+	97,7	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		34,278, Гкал													
Представитель						Представитель									
абонента						тепло(водо)снабжающей						организации			



Q = 29,61 Гкал
Qдос. = 29,624 Гкал. ✓

